

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЛО+ГРС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтаж"
 Источник: Общественный за

Отеч. по теплоснабжению по приборам УУТЗ за апрель 2017
 Договор: Шелгунова 33
 Телефон: (812) 513-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 СТП1943-06101-Ч(С)0417-1х1

Прибор УУТЗ поверен до
 Термометр: КИТТР-05
 Терморезистор: КИТТР-05
 Термодатчик: ТТТ-15-2
 Термодатчик: ТТТ-15-2

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Т'в, гр.С = 0,28
 Контрольные данные
 Общее теплоснабжение

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM	TL		T2		DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVгр	Уполн	T3	T4	Qгр.с общ.	Qгр.с кал.	Qгр.с кал.	Q общ.	
			T	Т	Т	С		С	С	С	С																		С
23.03.17	24.00	*	113.63	94.80	18.83	74.48	48.21	26.27	7.30	3.60	2.45	19.67	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	19.25	0.00	19.25	0.00	73.84	0.00	1.39	3.90
24.03.17	24.00	*	111.16	93.25	17.91	74.54	47.80	26.74	7.30	3.60	2.45	18.78	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	19.25	0.00	73.86	0.00	1.31	3.84		
25.03.17	24.00	*	49.83	44.21	5.63	72.90	46.99	25.91	7.30	3.60	1.05	17.74	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	7.90	0.00	65.89	0.00	0.51	1.56		
26.03.17	24.00	*	59.08	42.37	16.72	70.69	44.03	26.67	7.30	3.60	1.14	17.10	0.00	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00	17.48	0.00	0.00	17.48	0.00	68.62	0.00	1.17	2.31		
27.03.17	24.00	*	114.93	93.96	20.96	74.88	47.61	27.27	7.30	3.60	2.61	20.76	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00	21.27	0.00	73.92	0.00	1.54	4.14		
28.03.17	24.00	*	112.25	92.14	20.11	73.44	47.07	26.37	7.30	3.60	2.47	19.91	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00	20.39	0.00	72.58	0.00	1.40	3.89		
29.03.17	24.00	*	111.02	91.55	19.47	73.26	46.50	26.76	7.30	3.60	2.49	19.26	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00	20.12	0.00	75.76	0.00	1.49	4.17		
30.03.17	24.00	*	112.50	92.57	19.93	76.61	48.19	28.43	7.30	3.60	2.88	19.61	0.00	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00	20.42	0.00	0.00	20.42	0.00	76.07	0.00	1.60	4.27		
31.03.17	24.00	*	114.65	93.57	21.08	77.01	48.82	28.19	7.30	3.60	2.67	21.57	0.00	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00	21.57	0.00	0.00	21.57	0.00	75.43	0.00	1.52	4.13		
01.04.17	24.00	*	113.62	93.63	19.99	76.47	48.75	27.72	7.30	3.60	2.62	20.08	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	20.60	0.00	73.13	0.00	1.51	4.02		
02.04.17	24.00	*	115.46	94.35	21.11	74.01	48.07	25.94	7.30	3.60	2.46	21.35	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	21.87	0.00	73.14	0.00	1.51	3.97		
03.04.17	24.00	*	114.23	94.02	20.21	74.01	47.77	26.24	7.30	3.60	2.47	20.58	0.00	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00	20.11	0.00	0.00	20.11	0.00	73.02	0.00	1.44	3.92		
04.04.17	24.00	*	114.19	94.93	19.26	74.28	48.15	26.13	7.30	3.60	2.48	19.62	0.00	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	20.58	0.00	0.00	20.58	0.00	70.34	0.00	1.42	3.90		
05.04.17	24.00	*	115.45	95.42	20.03	74.02	48.83	25.19	7.30	3.60	2.26	20.23	0.00	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00	20.69	0.00	0.00	20.69	0.00	70.61	0.00	1.39	3.73		
06.04.17	24.00	*	114.11	94.23	19.88	71.15	47.19	23.96	7.30	3.60	2.34	19.62	0.00	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00	20.07	0.00	0.00	20.07	0.00	70.53	0.00	1.39	3.73		
07.04.17	24.00	*	113.61	94.34	19.27	71.92	47.17	24.75	7.30	3.60	2.35	23.36	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	23.90	0.00	70.61	0.00	1.38	3.85		
08.04.17	24.00	*	120.79	97.95	22.84	71.42	47.35	24.07	7.30	3.60	2.37	20.86	0.00	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	21.34	0.00	0.00	21.34	0.00	70.73	0.00	1.48	3.66		
09.04.17	24.00	*	119.49	97.29	20.47	71.49	47.49	24.01	7.30	3.60	2.37	19.57	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	20.02	0.00	70.62	0.00	1.38	3.66		
10.04.17	24.00	*	116.47	97.29	19.18	71.47	48.09	23.99	7.30	3.60	2.27	19.51	0.00	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00	20.06	0.00	0.00	20.06	0.00	70.64	0.00	1.39	3.61		
11.04.17	24.00	*	114.74	95.60	19.14	71.49	48.14	23.35	7.30	3.60	2.29	19.61	0.00	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00	21.41	0.00	0.00	21.41	0.00	70.57	0.00	1.48	3.77		
12.04.17	24.00	*	114.38	93.98	20.40	71.43	46.16	24.50	7.30	3.60	2.29	20.53	0.00	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00	22.52	0.00	0.00	22.52	0.00	70.59	0.00	1.56	3.88		
13.04.17	24.00	*	114.45	92.99	21.45	71.28	46.16	25.13	7.30	3.60	2.32	22.02	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	21.77	0.00	71.70	0.00	1.53	4.31		
14.04.17	24.00	*	112.85	92.13	20.72	72.43	46.00	26.42	7.30	3.60	2.42	21.26	0.00	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	0.00	23.03	0.00	75.77	0.00	1.70	4.16		
15.04.17	24.00	*	114.47	92.69	21.77	76.62	48.22	28.39	7.30	3.60	2.61	22.45	0.00	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	0.00	23.03	0.00	75.77	0.00	1.55	4.15		
16.04.17	24.00	*	112.56	93.00	19.56	76.93	48.53	28.40	7.30	3.60	2.61	20.30	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00	20.83	0.00	75.52	0.00	1.49	4.15		
17.04.17	24.00	*	113.14	93.36	19.78	76.37	48.23	28.15	7.30	3.60	2.60	20.55	0.00	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00	21.08	0.00	0.00	21.08	0.00	75.83	0.00	1.59	4.11		
18.04.17	24.00	*	112.52	93.47	19.05	76.65	48.43	28.22	7.30	3.60	2.62	19.66	0.00	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00	20.17	0.00	0.00	20.17	0.00	76.10	0.00	1.59	4.21		
19.04.17	24.00	*	114.06	93.87	20.19	76.88	48.71	28.17	7.30	3.60	2.60	20.84	0.00	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00	21.39	0.00	0.00	21.39	0.00	76.13	0.00	1.53	4.12		
20.04.17	24.00	*	114.09	94.70	19.40	76.85	49.14	27.11	7.30	3.60	2.60	20.08	0.00	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00	20.61	0.00	0.00	20.61	0.00	75.65	0.00	1.37	3.90		
21.04.17	24.00	*	112.48	94.93	17.55	76.03	49.17	26.87	7.30	3.60	2.52	18.16	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	18.63	0.00	74.94	0.00	1.45	4.01		
22.04.17	24.00	*	115.99	97.23	18.76	75.64	49.13	26.50	7.30	3.60	2.55	19.37	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	19.87	0.00	74.94	0.00	1.45	4.01		
Среднее	24.00	-	110.39	91.02	19.38	74.09	47.77	26.32	7.30	3.60	2.39	19.83	0.00	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00	20.32	0.00	0.00	20.32	0.00	73.04	0.00	1.45	3.84		
Итого	744.00	-	3422.20	2821.54	600.65	74.00	614.73	0.00	0.00	0.00	629.81	0.00	0.00	629.81	0.00	0.00	0.00	629.81	0.00	0.00	629.81	0.00	4503	0.00	0.00	119.92			

Показание счетчиков на момент снятия данных:	M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		V3(Кв3)		V4(Кв3)		Q СЛО (Квал)		Q ГРС (Квал)		Т'в, ч
	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	16889.32	16228.69	15854.20	15858.32	256.61	1197.99	1198.00	1198.00	
Снятие данных:	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	23.04.17 02:00	23.03.17 07:00	16889.32	16228.69	15854.20	15858.32	256.61	1197.99	1198.00	1198.00	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т'в:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Корректировка на температуру
 Итого по приборам учета:

0,28 °C = -0,17 Квал;
 118,85 Квал;
 629,81 куб.м.

ООО «Инфракилт Монтаж»
 печать потребителя
 для отчетов
 ООО «Энергосбыт»
 печать энергосбыта по приборам учета
 25 APR 2017