Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	103,96	83,17	20,78	74,19	45,00	29,19	7,30	3,80	2,28	22,85	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	-	74,06	0,00	1,69			3,98
24.03.17	24,00	*	100,23	81,78	18,45	74,20	44,41	29,79	7,30	3,80	2,31	20,37	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	-	73,86	0,00	1,51			3,81
25.03.17	24,00	*	46,66	39,25	7,41	72,90	43,50	29,39	7,30	3,80	0,97	10,79	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	-	67,54	0,00	0,73			1,70
26.03.17	24,00	*	52,49	38,39	14,10	70,44	40,54	29,90	7,30	3,80	1,08	15,82	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	-	67,44	0,00	1,07			2,14
27.03.17	24,00	*	103,82	83,18	20,64	74,58	44,57	30,01	7,30	3,80	2,46	21,37	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	74,21	0,00	1,59			4,04
28.03.17	24,00	*	102,11	81,64	20,47	73,13	43,94	29,19	7,30	3,80	2,34	21,31	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	72,77	0,00	1,55			3,89
29.03.17	24,00	*	101,99	81,12	20,87	72,95	43,45	29,50	7,30	3,80	2,34	21,70	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	72,77	0,00	1,58			3,92
30.03.17	24,00	*	100,91	82,21	18,70	76,29	45,02	31,27	7,30	3,80	2,52	19,60	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	75,96	0,00	1,49			4,01
31.03.17	24,00	*	102,97	83,12	19,85	76,69	45,59	31,09	7,30	3,80	2,51	21,01	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	76,33	0,00	1,60			4,12
01.04.17	24,00	*	101,96	82,89	19,07	76,18	45,42	30,76	7,30	3,80	2,48	20,16	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	75,80	0,00	1,53			4,01
02.04.17	24,00	*	104,56	83,40	21,16	73,72	44,87	28,85	7,30	3,80	2,34	22,26	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	73,39	0,00	1,63			3,98
03.04.17	24,00	*	102,10	83,08	19,02	73,70	44,65	29,06	7,30	3,80	2,35	20,09	0,00	0,00	20,58	0,00	20,58	-	73,34	0,00	1,47			3,82
04.04.17	24,00	*	101,81	83,85	17,96	73,98	44,91	29,07	7,30	3,80	2,38	18,99	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	73,66	0,00	1,40			3,77
05.04.17	24,00	*	102,78	84,21	18,57	73,70	45,54	28,16	7,30	3,80	2,31	19,61	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	-	73,12	0,00	1,44			3,75
06.04.17	24,00	*	100,02	83,21	16,80	70,87	44,07	26,80	7,30	3,80	2,17	17,79	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	70,51	0,00	1,26			3,43
07.04.17	24,00	*	103,99	83,37	20,63	71,67	44,17	27,50	7,30	3,80	2,22	21,88	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	71,42	0,00	1,56			3,78
08.04.17	24,00	*	104,28	86,64	17,64	71,14	44,33	26,80	7,30	3,80	2,25	18,79	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	70,78	0,00	1,33			3,59
09.04.17	24,00	*	107,50	87,48	20,02	71,22	44,44	26,78	7,30	3,80	2,26	21,36	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	70,98	0,00	1,52			3,78
10.04.17	24,00	*	103,55	85,92	17,63	71,21	45,01	26,20	7,30	3,80	2,16	19,08	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	70,89	0,00	1,35			3,51
11.04.17	24,00	*	101,66	84,49	17,17	71,22	45,01	26,21	7,30	3,80	2,12	18,65	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	70,86	0,00	1,32			3,45
12.04.17	24,00	*	100,35	83,11	17,24	71,16	43,92	27,23	7,30	3,80	2,18	18,63	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	70,81	0,00	1,32			3,50
13.04.17	24,00	*	102,22	82,18	20,04	70,99	43,31	27,68	7,30	3,80	2,18	21,51	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	70,70	0,00	1,52			3,71
14.04.17	24,00	*	99,65	81,47	18,18	72,15	43,13	29,02	7,30	3,80	2,27	19,57	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	71,97	0,00	1,41			3,68
15.04.17	24,00	*	100,76	81,87	18,89	76,28	44,94	31,34	7,30	3,80	2,48	20,26	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	75,87	0,00	1,54			4,02
16.04.17	24,00	*	102,05	82,07	19,97	76,61	45,22	31,39	7,30	3,80	2,48	21,41	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	76,28	0,00	1,63			4,12
17.04.17	24,00	*	103,64	82,34	21,30	76,05	45,09	30,96	7,30	3,80	2,45	22,79	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	75,71	0,00	1,73			4,18
18.04.17	24,00	*	100,71	82,52	18,19	76,33	45,29	31,04	7,30	3,80	2,46	19,67	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	76,01	0,00	1,50			3,96
19.04.17	24,00	*	102,31	82,75	19,55	76,57	45,47	31,09	7,30	3,80	2,48	20,99	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	76,22	0,00	1,60			4,08
20.04.17	24,00	*	102,45	83,46	18,99	76,53	45,78	30,76	7,30	3,80	2,47	20,44	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	76,14	0,00	1,56			4,03
21.04.17	24,00	*	100,87	83,76	17,10	75,73	45,60	30,13	7,30	3,80	2,43	18,49	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	75,49	0,00	1,40			3,83
22.04.17	24,00	*	103,13	85,69	17,44	75,31	45,98	29,33	7,30	3,80	2,42	18,91	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	74,69	0,00	1,41			3,84
Среднее	24,00	-	98,95	80,44	18,51	73,80	44,59	29,21	7,30	3,80	2,26	19,88	-	-	20,37	-	20,37	-	73,21	-	1,46	-	-	3,72
Итого	744,00		3067,48	2493,64	573,84						70,16	616,15	0,00	0,00	631,34	0,00	631,34	0,00			45,25	0,00	0,00	115,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	74441,40	61449,52	14610,13	0,00	14969,81	0,00	2276,10	1067,21	-
	23.04.17 02:00	77494,52	63929,43	15225,38	0,00	15600,23	0,00	2391,08	1112,39	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **631,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Ф-л "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел мониторинга КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

«____» _____ г.