

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелюнова 4 / СЦО-НТЭС
 Обслуживающая организация: ООО ИнфраХит Монтаж
 Исполнитель: ООО Юрковский Э-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2017
 Договор: Договор
 Строй. адрес: Шелюнова 4
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счета подлинники: Девушкина

Телефон:

Узел учета: СЦО-НТЭС
 Кап. УТЭ:
 Фрейм: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 205565	Установленные приборы:	Часовые и строчн. архивы в файлах:	Режим (Смена): 3001	Приборы УТЭ поверены до _____
Подает: тр.(№1):	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
Обрат: тр.(№2):	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
тр.щит: ГПС(№3):	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
тр.подпитки(№5):	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
Договорные расходы (гр.ст.), ГГ/ст:	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:
	расходомер:	Глил=	Глил=	Термопреобр.:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные				Общее теплоснабжение
			М1, Т	М2, Т	дм, Т	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
23.03.17	24.00	-	104,27	89,98	14,29	72,78	39,66	33,12	7,00	5,00	2,98	14,29	-	-	15,76	-	-	72,64	-	1,04	4,02				
24.03.17	24.00	-	101,05	88,16	12,89	72,78	39,08	33,70	7,00	5,00	2,98	12,89	-	-	14,32	-	-	72,48	-	0,93	3,91				
25.03.17	24.00	-	107,96	92,32	15,64	72,07	39,36	32,71	7,00	5,00	3,03	15,64	-	-	17,09	-	-	71,44	-	1,12	4,15				
26.03.17	24.00	-	110,29	94,84	15,45	73,65	40,35	33,30	7,00	5,00	3,16	15,45	-	-	16,88	-	-	73,33	-	1,13	4,30				
27.03.17	24.00	-	104,04	89,35	14,69	73,29	39,40	33,89	7,00	5,00	3,04	14,69	-	-	15,50	-	-	72,93	-	1,07	4,11				
28.03.17	24.00	-	101,28	86,61	14,67	71,57	38,14	33,43	7,00	5,00	2,99	14,67	-	-	15,47	-	-	71,21	-	1,04	3,95				
29.03.17	24.00	-	101,20	86,02	15,18	71,86	37,84	34,02	7,00	5,00	3,14	15,18	-	-	16,34	-	-	71,74	-	1,09	4,02				
30.03.17	24.00	-	102,24	87,51	13,97	74,77	38,97	35,80	7,00	5,00	3,17	13,97	-	-	15,29	-	-	74,82	-	1,00	4,18				
31.03.17	24.00	-	104,26	88,84	15,40	75,17	39,52	35,65	7,00	5,00	3,17	15,40	-	-	15,79	-	-	74,50	-	1,04	4,28				
01.04.17	24.00	-	104,26	88,53	15,73	74,41	39,32	35,09	7,00	5,00	3,11	15,73	-	-	15,22	-	-	72,03	-	1,24	4,21				
02.04.17	24.00	-	106,40	89,17	17,23	72,32	39,09	33,23	7,00	5,00	2,97	17,23	-	-	17,41	-	-	73,98	-	1,16	4,18				
03.04.17	24.00	-	102,50	89,05	13,45	72,31	38,98	33,33	7,00	5,00	2,97	13,45	-	-	15,22	-	-	71,94	-	0,97	3,97				
04.04.17	24.00	-	103,67	90,31	13,36	72,56	39,37	33,19	7,00	5,00	3,00	13,36	-	-	14,60	-	-	72,21	-	0,96	3,97				
05.04.17	24.00	-	105,65	90,41	15,24	72,05	39,81	32,24	7,00	5,00	2,92	15,24	-	-	16,28	-	-	71,50	-	1,09	4,01				
06.04.17	24.00	-	103,78	88,86	14,92	69,58	38,72	30,86	7,00	5,00	2,75	14,92	-	-	15,79	-	-	69,31	-	1,03	3,78				
07.04.17	24.00	-	105,82	89,23	14,35	70,33	38,92	31,41	7,00	5,00	2,81	14,35	-	-	15,15	-	-	69,99	-	1,00	3,81				
08.04.17	24.00	-	105,82	91,07	14,75	69,98	38,88	31,10	7,00	5,00	2,84	14,75	-	-	15,72	-	-	69,70	-	1,03	4,07				
09.04.17	24.00	-	109,00	91,53	17,47	70,00	38,92	31,08	7,00	5,00	2,85	17,47	-	-	18,36	-	-	71,83	-	1,22	4,21				
10.04.17	24.00	-	106,52	91,26	15,26	69,93	39,50	30,43	7,00	5,00	2,78	15,26	-	-	16,27	-	-	69,58	-	1,06	4,07				
11.04.17	24.00	-	105,46	90,85	14,61	69,97	39,66	30,31	7,00	5,00	2,76	14,61	-	-	15,47	-	-	69,67	-	1,02	3,85				
12.04.17	24.00	-	101,84	88,53	13,31	69,84	38,75	31,09	7,00	5,00	2,75	13,31	-	-	14,07	-	-	69,51	-	0,93	3,68				
13.04.17	24.00	-	103,36	86,25	17,11	69,63	37,77	31,86	7,00	5,00	2,75	17,11	-	-	18,06	-	-	69,32	-	1,19	3,94				
14.04.17	24.00	-	99,57	85,34	14,23	37,37	33,87	7,00	5,00	2,89	14,23	-	-	15,22	-	-	69,32	-	1,01	3,90					
15.04.17	24.00	-	100,91	86,23	14,68	74,71	38,60	36,11	7,00	5,00	3,12	14,68	-	-	15,67	-	-	74,33	-	1,09	4,21				
16.04.17	24.00	-	101,88	86,44	15,44	75,10	38,65	36,45	7,00	5,00	3,16	15,44	-	-	16,56	-	-	74,86	-	1,16	4,31				
17.04.17	24.00	-	101,71	87,02	14,69	74,57	38,56	36,01	7,00	5,00	3,14	14,69	-	-	16,06	-	-	74,35	-	1,09	4,24				
18.04.17	24.00	-	102,00	87,41	14,99	74,78	38,77	36,01	7,00	5,00	3,16	14,99	-	-	15,77	-	-	74,49	-	1,09	4,34				
19.04.17	24.00	-	103,20	87,99	15,21	74,98	39,03	35,95	7,00	5,00	3,16	15,21	-	-	16,05	-	-	74,71	-	1,14	4,31				
20.04.17	24.00	-	103,90	89,01	14,89	74,98	39,49	35,49	7,00	5,00	3,12	14,89	-	-	15,87	-	-	74,62	-	1,11	4,28				
21.04.17	24.00	-	104,02	89,82	14,20	74,28	39,59	34,69	7,00	5,00	3,12	14,20	-	-	15,29	-	-	73,95	-	1,05	4,17				
22.04.17	24.00	-	103,71	88,94	14,77	74,75	39,27	35,38	7,00	5,00	3,15	14,77	-	-	15,74	-	-	74,43	-	1,10	4,25				
Среднее	24.00	-	103,76	88,93	14,83	72,59	39,01	33,57	7,00	5,00	2,99	14,83	-	-	15,98	-	-	72,27	-	1,07	4,06				
Итого	744,00	-	3216,55	2756,88	459,67	92,67	459,67	0,00	0,00	495,32	0,00	495,32	0,00	0,00	495,32	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	125,88				

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	УЗ(М3)	У4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	23.03.17 00:00	36160,90	22846,69	38021,93	-	3917,08	-	903,21	-	-
	23.04.17 17:00	29147,83	22216,89	43003,31	-	4407,28	-	1029,76	-	-

Период расчета по среднему: 23.03.17 00:00 - 23.04.17 17:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 29147,83
 Период расчета по договору: 23.03.17 00:00 - 23.04.17 17:00
 Период превышения Q: 23.03.17 00:00 - 23.04.17 17:00
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C = -0,13 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 125,75 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 495,32 Гкал.

Копия расчета по среднему: 23.03.17 00:00 - 23.04.17 17:00
 Период расчета по среднему: 29147,83
 Период расчета по договору: 23.03.17 00:00 - 23.04.17 17:00
 Период превышения Q: 23.03.17 00:00 - 23.04.17 17:00
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C = -0,13 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 125,75 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 495,32 Гкал.

«ИнфраХит»
 печать лицензианта
 «ИнфраХит»
 печать лицензианта

Филиал «ТЭК СПб»
 печать энергообъекта
 Управление энергетического учета
 Отдел учета и контроля КУУЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 АПР 2017