Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	*	93,69	76,03	17,66	73,78	43,20	30,58	6,40	3,20	2,29	18,21	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	73,63	0,00	1,34			3,64
24.03.17	24,00	*	92,67	74,73	17,94	73,82	42,63	31,19	6,40	3,20	2,30	18,47	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	73,58	0,00	1,36			3,66
25.03.17	24,00	*	45,01	38,84	6,17	72,86	41,86	31,00	6,40	3,20	1,10	8,48	0,00	0,00	8,66	0,00	8,66	-	66,09	0,00	0,56			1,66
26.03.17	24,00	*	43,52	23,17	20,35	70,46	39,76	30,70	6,40	3,20	1,00	22,79	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07	-	50,44	0,00	1,15			2,15
27.03.17	24,00	*	94,79	75,02	19,77	74,14	43,05	31,09	6,40	3,20	2,39	20,46	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	69,27	0,00	1,42			3,81
28.03.17	24,00	*	94,26	75,20	19,06	72,73	42,36	30,37	6,40	3,20	2,31	18,89	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	72,29	0,00	1,37			3,68
29.03.17	24,00	*	94,62	75,03	19,59	72,50	41,65	30,85	6,40	3,20	2,29	20,21	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	72,00	0,00	1,46			3,74
30.03.17	24,00	*	93,75	75,96	17,79	75,83	43,07	32,77	6,40	3,20	2,47	18,33	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	75,22	0,00	1,38			3,85
31.03.17	24,00	*	92,80	76,96	15,84	76,23	43,56	32,67	6,40	3,20	2,51	16,10	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	75,74	0,00	1,22			3,73
01.04.17	24,00	*	95,55	76,37	19,17	75,76	43,41	32,35	6,40	3,20	2,44	19,79	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	75,23	0,00	1,49			3,93
02.04.17	24,00	*	97,08	76,35	20,73	73,29	42,95	30,34	6,40	3,20	2,30	21,32	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	72,44	0,00	1,55			3,84
03.04.17	24,00	*	95,44	76,88	18,56	73,27	42,70	30,57	6,40	3,20	2,34	18,90	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	72,74	0,00	1,38			3,72
04.04.17	24,00	*	95,54	77,46	18,09	73,54	43,14	30,40	6,40	3,20	2,34	18,43	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	73,18	0,00	1,35			3,69
05.04.17	24,00	*	95,92	77,55	18,36	73,31	43,87	29,44	6,40	3,20	2,28	18,63	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	72,65	0,00	1,35			3,64
06.04.17	24,00	*	93,70	76,64	17,07	70,46	42,49	27,97	6,40	3,20	2,14	17,33	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	70,04	0,00	1,21			3,35
07.04.17	24,00	*	94,67	76,61	18,06	71,26	42,48	28,78	6,40	3,20	2,18	18,53	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	70,92	0,00	1,31			3,50
08.04.17	24,00	*	97,75	79,69	18,06	70,72	42,67	28,06	6,40	3,20	2,21	18,53	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	70,41	0,00	1,31			3,52
09.04.17	24,00	*	101,10	80,17	20,93	70,83	42,68	28,14	6,40	3,20	2,22	21,54	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	70,61	0,00	1,52			3,75
10.04.17	24,00	*	96,19	79,09	17,10	70,80	43,39	27,41	6,40	3,20	2,16	17,39	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	70,46	0,00	1,23			3,39
11.04.17	24,00	*	95,14	77,70	17,45	70,82	43,52	27,30	6,40	3,20	2,11	17,77	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	70,50	0,00	1,25			3,36
12.04.17	24,00	*	94,60	76,31	18,29	70,74	42,42	28,32	6,40	3,20	2,15	18,64	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	70,36	0,00	1,31			3,46
13.04.17	24,00	*	96,14	74,99	21,15	70,59	41,39	29,20	6,40	3,20	2,18	21,62	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	69,92	0,00	1,51			3,69
14.04.17	24,00	*	92,03	74,78	17,24	71,75	41,12	30,64	6,40	3,20	2,28	17,54	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	-	71,78	0,00	1,26			3,53
15.04.17	24,00	*	95,12	74,94	20,18	75,84	42,81	33,04	6,40	3,20	2,46	20,56	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	75,41	0,00	1,55			4,01
16.04.17	24,00	*	94,96	75,17	19,79	76,16	42,88	33,28	6,40	3,20	2,48	20,19	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	75,79	0,00	1,53			4,02
17.04.17	24,00	*	93,33	75,60	17,73	75,61	42,71	32,90	6,40	3,20	2,48	18,03	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	75,17	0,00	1,36			3,84
18.04.17	24,00	*	94,13	75,70	18,42	75,89	42,89	33,00	6,40	3,20	2,48	18,77	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	75,57	0,00	1,42			3,90
19.04.17	24,00	*	94,04	76,02	18,02	76,12	43,18	32,93	6,40	3,20	2,49	18,41	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	75,72	0,00	1,40			3,88
20.04.17	24,00	*	95,73	76,55	19,18	76,10	43,62	32,48	6,40	3,20	2,47	19,58	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	75,77	0,00	1,49			3,95
21.04.17	24,00	*	93,47	77,13	16,34	75,28	43,64	31,63	6,40	3,20	2,44	16,51	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	74,98	0,00	1,24			3,68
22.04.17	24,00	*	98,74	78,59	20,15	74,88	43,96	30,92	6,40	3,20	2,41	20,65	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	74,32	0,00	1,54			3,95
Среднее	24,00	-	91,79	73,59	18,20	73,40	42,74	30,66	6,40	3,20	2,25	18,73	-	-	19,18	-	19,18	-	72,01	-	1,35	-	-	3,60
Итого	744,00		2845,50	2281,26	564,24						69,70	580,60	0,00	0,00	594,46	0,00	594,46	0,00			41,80	0,00	0,00	111,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	72373,82	57844,77	16107,08	0,00	16489,47	0,00	2503,86	1152,24	-
	23.04.17 01:00	75198,96	60106,84	16686,51	0,00	17082,73	0,00	2614,71	1193,96	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **594,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«_____» 25 АПР 2017 г.