Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		181,18	152,58	28,60	74,07	52,28	21,79	7,00	5,00	3,95	73,61	48,37	25,24	75,45	49,30	26,15	-	74,21	63,74	1,50			5,45
24.03.17	24,00	-	171,83	138,41	33,42	74,06	51,69	22,37	7,00	5,00	3,86	66,35	47,51	18,84	68,01	48,42	19,59	-	74,19	62,99	1,72			5,58
25.03.17	24,00	-	183,13	156,89	26,24	73,27	51,72	21,55	7,00	5,00	3,95	72,67	49,82	22,85	74,46	50,70	23,76	-	73,29	63,04	1,36			5,31
26.03.17	24,00	-	189,74	161,10	28,64	74,88	53,27	21,61	7,00	5,00	4,11	76,10	51,19	24,91	78,05	52,16	25,89	-	74,95	64,68	1,53			5,63
27.03.17	24,00	-	174,25	152,78	21,47	74,53	52,21	22,32	7,00	5,00	3,89	67,96	48,49	19,47	69,69	49,45	20,24	-	74,61	63,64	1,12			5,02
28.03.17	24,00	-	168,47	148,14	20,33	72,76	50,82	21,94	7,00	5,00	3,70	65,94	46,94	19,00	67,52	47,82	19,70	-	72,83	62,07	1,03			4,73
29.03.17	24,00	-	168,97	146,60	22,37	73,22	50,66	22,56	7,00	5,00	3,81	67,08	46,48	20,60	68,70	47,29	21,41	-	73,43	62,25	1,14			4,95
30.03.17	24,00	-	171,23	148,70	22,53	76,22	52,55	23,67	7,00	5,00	4,05	67,98	47,16	20,82	69,78	48,10	21,68	-	76,32	64,78	1,19			5,24
31.03.17	24,00	-	172,78	150,94	21,84	76,57	53,03	23,54	7,00	5,00	4,07	67,63	48,02	19,61	69,45	48,98	20,47	-	76,65	65,09	1,16			5,23
01.04.17	24,00	-	175,45	150,59	24,86	75,72	52,88	22,84	7,00	5,00	4,02	70,47	47,94	22,53	72,34	48,90	23,44	-	75,74	64,79	1,32			5,33
02.04.17	24,00	-	176,69	151,77	24,92	73,59	52,20	21,39	7,00	5,00	3,78	70,95	48,29	22,66	72,72	49,25	23,47	-	73,68	63,45	1,30			5,09
03.04.17	24,00	-	173,23	150,86	22,37	73,64	51,75	21,89	7,00	5,00	3,80	67,92	48,13	19,79	69,57	49,08	20,49	-	73,73	63,01	1,16			4,96
04.04.17	24,00	-	174,74	152,89	21,85	73,88	52,29	21,59	7,00	5,00	3,77	67,63	48,84	18,79	69,32	49,80	19,52	-	73,97	63,49	1,15			4,92
05.04.17	24,00	-	179,23	153,38	25,85	73,28	52,66	20,62	7,00	5,00	3,71	71,60	48,92	22,68	73,33	49,88	23,45	-	73,27	63,41	1,36			5,06
06.04.17	24,00	-	174,05	150,94	23,11	70,75	50,82	19,93	7,00	5,00	3,47	68,08	48,20	19,88	69,65	49,07	20,58	-	70,85	61,24	1,18			4,65
07.04.17	24,00	-	172,98	151,52	21,46	71,53	51,05	20,48	7,00	5,00	3,54	66,66	48,47	18,19	68,23	49,33	18,90	-	71,59	61,70	1,10			4,64
08.04.17	24,00	-	179,12	154,41	24,71	71,13	50,84	20,29	7,00	5,00	3,64	70,66	49,31	21,35	72,30	50,23	22,07	-	71,21	61,59	1,26			4,89
09.04.17	24,00	-	181,21	155,81	25,40	71,13	50,95	20,18	7,00	5,00	3,65	71,66	49,78	21,88	73,33	50,67	22,66	-	71,23	61,59	1,30			4,96
10.04.17	24,00	-	176,52	155,56	20,96	71,08	51,63	19,45	7,00	5,00	3,44	67,14	49,66	17,48	68,69	50,62	18,07	-	71,15	61,48	1,09			4,52
11.04.17	24,00	-	175,68	154,59	21,09	71,11	51,77	19,34	7,00	5,00	3,40	67,29	49,35	17,94	68,85	50,29	18,56	-	71,19	61,86	1,10			4,49
12.04.17	24,00	-	167,60	146,61	20,99	71,02	50,38	20,64	7,00	5,00	3,46	62,10	44,02	18,08	63,52	44,80	18,72	-	71,13	61,28	1,06			4,52
13.04.17	24,00	-	171,60	146,66	24,94	70,82	49,79	21,03	7,00	5,00	3,62	68,51	46,54	21,97	70,06	47,27	22,79	-	70,90	61,05	1,24			4,86
14.04.17	24,00	-	169,42	145,21	24,21	72,64	50,03	22,61	7,00	5,00	3,83	67,22	46,11	21,11	68,83	46,93	21,90	-	72,87	61,71	1,22			5,05
15.04.17	24,00	-	175,81	146,65	29,16	76,14	52,52	23,62	7,00	5,00	4,16	72,53	46,49	26,04	74,43	47,45	26,98	-	76,21	65,85	1,53			5,69
16.04.17	24,00	-	169,56	147,98	21,58	76,51	52,53	23,98	7,00	5,00	4,07	65,61	47,10	18,51	67,36	48,06	19,30	-	76,61	64,83	1,14			5,21
17.04.17	24,00	-	168,83	149,24	19,59	75,93	52,22	23,71	7,00	5,00	4,00	64,11	47,57	16,54	65,80	48,53	17,27	-	76,03	64,20	1,03			5,03
18.04.17	24,00	-	170,09	149,87	20,22	76,19	52,43	23,76	7,00	5,00	4,04	65,12	47,76	17,36	66,84	48,72	18,12	-	76,28	64,58	1,06			5,11
19.04.17	24,00	-	172,22	151,17	21,05	76,37	52,80	23,57	7,00	5,00	4,06	66,35	48,21	18,14	68,12	49,17	18,95	-	76,46	64,78	1,12			5,18
20.04.17	24,00	-	173,23	153,12	20,11	76,35	53,17	23,18	7,00	5,00	4,02	66,02	48,91	17,11	67,75	49,87	17,88	-	76,42	64,83	1,07			5,09
21.04.17	24,00	-	174,03	153,96	20,07	75,67	53,12	22,55	7,00	5,00	3,92	66,29	49,18	17,11	68,00	50,14	17,86	-	75,80	64,63	1,07			5,00
22.04.17	24,00	-	176,30	155,04	21,26	74,89	52,81	22,08	7,00	5,00	3,90	67,85	49,51	18,34	69,60	50,47	19,13	-	74,89	64,09	1,12			5,02
Среднее	24,00	-	174,49	151,10	23,39	73,84	51,90	21,94	7,00	5,00	3,83	68,29	48,14	20,16	69,99	49,06	20,94	-	73,93	63,28	1,22	-	-	5,04
Итого	744,00		5409,17	4683,97	725,20						118,65	2117,09	1492,27	624,82	2169,75	1520,75	649,00	0,00			37,73	0,00	0,00	156,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 07:00	61154,41	51928,12	17163,68	11702,47	17590,24	18181,71	1856,52	-	-
	07.02.17 07:00	61154,41	51928,12	17163,68	11702,47	17590,24	18181,71	1856,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **649,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.