

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	58,39	9,61	226,130	-	-	41,64	5,44	224,950	-	16,75	1,180	0,00	0,00	0,00	3,846
24.03.17	24	-	58,32	9,60	223,890	-	-	41,26	5,49	222,680	-	17,06	1,210	0,00	0,00	0,00	3,878
25.03.17	24	-	60,04	9,62	222,540	-	-	41,93	5,54	221,210	-	18,11	1,330	0,00	0,00	0,00	4,097
26.03.17	24	-	60,14	9,62	223,950	-	-	42,09	5,50	222,660	-	18,05	1,290	0,00	0,00	0,00	4,106
27.03.17	24	-	60,19	9,62	224,390	-	-	42,34	5,49	223,160	-	17,85	1,230	0,00	0,00	0,00	4,070
28.03.17	24	-	59,14	9,60	226,840	-	-	41,78	5,42	225,570	-	17,36	1,270	0,00	0,00	0,00	4,002
29.03.17	24	-	61,69	9,60	223,850	-	-	42,74	5,48	223,140	-	18,95	0,710	0,00	0,00	0,00	4,284
30.03.17	24	-	64,42	9,60	226,240	-	-	44,20	5,43	225,290	-	20,22	0,950	0,00	0,00	0,00	4,627
31.03.17	24	-	62,01	9,60	226,000	-	-	43,25	5,44	224,860	-	18,76	1,140	0,00	0,00	0,00	4,303
01.04.17	24	-	57,00	9,60	226,670	-	-	40,73	5,42	225,520	-	16,27	1,150	0,00	0,00	0,00	3,744
02.04.17	24	-	54,58	9,60	226,840	-	-	39,79	5,42	225,690	-	14,79	1,150	0,00	0,00	0,00	3,413
03.04.17	24	-	55,64	9,61	224,970	-	-	39,74	5,48	223,830	-	15,90	1,140	0,00	0,00	0,00	3,632
04.04.17	24	-	56,30	9,60	224,560	-	-	40,41	5,48	223,450	-	15,89	1,110	0,00	0,00	0,00	3,625
05.04.17	24	-	53,04	9,60	226,080	-	-	39,01	5,42	225,030	-	14,03	1,050	0,00	0,00	0,00	3,224
06.04.17	24	-	56,68	9,60	226,650	-	-	40,99	5,41	225,780	-	15,69	0,870	0,00	0,00	0,00	3,603
07.04.17	24	-	58,32	9,60	226,600	-	-	41,78	5,42	225,790	-	16,54	0,810	0,00	0,00	0,00	3,793
08.04.17	24	-	56,80	9,60	225,980	-	-	40,99	5,43	225,290	-	15,81	0,690	0,00	0,00	0,00	3,616
09.04.17	24	-	56,85	9,61	225,250	-	-	40,94	5,45	224,610	-	15,91	0,640	0,00	0,00	0,00	3,625
10.04.17	24	-	54,25	9,61	227,920	-	-	40,28	5,39	227,340	-	13,97	0,580	0,00	0,00	0,00	3,219
11.04.17	24	-	52,36	9,58	226,200	-	-	39,33	5,41	225,730	-	13,03	0,470	0,00	0,00	0,00	2,981
12.04.17	24	-	56,04	9,59	224,520	-	-	40,57	5,46	224,040	-	15,47	0,480	0,00	0,00	0,00	3,503
13.04.17	24	-	59,84	9,61	225,490	-	-	42,12	5,45	225,040	-	17,72	0,450	0,00	0,00	0,00	4,026
14.04.17	24	-	64,59	9,60	224,450	-	-	44,27	5,47	224,010	-	20,32	0,440	0,00	0,00	0,00	4,593
15.04.17	24	-	67,11	9,59	226,880	-	-	45,72	5,41	226,340	-	21,39	0,540	0,00	0,00	0,00	4,891
16.04.17	24	-	66,75	9,59	226,540	-	-	45,63	5,42	226,030	-	21,12	0,510	0,00	0,00	0,00	4,820
17.04.17	24	-	66,51	9,61	227,020	-	-	45,47	5,41	226,610	-	21,04	0,410	0,00	0,00	0,00	4,807
18.04.17	24	-	66,95	9,60	227,260	-	-	45,74	5,40	226,790	-	21,21	0,470	0,00	0,00	0,00	4,854
19.04.17	24	-	63,30	9,59	227,320	-	-	43,98	5,39	226,840	-	19,32	0,480	0,00	0,00	0,00	4,425
20.04.17	24	-	63,24	9,59	227,730	-	-	44,09	5,38	227,330	-	19,15	0,400	0,00	0,00	0,00	4,393
21.04.17	24	-	60,85	9,59	227,640	-	-	42,95	5,38	227,320	-	17,90	0,320	0,00	0,00	0,00	4,098
22.04.17	24	-	59,65	9,60	227,400	-	-	42,28	5,40	227,070	-	17,37	0,330	0,00	0,00	0,00	3,975
Среднее	24,00	-	59,71	9,60	225,929	-	-	42,19	5,44	225,129	-	17,51	0,800	-	-	-	4,002
Итого	744,0				7003,800	0,000				6979,000	0,000		24,800	0,00	0,00	0,00	124,07

Ориентировочно до конца месяца(+)

1818,183

Корректировка за прошлый месяц (-)

2046,639

Итого за апрель 2017 :

6775,344

1814,846

2034,720

6759,126

3,337

11,919

16,219

35,85

36,91

123,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 20:00	122970,420	-	116964,190	-	0,000	0,000	2697,031	
23.04.17 04:00	129814,360	-	123784,290	-	0,000	0,000	2818,375	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

123,02 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиал «Невский» ПАО «ТЭК-СПб»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ