

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2017

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215582  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax

Термопреобр.

Тхв = \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	63,52	9,68	219,330	-	-	43,35	6,50	218,660	-	20,17	0,670	-	-	-	4,460
24.03.17	24	-	63,50	9,71	218,260	-	-	43,17	6,55	217,620	-	20,33	0,640	-	-	-	4,470
25.03.17	24	-	63,42	9,71	217,160	-	-	42,92	6,57	216,480	-	20,50	0,680	-	-	-	4,487
26.03.17	24	-	63,53	9,71	217,350	-	-	42,97	6,57	216,650	-	20,56	0,700	-	-	-	4,508
27.03.17	24	-	64,42	9,72	217,710	-	-	43,51	6,57	216,960	-	20,91	0,750	-	-	-	4,591
28.03.17	24	-	64,73	9,56	210,300	-	-	43,47	6,56	209,590	-	21,26	0,710	-	-	-	4,511
29.03.17	24	-	67,63	9,66	213,130	-	-	44,48	6,60	212,530	-	23,15	0,600	-	-	-	4,968
30.03.17	24	-	68,92	9,71	218,020	-	-	45,61	6,54	217,380	-	23,31	0,640	-	-	-	5,116
31.03.17	24	-	65,67	9,71	219,340	-	-	44,34	6,50	218,860	-	21,33	0,480	-	-	-	4,708
01.04.17	24	-	61,27	9,71	219,890	-	-	42,14	6,48	219,580	-	19,13	0,310	-	-	-	4,226
02.04.17	24	-	60,06	9,72	220,380	-	-	41,78	6,47	220,220	-	18,28	0,160	-	-	-	4,044
03.04.17	24	-	62,97	9,80	219,860	-	-	42,91	6,55	219,530	-	20,06	0,330	-	-	-	4,434
04.04.17	24	-	60,21	9,71	220,160	-	-	41,90	6,48	219,920	-	18,31	0,240	-	-	-	4,047
05.04.17	24	-	56,98	9,70	220,550	-	-	40,70	6,45	220,450	-	16,28	0,100	-	-	-	3,603
06.04.17	24	-	58,89	9,70	220,440	-	-	41,51	6,47	220,250	-	17,38	0,190	-	-	-	3,848
07.04.17	24	-	62,57	9,68	220,130	-	-	43,34	6,47	219,860	-	19,23	0,270	-	-	-	4,253
08.04.17	24	-	61,48	9,70	220,090	-	-	42,86	6,48	219,960	-	18,62	0,130	-	-	-	4,110
09.04.17	24	-	59,60	9,70	220,130	-	-	41,75	6,46	220,010	-	17,85	0,120	-	-	-	3,942
10.04.17	24	-	57,53	9,68	220,560	-	-	41,37	6,44	220,490	-	16,16	0,070	-	-	-	3,571
11.04.17	24	-	56,24	9,69	220,600	-	-	40,75	6,45	220,580	-	15,49	0,020	-	-	-	3,424
12.04.17	24	-	61,50	9,70	220,160	-	-	42,71	6,49	219,790	-	18,79	0,370	-	-	-	4,161
13.04.17	24	-	66,11	9,78	220,210	-	-	44,33	6,56	219,200	-	21,78	1,010	-	-	-	4,845
14.04.17	24	-	69,99	9,74	220,570	-	-	46,03	6,55	218,900	-	23,96	1,670	-	-	-	5,373
15.04.17	24	-	71,78	9,73	220,860	-	-	47,05	6,52	219,230	-	24,73	1,630	-	-	-	5,545
16.04.17	24	-	72,43	9,73	221,000	-	-	47,49	6,52	219,300	-	24,94	1,700	-	-	-	5,601
17.04.17	24	-	72,45	9,74	221,360	-	-	47,53	6,52	219,480	-	24,92	1,880	-	-	-	5,615
18.04.17	24	-	72,43	9,74	221,660	-	-	47,63	6,52	219,580	-	24,80	2,080	-	-	-	5,603
19.04.17	24	-	71,30	9,72	221,470	-	-	47,31	6,50	219,700	-	23,99	1,770	-	-	-	5,408
20.04.17	24	-	68,04	9,69	221,870	-	-	46,00	6,46	220,130	-	22,04	1,740	-	-	-	4,978
21.04.17	24	-	63,54	9,70	222,400	-	-	43,72	6,45	220,580	-	19,82	1,820	-	-	-	4,497
22.04.17	24	-	63,53	9,72	222,520	-	-	43,61	6,48	220,500	-	19,92	2,020	-	-	-	4,529
Среднее	24,00	-	64,39	9,71	219,596	-	-	43,81	6,51	218,773	-	20,58	0,823	-	-	-	4,564
Итого	744,0	-	-	-	6807,470	0,000	-	-	-	6781,970	0,000	-	25,500	0,00	0,00	0,00	141,48

Ориентировочно до конца месяца(+): 1774,034  
 Корректировка за прошлый месяц (-): 1975,911  
**Итого за апрель 2017:** 6605,593  
 Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 1759,166  
 1967,259  
 6573,877  
 14,869  
 8,653  
 31,716  
 41,41  
 42,15  
 140,73

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 21:00	25854,940	-	25354,960	-	-	-	-	-
23.04.17 07:00	32535,310	-	32009,890	-	-	-	703,841	-
							842,727	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

для передачи по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата: 27.04.2017