

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2017

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 36, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-941 № 68366  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax

Термопреобр.

Tхв = \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн. тр.  
 тр.-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	61,63	-	169,752	-	-	36,91	-	170,658	-	24,72	-0,906	0,00	-	0,00	4,209
24.03.17	24	-	61,68	-	169,446	-	-	36,58	-	170,146	-	25,11	-0,700	0,00	-	0,00	4,267
25.03.17	24	-	61,51	-	169,790	-	-	36,38	-	170,423	-	25,13	-0,633	0,00	-	0,00	4,280
26.03.17	23	-	61,66	-	162,556	-	-	36,47	-	163,091	-	25,19	-0,535	0,00	-	0,00	4,107
27.03.17	24	-	62,26	-	169,385	-	-	36,77	-	170,111	-	25,49	-0,727	0,00	-	0,00	4,330
28.03.17	24	-	62,62	-	169,214	-	-	36,84	-	169,898	-	25,78	-0,684	0,00	-	0,00	4,375
29.03.17	24	-	65,19	-	164,783	-	-	37,11	-	165,722	-	28,08	-0,939	0,00	-	0,00	4,640
30.03.17	24	-	66,88	-	161,571	-	-	38,14	-	162,603	-	28,74	-1,032	0,00	-	0,00	4,656
31.03.17	24	-	64,30	-	170,616	-	-	37,61	-	171,753	-	26,68	-1,137	0,00	-	0,00	4,566
01.04.17	24	-	60,04	-	170,235	-	-	36,18	-	171,186	-	23,85	-0,951	0,00	-	0,00	4,074
02.04.17	24	-	58,24	-	170,959	-	-	35,79	-	171,678	-	22,45	-0,718	0,00	-	0,00	3,851
03.04.17	24	-	60,98	-	170,534	-	-	36,32	-	171,119	-	24,66	-0,585	0,00	-	0,00	4,218
04.04.17	24	-	59,47	-	170,712	-	-	36,09	-	171,305	-	23,37	-0,593	0,00	-	0,00	4,002
05.04.17	24	-	55,96	-	170,938	-	-	35,33	-	171,427	-	20,63	-0,488	0,00	-	0,00	3,539
06.04.17	24	-	56,41	-	170,518	-	-	35,44	-	171,083	-	20,97	-0,565	0,00	-	0,00	3,588
07.04.17	24	-	60,68	-	170,867	-	-	36,90	-	171,306	-	23,79	-0,439	0,08	-	0,08	4,080
08.04.17	24	-	60,14	-	170,940	-	-	36,85	-	171,567	-	23,30	-0,628	0,00	-	0,00	3,995
09.04.17	24	-	58,05	-	169,688	-	-	35,79	-	170,485	-	22,26	-0,798	0,00	-	0,00	3,791
10.04.17	24	-	56,69	-	169,334	-	-	35,99	-	170,266	-	20,71	-0,932	0,00	-	0,00	3,519
11.04.17	24	-	54,56	-	168,890	-	-	35,50	-	169,912	-	19,06	-1,021	0,00	-	0,00	3,231
12.04.17	24	-	59,08	-	169,089	-	-	36,20	-	169,981	-	22,88	-0,892	0,00	-	0,00	3,882
13.04.17	24	-	63,34	-	168,974	-	-	36,79	-	169,872	-	26,56	-0,898	0,00	-	0,00	4,500
14.04.17	24	-	67,46	-	170,039	-	-	38,03	-	170,691	-	29,43	-0,652	0,02	-	0,02	5,018
15.04.17	24	-	69,00	-	171,584	-	-	38,84	-	172,293	-	30,16	-0,709	0,00	-	0,00	5,189
16.04.17	24	-	69,88	-	171,686	-	-	39,32	-	172,616	-	30,56	-0,930	0,00	-	0,00	5,261
17.04.17	24	-	69,85	-	171,334	-	-	39,21	-	172,230	-	30,65	-0,897	0,00	-	0,00	5,231
18.04.17	24	-	69,81	-	170,299	-	-	39,18	-	171,182	-	29,89	-0,919	0,00	-	0,00	5,099
19.04.17	24	-	69,10	-	170,114	-	-	39,21	-	171,033	-	28,02	-0,833	0,00	-	0,00	4,777
20.04.17	24	-	66,78	-	169,992	-	-	38,76	-	170,825	-	24,63	-0,691	0,00	-	0,00	4,192
21.04.17	24	-	61,74	-	169,674	-	-	37,11	-	170,365	-	24,76	-0,610	0,00	-	0,00	4,215
22.04.17	24	-	61,60	-	169,707	-	-	36,84	-	170,317	-	25,42	-0,772	0,003	-	0,00	4,321
Среднее	23,97	-	62,47	-	169,459	-	-	37,05	-	170,230	-	23,924	0,10	0,00	0,10	0,00	133,95
Итого	743,0				5253,218	0,000				5277,143	0,000						

Ориентировочно до конца месяца(+) 1363,207  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1531,714  
**Итого за апрель 2017 :** 5084,712  
 1369,791 1540,358 -6,584 38,90  
 5106,576 -8,644 39,79  
 -21,864 133,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	

Время аварийных ситуаций: 1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды (Tхв = 0) 133,06 Гкал  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата 27.04.2017