

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв =  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$  лето:  $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	58,42	8,70	226,134	-	-	41,91	6,80	224,694	-	16,51	1,439	0,00	0,00	0,00	3,803
24.03.17	24	-	58,25	8,70	225,209	-	-	41,44	6,80	223,748	-	16,81	1,462	0,00	0,00	0,00	3,856
25.03.17	24	-	60,02	8,70	223,348	-	-	42,22	6,80	221,879	-	17,80	1,468	0,00	0,00	0,00	4,046
26.03.17	24	-	60,11	8,70	224,381	-	-	42,43	6,80	222,907	-	17,68	1,474	0,00	0,00	0,00	4,039
27.03.17	24	-	60,19	8,70	224,596	-	-	42,62	6,80	223,089	-	17,58	1,506	0,00	0,00	0,00	4,022
28.03.17	24	-	59,08	8,70	226,972	-	-	42,03	6,80	225,403	-	17,05	1,569	0,00	0,00	0,00	3,945
29.03.17	24	-	61,62	8,70	225,296	-	-	42,92	6,80	223,855	-	18,70	1,441	0,00	0,00	0,00	4,285
30.03.17	24	-	64,35	8,70	227,130	-	-	44,46	6,80	225,800	-	19,88	1,330	0,00	0,00	0,00	4,586
31.03.17	24	-	62,04	8,70	227,040	-	-	43,59	6,80	225,640	-	18,46	1,400	0,00	0,00	0,00	4,261
01.04.17	24	-	57,01	8,70	228,539	-	-	40,97	6,80	227,010	-	16,05	1,528	0,00	0,00	0,00	3,740
02.04.17	24	-	54,63	8,70	228,538	-	-	39,99	6,80	226,915	-	14,64	1,623	0,00	0,00	0,00	3,420
03.04.17	24	-	55,47	8,70	227,270	-	-	39,87	6,80	225,643	-	15,61	1,626	0,00	0,00	0,00	3,620
04.04.17	24	-	56,37	8,70	226,702	-	-	40,79	6,80	225,189	-	15,58	1,513	0,00	0,00	0,00	3,602
05.04.17	24	-	53,00	8,70	228,597	-	-	39,38	6,80	226,998	-	13,63	1,599	0,00	0,00	0,00	3,186
06.04.17	24	-	56,61	8,70	228,990	-	-	41,29	6,80	227,485	-	15,31	1,506	0,00	0,00	0,00	3,578
07.04.17	24	-	58,26	8,70	229,130	-	-	42,13	6,80	227,644	-	16,13	1,486	0,00	0,00	0,00	3,768
08.04.17	24	-	56,77	8,70	228,972	-	-	41,17	6,80	227,481	-	15,60	1,491	0,00	0,00	0,00	3,643
09.04.17	24	-	56,80	8,70	228,029	-	-	41,12	6,80	226,585	-	15,68	1,443	0,00	0,00	0,00	3,644
10.04.17	24	-	54,30	8,70	229,908	-	-	40,54	6,80	228,362	-	13,76	1,546	0,00	0,00	0,00	3,234
11.04.17	24	-	52,28	8,70	225,486	-	-	39,44	6,80	226,356	-	12,84	-0,870	0,00	0,00	0,00	2,962
12.04.17	24	-	55,94	8,70	228,671	-	-	40,70	6,80	227,114	-	15,24	1,557	0,00	0,00	0,00	3,557
13.04.17	24	-	59,67	8,70	228,827	-	-	42,32	6,80	227,334	-	17,35	1,493	0,00	0,00	0,00	4,042
14.04.17	24	-	64,46	8,70	227,439	-	-	44,55	6,80	226,145	-	19,91	1,294	0,00	0,00	0,00	4,596
15.04.17	24	-	67,00	8,70	229,037	-	-	46,25	6,80	227,692	-	20,75	1,345	0,00	0,00	0,00	4,826
16.04.17	24	-	66,76	8,70	228,890	-	-	46,37	6,80	227,551	-	20,39	1,340	0,00	0,00	0,00	4,740
17.04.17	24	-	66,42	8,70	230,327	-	-	46,20	6,80	228,956	-	20,22	1,371	0,00	0,00	0,00	4,733
18.04.17	24	-	66,91	8,70	232,929	-	-	46,78	6,80	231,595	-	20,13	1,333	0,00	0,00	0,00	4,763
19.04.17	24	-	63,26	8,70	235,567	-	-	45,01	6,80	234,244	-	18,24	1,323	0,00	0,00	0,00	4,368
20.04.17	24	-	63,21	8,70	236,095	-	-	45,18	6,80	234,791	-	18,03	1,304	0,00	0,00	0,00	4,326
21.04.17	24	-	64,46	8,70	234,864	-	-	45,66	6,80	233,544	-	18,80	1,320	0,00	0,00	0,00	4,486
22.04.17	24	-	64,46	8,70	234,864	-	-	45,66	6,80	233,544	-	18,80	1,320	0,00	0,00	0,00	4,486
Среднее	24,00	-	59,94	8,70	228,638	-	-	42,74	6,80	227,264	-	17,20	1,374	-	-	-	4,005
Итого	744,0				7087,775	0,000				7045,193	0,000		42,582	0,00	0,00	0,00	124,16

Ориентировочно до конца месяца(+) 1866,898 1856,256 10,642 36,46  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2043,529 2030,880 12,648 36,36  
**Итого за апрель 2017 :** 6911,145 6870,569 40,575 124,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.17 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
21.04.17 11:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

000 «ИнфраХит Монтаж» 124,26 Гкал  
 Гкал  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиал «Теплосеть» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата: 22.04.2017