

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.сут), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \phi =$ т/сут $G_{гвс} \phi =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ ГКал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	58,34	8,70	166,805	-	-	38,98	6,80	164,468	-	19,36	2,337	0,00	0,00	0,00	3,327
24.03.17	24	-	58,02	8,70	166,141	-	-	38,58	6,80	163,868	-	19,44	2,273	0,00	0,00	0,00	3,324
25.03.17	24	-	59,86	8,70	164,767	-	-	39,19	6,80	162,547	-	20,67	2,220	0,00	0,00	0,00	3,500
26.03.17	24	-	59,93	8,70	165,475	-	-	39,30	6,80	163,292	-	20,63	2,183	0,00	0,00	0,00	3,506
27.03.17	24	-	60,08	8,70	165,577	-	-	39,52	6,80	163,394	-	20,56	2,182	0,00	0,00	0,00	3,497
28.03.17	24	-	58,89	8,70	167,191	-	-	38,91	6,80	164,970	-	19,98	2,221	0,00	0,00	0,00	3,434
29.03.17	24	-	61,40	8,70	166,324	-	-	39,75	6,80	164,157	-	21,65	2,167	0,00	0,00	0,00	3,694
30.03.17	24	-	64,12	8,70	167,766	-	-	40,96	6,80	165,568	-	23,16	2,198	0,00	0,00	0,00	3,983
31.03.17	24	-	61,97	8,70	167,756	-	-	40,12	6,80	165,837	-	21,85	1,919	0,00	0,00	0,00	3,750
01.04.17	24	-	56,90	8,70	168,904	-	-	37,92	6,80	166,932	-	18,98	1,972	0,00	0,00	0,00	3,287
02.04.17	24	-	54,60	8,70	168,922	-	-	37,15	6,80	166,917	-	17,45	2,005	0,00	0,00	0,00	3,028
03.04.17	24	-	55,11	8,70	168,103	-	-	36,86	6,80	166,105	-	18,24	1,998	0,00	0,00	0,00	3,146
04.04.17	24	-	56,41	8,70	165,472	-	-	37,75	6,80	166,046	-	18,66	-0,574	0,00	0,00	0,00	3,157
05.04.17	24	-	52,80	8,70	164,690	-	-	36,48	6,80	164,942	-	16,33	-0,252	0,00	0,00	0,00	2,745
06.04.17	24	-	56,40	8,70	169,426	-	-	38,27	6,80	168,075	-	18,13	1,351	0,00	0,00	0,00	3,130
07.04.17	24	-	58,09	8,70	169,564	-	-	39,05	6,80	168,228	-	19,04	1,337	0,00	0,00	0,00	3,287
08.04.17	24	-	56,64	8,70	169,469	-	-	38,46	6,80	168,108	-	18,17	1,361	0,00	0,00	0,00	3,138
09.04.17	24	-	56,62	8,70	168,775	-	-	38,26	6,80	167,436	-	18,36	1,339	0,00	0,00	0,00	3,157
10.04.17	24	-	54,26	8,70	170,146	-	-	37,87	6,80	168,752	-	16,39	1,394	0,00	0,00	0,00	2,847
11.04.17	24	-	52,19	8,70	170,140	-	-	36,97	6,80	168,727	-	15,21	1,413	0,00	0,00	0,00	2,646
12.04.17	24	-	55,71	8,70	166,119	-	-	37,84	6,80	164,878	-	17,88	1,242	0,00	0,00	0,00	3,037
13.04.17	24	-	59,33	8,70	169,453	-	-	39,27	6,80	167,882	-	20,06	1,571	0,00	0,00	0,00	3,468
14.04.17	24	-	64,15	8,70	168,443	-	-	40,69	6,80	167,168	-	23,46	1,275	0,00	0,00	0,00	4,010
15.04.17	24	-	66,74	8,70	169,656	-	-	42,18	6,80	167,656	-	24,56	2,000	0,00	0,00	0,00	4,259
16.04.17	24	-	66,73	8,70	169,619	-	-	42,61	6,80	167,027	-	24,12	2,591	0,00	0,00	0,00	4,211
17.04.17	24	-	66,14	8,70	170,899	-	-	42,07	6,80	168,148	-	24,06	2,751	0,00	0,00	0,00	4,237
18.04.17	24	-	66,74	8,70	173,586	-	-	42,48	6,80	171,490	-	24,27	2,096	0,00	0,00	0,00	4,310
19.04.17	24	-	63,10	8,70	176,423	-	-	41,28	6,80	174,625	-	21,82	1,798	0,00	0,00	0,00	3,932
20.04.17	24	-	63,02	8,70	176,921	-	-	41,47	6,80	175,206	-	21,56	1,715	0,00	0,00	0,00	3,893
21.04.17	24	-	64,29	8,70	175,643	-	-	41,74	6,80	173,774	-	22,55	1,869	0,00	0,00	0,00	4,045
22.04.17	24	-	64,29	8,70	175,643	-	-	41,74	6,80	173,774	-	22,55	1,869	0,00	0,00	0,00	4,045
Среднее	24,00	-	59,77	8,70	169,155	-	-	39,48	6,80	167,419	-	20,29	1,736	-	-	-	3,517
Итого	744,0	-	-	-	5243,817	0,000	-	-	-	5189,996	0,000	-	53,821	0,00	0,00	0,00	109,03

Ориентировочно до конца месяца(+)

1392,838

Корректировка за прошлый месяц (-)

1506,539

Итого за апрель 2017 :

5130,116

1376,050

1486,606

5079,440

16,788

19,933

50,676

32,77

31,78

110,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.17 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.04.17 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

110,01 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)**000 «ИнфраХит Монтаж»**
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Получена по счету тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 22.04.2017