Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	108,36	94,16	14,21	78,35	43,95	34,40	6,00	6,00	3,24	14,21			16,34		16,34	-	78,45		1,11			4,35
23.02.17	24,00	*	116,58	104,01	12,58	82,72	47,03	35,69	6,00	6,00	3,72	12,58			15,05		15,05	-	82,47		1,04			4,76
24.02.17	24,00		119,14	104,08	15,06	82,43	47,33	35,09	6,00	6,00	3,66	15,06			17,57		17,57	-	82,22		1,24			4,90
25.02.17	24,00	*	110,44	97,08	13,36	82,23	45,35	36,88	6,00	6,00	3,59	13,36			15,76		15,76	-	81,97		1,10			4,68
26.02.17	24,00	*	115,56	99,91	15,64	82,43	46,24	36,19	6,00	6,00	3,62	15,64			18,14		18,14	-	82,21		1,29			4,91
27.02.17	24,00	*	116,18	102,66	13,52	82,47	47,05	35,42	6,00	6,00	3,64	13,52			15,98		15,98	-	82,24		1,11			4,75
28.02.17	24,00	*	115,91	104,76	11,15	81,48	47,04	34,43	6,00	6,00	3,61	11,15			13,50		13,50	-	81,07		0,90			4,52
01.03.17	24,00	*	117,93	103,71	14,21	79,05	46,76	32,29	6,00	6,00	3,36	14,21			16,46		16,46	-	78,67		1,12			4,47
02.03.17	24,00	*	62,80	57,81	4,99	76,85	45,99	30,86	6,00	6,00	1,86	4,99			5,10		5,10	-	61,91		0,31			2,17
03.03.17	24,00	*	102,76	87,04	15,72	73,18	41,47	31,71	6,00	6,00	2,78	15,72			17,52		17,52	-	71,79		1,13			3,91
04.03.17	24,00	*	110,28	93,59	16,69	75,85	43,32	32,53	6,00	6,00	3,05	16,69			18,74		18,74	-	75,63		1,26			4,31
05.03.17	24,00	*	108,28	90,40	17,87	75,46	42,33	33,14	6,00	6,00	3,00	17,87			19,90		19,90	-	75,31		1,35			4,35
06.03.17	24,00	*	111,42	96,60	14,82	75,59	42,78	32,81	6,00	6,00	3,17	14,82			16,87		16,87	-	75,38		1,12			4,29
07.03.17	24,00	*	110,83	96,80	14,04	75,71	42,37	33,33	6,00	6,00	3,23	14,04			16,09		16,09	-	75,49		1,06			4,29
08.03.17	24,00	*	114,67	98,98	15,68	76,00	43,81	32,19	6,00	6,00	3,19	15,68			17,78		17,78	-	75,78		1,19			4,38
09.03.17	24,00	*	110,03	94,96	15,07	74,87	43,28	31,60	6,00	6,00	3,00	15,07			17,03		17,03	-	74,68		1,13			4,13
10.03.17	[illegible]	[illegible]	110,56	97,40	13,17	75,23	43,87	31,36	6,00	6,00	3,06	13,17			15,12		15,12	-	74,90		0,99			4,05
11.03.17	24,00	*	115,42	96,67	18,75	74,25	43,50	30,75	6,00	6,00	2,98	18,75			20,77		20,77	-	74,11		1,39			4,37
12.03.17	24,00	*	112,24	96,40	15,84	74,17	43,14	31,03	6,00	6,00	3,00	15,84			17,80		17,80	-	73,98		1,17			4,17
13.03.17	24,00	*	111,84	96,90	14,94	74,02	43,03	30,99	6,00	6,00	3,01	14,94			16,88		16,88	-	73,86		1,10			4,11
14.03.17	24,00	*	112,29	97,71	14,58	74,01	43,17	30,84	6,00	6,00	3,02	14,58			16,52		16,52	-	73,86		1,08			4,09
15.03.17	24,00	*	115,11	100,40	14,71	74,27	43,88	30,39	6,00	6,00	3,06	14,71			16,67		16,67	-	74,09		1,09			4,14
16.03.17	24,00	*	113,02	99,11	13,91	74,33	43,88	30,44	6,00	6,00	3,02	13,91			15,85		15,85	-	74,04		1,03			4,05
17.03.17	24,00	*	111,98	98,17	13,80	73,80	43,39	30,41	6,00	6,00	2,99	13,80			15,70		15,70	-	73,58		1,02			4,00
18.03.17	24,00	*	114,91	99,84	15,07	74,13	43,95	30,17	6,00	6,00	3,02	15,07			17,03		17,03	-	73,94		1,11			4,13
19.03.17	24,00		123,00	103,18	19,82	73,66	44,49	29,18	6,00	6,00	3,02	19,82			21,89		21,89	-	73,40		1,45			4,47
20.03.17	24,00		119,52	103,01	16,51	71,72	43,49	28,23	6,00	6,00	2,91	16,51			18,39		18,39	-	71,54		1,18			4,09
21.03.17	24,00	*	118,83	103,40	15,44	70,66	43,04	27,62	6,00	6,00	2,86	15,44			17,25		17,25	-	70,59		1,09			3,95
22.03.17	24,00	*	120,62	103,20	17,42	70,80	43,21	27,59	6,00	6,00	2,85	17,42			19,27		19,27	-	70,75		1,23			4,08
Среднее	24,00	-	112,09	97,31	14,78	76,20	44,21	31,99	6,00	6,00	3,12	14,78	-	-	16,79	-	16,79	-	75,45	-	1,12	-	-	4,24
Итого	696,00		3250,51	2821,92	428,59						90,50	428,59	0,00	0,00	486,94	0,00	486,94	0,00			32,38	0,00	0,00	122,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	83018,04	69047,39	24488,96	0,00	25026,26	0,00	2730,57	1683,43	-
	23.03.17 07:00	86299,98	71908,01	25334,59	0,00	25893,78	0,00	2853,95	1747,25	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **486,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Эксплуатация КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 05 МАР 2017 г.