Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9136.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	174,15	159,96	14,19	81,18	46,07	35,11	7,00	5,00	5,62	14,19	-	-	17,69	-	17,69	-	81,26	-	1,15			6,77
23.02.17	24,00	-	184,40	173,51	10,89	85,13	48,82	36,31	7,00	5,00	6,31	10,89	-	-	14,43	-	14,43	-	85,05	-	0,93			7,24
24.02.17	24,00	-	182,22	171,10	11,12	84,82	48,81	36,01	7,00	5,00	6,17	11,12	-	-	14,74	-	14,74	-	84,75	-	0,94			7,11
25.02.17	24,00	-	176,15	160,78	15,37	84,73	47,03	37,70	7,00	5,00	6,07	15,37	-	-	18,67	-	18,67	-	84,65	-	1,30			7,37
26.02.17	24,00	-	180,30	166,29	14,01	84,91	47,95	36,96	7,00	5,00	6,15	14,01	-	-	17,71	-	17,71	-	84,83	-	1,19			7,34
27.02.17	24,00	-	183,19	170,69	12,50	84,98	48,81	36,17	7,00	5,00	6,18	12,50	-	-	16,28	-	16,28	-	84,90	-	1,06			7,25
28.02.17	24,00	-	188,24	176,14	12,10	83,72	48,95	34,77	7,00	5,00	6,14	12,10	-	-	15,36	-	15,36	-	83,57	-	1,01			7,15
01.03.17	24,00	-	193,36	181,48	11,88	81,12	49,12	32,00	7,00	5,00	5,82	11,88	-	-	15,07	-	15,07	-	80,97	-	0,96			6,78
02.03.17	24,00	-	95,86	94,94	0,92	77,19	47,06	30,13	7,00	5,00	2,87	0,92	-	-	0,94	-	0,94	-	69,17	-	0,06			2,93
03.03.17	24,00	-	144,63	128,90	15,73	76,50	42,23	34,27	7,00	5,00	4,42	15,73	-	-	17,97	-	17,97	-	76,59	-	1,20			5,62
04.03.17	24,00	-	137,60	121,14	16,46	77,77	42,02	35,75	7,00	5,00	4,34	16,46	-	-	18,90	-	18,90	-	77,70	-	1,28			5,62
05.03.17	24,00	-	138,58	118,57	20,01	77,28	41,18	36,10	7,00	5,00	4,28	20,01	-	-	22,55	-	22,55	-	77,24	-	1,55			5,83
06.03.17	24,00	-	138,97	124,85	14,12	77,36	41,52	35,84	7,00	5,00	4,48	14,12	-	-	16,77	-	16,77	-	77,31	-	1,09			5,57
07.03.17	24,00	-	137,51	124,52	12,99	77,37	40,67	36,70	7,00	5,00	4,57	12,99	-	-	15,57	-	15,57	-	77,30	-	1,00			5,58
08.03.17	24,00	-	148,28	130,82	17,46	77,77	42,24	35,53	7,00	5,00	4,65	17,46	-	-	20,28	-	20,28	-	77,71	-	1,36			6,01
09.03.17	24,00		141,85	125,72	16,13	76,64	41,68	34,96	7,00	5,00	4,40	16,13	-	-	18,76	-	18,76	-	76,57	-	1,24			5,63
10.03.17	24,00	-	141,68	126,29	15,39	76,80	42,28	34,52	7,00	5,00	4,37	15,39	-	-	17,84	-	17,84	-	76,67	-	1,18			5,55
11.03.17	24,00	-	143,72	125,66	18,06	76,02	42,07	33,95	7,00	5,00	4,26	18,06	-	-	20,61	-	20,61	-	75,97	-	1,37			5,64
12.03.17	24,00	-	145,81	123,17	22,64	75,87	41,73	34,14	7,00	5,00	4,21	22,64	-	-	25,37	-	25,37	-	75,82	-	1,72			5,93
13.03.17	24,00	-	140,31	123,39	16,92	75,83	41,58	34,25	7,00	5,00	4,23	16,92	-	-	19,48	-	19,48	-	75,78	-	1,28			5,51
14.03.17	24,00	-	143,77	112,03	31,74	75,77	41,62	34,15	7,00	5,00	3,83	31,74	-	-	34,37	-	34,37	-	75,74	-	2,40			6,23
15.03.17	24,00	-	146,36	117,16	29,20	75,97	42,19	33,78	7,00	5,00	3,96	29,20	-	-	32,04	-	32,04	-	75,92	-	2,22			6,18
16.03.17	24,00	-	126,99	111,49	15,50	75,68	40,90	34,78	7,00	5,00	3,88	15,50	-	-	17,65	-	17,65	-	75,62	-	1,17			5,05
17.03.17	24,00	-	128,16	109,56	18,60	75,58	40,62	34,96	7,00	5,00	3,83	18,60	-	-	20,84	-	20,84	-	75,74	-	1,41			5,24
18.03.17	24,00	-	145,53	130,80	14,73	76,00	42,96	33,04	7,00	5,00	4,32	14,73	-	-	17,16	-	17,16	-	75,97	-	1,12			5,44
19.03.17	24,00	-	149,10	130,55	18,55	74,99	42,72	32,27	7,00	5,00	4,22	18,55	-	-	20,93	-	20,93	-	74,80	-	1,39			5,61
20.03.17	24,00	-	146,00	130,27	15,73	73,33	41,91	31,42	7,00	5,00	4,10	15,73	-	-	17,87	-	17,87	-	73,28	-	1,15			5,25
21.03.17	24,00		146,88	130,54	16,34	74,77	42,53	32,24	7,00	5,00	4,21	16,34	-	-	18,65	-	18,65	-	74,68	-	1,22	-	-	5,43
22.03.17	24,00		146,88	130,54	16,34	74,77	42,53	32,24	7,00	5,00	4,21	16,34	-	-	18,65	-	18,65	-	74,68	-	1,22	-	-	5,43
Среднее	24,00	-	151,60	135,55	16,06	78,27	43,79	34,48	7,00	5,00	4,69	16,06	-	-	18,73	-	18,73	-	77,94	-	1,25	-	-	5,94
Итого	696,00		4396,47	3930,86	465,61						136,09	465,61	0,00	0,00	543,16	0,00	543,16	0,00			36,18	0,00	0,00	172,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 11:00	113663,70	102697,35	23865,88	-	24438,52	-	3234,33	-	-
	23.02.17 01:00	113759,05	102783,41	23890,19	-	24463,59	-	3238,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **543,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта