

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 5 / СЦО-Н-ВС
 Организация: ООО "Индражит Монгак"
 Исполнитель: Обуховский Э-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за март 2017
 Договор: 9137.038.1
 Адрес: Александровской фермы 5
 Телефон: (812) 313-47-06
 Стрелка: 0812.313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-Н-ВС
 Код УТЭ:
 Расчетная мощность совместно с УТЭ:
 График: 150/70
 Тэ, гр, С = 0,28

Установленные приборы: ВК7-208238-С(С)0317хТх
 Режим (Смена): 3001
 Вычислитель: ВК7-7 № 208238
 Подает: гр.(М1): расходомер: ПРМ 32 Глиш = 0,067
 Обрат: гр.(М2): расходомер: ПРМ 32 Глиш = 0,067
 Тр-д: ГВС(М3): расходомер: ПРМ 32 Глиш = 0,067
 Тр-цирк: ГВС(М4): расходомер: Глиш =
 Тр-подпитки(У5): расходомер: Глиш =
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-Нхв)+М2*(П2-Нхв) лето: М1(П1-Нхв)+М2(П2-Нхв)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qтеплот= Qтеплот=0,18656
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеплот-ср= Qтеплот-ср= 0,0848
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут: Qот=68,88 Qтеплот-ср= 0,0848
 Гарантийское теплоснабжение за предыдущий отчетный период с 22.03.2017 по 22.03.2017: Qтеплот-ср=33,84

Дата	Тп	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее	
			М1, Т	М2, Т	дм, Т	Т1, С	Т2, С	дт, С	р1, Гкал/ч2	р2, Гкал/ч2	Qотопл, Гкал	М3, Т	М4, Т	дм, Т	У3, Мкуб	У4, Мкуб	д/вес, Мкуб	Увопл, Мкуб	Т3, С	Т4, С	Qтеплот-общ, Гкал	Qтеплот-квал, Гкал	Qтеплот-гекс, Гкал	Q.общ, Гкал		
22.02.17	24.00	-	147,55	136,19	11,36	80,77	51,29	29,48	7,00	5,00	4,05	13,87	11,36	-	13,93	-	80,73	-	0,92	-	-	-	4,94	4,94	4,94	
23.02.17	24.00	-	160,60	146,73	13,87	84,86	54,57	30,29	7,00	5,00	4,45	13,87	11,85	-	16,93	-	84,78	-	1,18	-	-	-	5,63	5,63	5,63	
24.02.17	24.00	-	157,88	146,03	11,85	84,51	54,47	30,04	7,00	5,00	4,40	11,85	11,85	-	14,82	-	84,43	-	1,00	-	-	-	5,40	5,40	5,40	
25.02.17	24.00	-	149,95	139,29	10,66	84,58	53,11	31,31	7,00	5,00	4,37	10,66	-	-	13,48	-	84,34	-	0,90	-	-	-	5,27	5,27	5,27	
26.02.17	24.00	-	156,94	141,72	15,22	84,58	53,90	30,68	7,00	5,00	4,36	15,22	-	-	18,18	-	84,48	-	1,29	-	-	-	5,64	5,64	5,64	
27.02.17	24.00	-	155,27	144,14	11,13	84,60	54,34	30,56	7,00	5,00	4,37	11,13	-	-	14,05	-	84,52	-	0,94	-	-	-	5,31	5,31	5,31	
28.02.17	24.00	-	156,97	146,19	11,78	83,41	54,16	29,25	7,00	5,00	4,26	11,78	-	-	14,50	-	83,29	-	0,98	-	-	-	5,24	5,24	5,24	
01.03.17	24.00	-	156,47	147,16	9,31	80,78	53,65	27,13	7,00	5,00	4,00	9,31	-	-	11,88	-	80,68	-	0,75	-	-	-	4,75	4,75	4,75	
02.03.17	24.00	-	82,55	81,87	0,68	77,27	52,29	24,98	7,00	5,00	2,06	0,68	-	-	1,71	-	70,21	-	0,05	-	-	-	2,11	2,11	2,11	
03.03.17	24.00	-	149,48	136,59	12,89	75,73	49,19	26,54	7,00	5,00	3,63	12,89	-	-	15,19	-	75,52	-	0,97	-	-	-	4,61	4,61	4,61	
04.03.17	24.00	-	153,01	140,27	12,74	77,84	50,97	26,87	7,00	5,00	3,77	12,74	-	-	15,15	-	77,76	-	0,99	-	-	-	4,76	4,76	4,76	
05.03.17	24.00	-	152,43	137,20	11,23	77,39	50,02	27,37	7,00	5,00	3,76	11,23	-	-	17,75	-	77,33	-	1,18	-	-	-	4,94	4,94	4,94	
06.03.17	24.00	-	154,93	143,26	11,67	77,56	50,41	27,56	7,00	5,00	3,90	11,67	-	-	14,11	-	77,48	-	0,90	-	-	-	4,95	4,95	4,95	
07.03.17	24.00	-	155,75	142,49	13,26	77,67	50,15	27,52	7,00	5,00	3,88	13,26	-	-	15,81	-	77,59	-	1,09	-	-	-	4,98	4,98	4,98	
08.03.17	24.00	-	159,89	145,82	14,07	77,89	51,32	26,57	7,00	5,00	3,66	14,07	-	-	16,57	-	77,82	-	1,03	-	-	-	4,70	4,70	4,70	
09.03.17	24.00	-	152,93	139,55	13,38	76,78	50,50	26,28	7,00	5,00	3,71	13,38	-	-	13,19	-	76,92	-	1,03	-	-	-	4,54	4,54	4,54	
10.03.17	24.00	-	152,07	141,22	10,85	77,01	50,82	26,19	7,00	5,00	3,67	10,85	-	-	15,92	-	76,92	-	1,03	-	-	-	4,88	4,88	4,88	
11.03.17	24.00	-	156,53	142,99	13,54	76,02	50,50	25,57	7,00	5,00	3,65	13,54	-	-	18,54	-	75,90	-	1,23	-	-	-	4,55	4,55	4,55	
12.03.17	24.00	-	157,44	141,25	16,19	75,97	50,19	25,78	7,00	5,00	3,65	16,19	-	-	13,86	-	75,86	-	0,87	-	-	-	4,55	4,55	4,55	
13.03.17	24.00	-	153,16	141,63	11,81	75,92	50,11	25,81	7,00	5,00	3,65	11,81	-	-	14,04	-	75,81	-	0,90	-	-	-	4,59	4,59	4,59	
14.03.17	24.00	-	153,80	141,99	11,81	75,87	50,19	25,68	7,00	5,00	3,65	11,81	-	-	14,17	-	75,98	-	0,93	-	-	-	4,56	4,56	4,56	
15.03.17	24.00	-	157,02	145,11	11,91	76,05	50,73	25,32	7,00	5,00	3,63	11,91	-	-	14,17	-	75,98	-	0,93	-	-	-	4,56	4,56	4,56	
16.03.17	24.00	-	154,87	142,99	12,28	76,05	50,63	25,42	7,00	5,00	3,63	12,28	-	-	14,54	-	75,80	-	0,95	-	-	-	4,58	4,58	4,58	
17.03.17	24.00	-	153,81	141,24	12,57	75,85	50,22	25,63	7,00	5,00	3,62	12,57	-	-	14,93	-	75,80	-	1,03	-	-	-	4,66	4,66	4,66	
18.03.17	24.00	-	155,53	141,99	13,54	76,03	50,52	25,51	7,00	5,00	3,63	13,54	-	-	15,85	-	75,97	-	1,03	-	-	-	4,72	4,72	4,72	
19.03.17	24.00	-	157,38	141,93	15,45	75,14	50,13	25,01	7,00	5,00	3,56	15,45	-	-	17,76	-	75,03	-	1,16	-	-	-	4,54	4,54	4,54	
20.03.17	24.00	-	156,77	141,81	14,96	73,40	49,17	24,23	7,00	5,00	3,44	14,96	-	-	17,13	-	73,34	-	1,10	-	-	-	4,64	4,64	4,64	
21.03.17	24.00	-	156,56	141,91	14,55	74,86	49,94	24,92	7,00	5,00	3,54	14,55	-	-	16,91	-	74,78	-	1,10	-	-	-	4,64	4,64	4,64	
22.03.17	24.00	-	156,56	141,91	14,55	74,86	49,94	24,92	7,00	5,00	3,54	14,55	-	-	16,91	-	74,78	-	1,10	-	-	-	4,76	4,76	4,76	
Среднее	24.00	-	152,50	140,04	12,52	78,25	51,29	26,96	7,00	5,00	3,79	12,52	-	-	14,95	-	77,93	-	0,98	-	-	-	4,76	4,76	4,76	
Итого	696,00	-	4424,10	4061,07	363,03							109,81	363,03	0,00	0,00	433,49	0,00	433,49	0,00			0,00	0,00	138,13	138,13	138,13

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объявитель: ООО "Индражит Монгак"
 Период расчета по договору: Расчетный период: с 22.03.2017 по 22.03.2017
 Период превышения t2: Период превышения t1: 0,28 °С = -0,10 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 138,03 Гкал
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 138,03 Гкал
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 138,03 Гкал

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
 Отрегулировать температуру
 Наталья Владимировна
 29 MAR 2017
 ГИП "ТЭК СПб"
 Управление приборного учета
 Отдел учета энергооборуд. КУУТЭ
 Отдел ГИПНДТ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Подпись: [подпись]