Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	107,81	95,03	12,78	81,51	43,73	37,78	7,00	5,00	3,59	12,78	-	-	15,12	-	15,12	-	81,50	-	1,04			4,64
23.02.17	24,00	-	113,70	102,54	11,16	85,50	46,47	39,03	7,00	5,00	4,01	11,16	-	-	13,77	-	13,77	-	85,42	-	0,95			4,96
24.02.17	24,00	-	115,30	101,80	13,50	85,17	46,57	38,60	7,00	5,00	3,94	13,50	-	-	16,15	-	16,15	-	85,09	-	1,15			5,08
25.02.17	24,00	-	109,78	97,42	12,36	85,13	45,29	39,84	7,00	5,00	3,89	12,36	-	-	14,94	-	14,94	-	85,05	-	1,05			4,94
26.02.17	24,00	-	114,53	99,21	15,32	85,25	45,86	39,39	7,00	5,00	3,91	15,32	-	-	18,06	-	18,06	-	85,16	-	1,30			5,22
27.02.17	24,00	-	112,07	100,83	11,24	85,27	46,37	38,90	7,00	5,00	3,93	11,24	-	-	13,83	-	13,83	-	85,19	-	0,96			4,88
28.02.17	24,00	-	114,08	101,70	12,38	84,06	46,26	37,80	7,00	5,00	3,85	12,38	-	-	15,03	-	15,03	-	83,96	-	1,04			4,89
01.03.17	24,00	-	115,68	102,66	13,02	81,33	46,28	35,05	7,00	5,00	3,60	13,02	-	-	15,43	-	15,43	-	81,21	-	1,06			4,66
02.03.17	24,00	-	54,98	50,74	4,24	77,76	46,27	31,49	7,00	5,00	1,64	4,24	-	-	4,33	-	4,33	-	68,24	-	0,29			1,93
03.03.17	24,00	-	106,54	93,87	12,67	76,40	41,97	34,43	7,00	5,00	3,24	12,67	-	-	14,65	-	14,65	-	75,95	-	0,96			4,20
04.03.17	24,00	-	109,81	95,78	14,03	78,45	43,59	34,86	7,00	5,00	3,34	14,03	-	-	16,21	-	16,21	-	78,38	-	1,10			4,44
05.03.17	24,00	-	111,49	93,76	17,73	78,01	42,69	35,32	7,00	5,00	3,32	17,73	-	-	19,91	-	19,91	-	77,95	-	1,38			4,70
06.03.17	24,00	-	111,61	98,27	13,34	78,16	42,99	35,17	7,00	5,00	3,46	13,34	-	-	15,52	-	15,52	-	78,09	-	1,04			4,50
07.03.17	24,00	-	111,37	98,11	13,26	78,26	42,71	35,55	7,00	5,00	3,49	13,26	-	-	15,39	-	15,39	-	78,19	-	1,04			4,53
08.03.17	24,00	-	114,07	100,65	13,42	78,46	43,83	34,63	7,00	5,00	3,49	13,42	-	-	15,62	-	15,62	-	78,38	-	1,05			4,54
09.03.17	24,00	-	110,18	96,73	13,45	77,34	43,18	34,16	7,00	5,00	3,30	13,45	-	-	15,59	-	15,59	-	77,26	-	1,04			4,34
10.03.17	24,00	-	110,16	97,87	12,29	77,57	43,80	33,77	7,00	5,00	3,31	12,29	-	-	14,32	-	14,32	-	77,49	-	0,95			4,26
11.03.17	24,00	-	113,17	99,21	13,96	76,63	43,66	32,97	7,00	5,00	3,27	13,96	-	-	16,01	-	16,01	-	76,56	-	1,07			4,34
12.03.17	24,00	-	115,68	97,90	17,78	76,51	43,24	33,27	7,00	5,00	3,26	17,78	-	-	19,95	-	19,95	-	76,44	-	1,36			4,62
13.03.17	24,00	-	111,44	98,56	12,88	76,50	43,17	33,33	7,00	5,00	3,29	12,88	-	-	14,83	-	14,83	-	76,44	-	0,98			4,27
14.03.17	24,00	-	112,90	98,77	14,13	76,44	43,24	33,20	7,00	5,00	3,28	14,13	-	-	16,19	-	16,19	-	76,39	-	1,08			4,36
15.03.17	24,00	-	113,50	101,37	12,13	76,60	43,85	32,75	7,00	5,00	3,32	12,13	-	-	14,18	-	14,18	-	76,53	-	0,93			4,25
16.03.17	24,00	-	114,06	99,84	14,22	76,59	43,92	32,67	7,00	5,00	3,26	14,22	-	-	16,29	-	16,29	-	76,51	-	1,09			4,35
17.03.17	24,00	-	112,57	98,91	13,66	76,42	43,50	32,92	7,00	5,00	3,26	13,66	-	-	15,63	-	15,63	-	76,36	-	1,04			4,30
18.03.17	24,00	-	114,31	99,52	14,79	76,60	43,94	32,66	7,00	5,00	3,26	14,79	-	-	16,86	-	16,86	-	76,54	-	1,13			4,39
19.03.17	24,00	-	115,59	99,50	16,09	75,64	43,57	32,07	7,00	5,00	3,20	16,09	-	-	18,15	-	18,15	-	75,51	-	1,21			4,41
20.03.17	24,00	-	113,60	99,76	13,84	73,95	42,90	31,05	7,00	5,00	3,10	13,84	-	-	15,79	-	15,79	-	73,88	-	1,02			4,13
21.03.17	24,00	-	114,84	99,66	15,18	72,81	42,49	30,32	7,00	5,00	3,03	15,18	-	-	17,08	-	17,08	-	72,78	-	1,10			4,13
22.03.17	24,00	-	115,10	100,03	15,07	73,01	42,63	30,38	7,00	5,00	3,04	15,07	-	-	16,95	-	16,95	-	72,96	-	1,10			4,14
Среднее	24,00	-	110,69	97,24	13,45	78,67	44,07	34,60	7,00	5,00	3,38	13,45	-	-	15,58	-	15,58	-	78,26	-	1,05	-	-	4,43
Итого	696,00		3209,92	2820,00	389,92						97,88	389,92	0,00	0,00	451,78	0,00	451,78	0,00			30,53	0,00	0,00	128,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	41386,92	33183,57	16114,91	-	16530,79	-	1556,56	-	-
	23.03.17 09:00	44641,84	36054,37	17753,73	-	18214,96	-	1686,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **451,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017
«___» _____ г.