Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		156,55	132,74	23,81	80,19	43,04	37,15	5,00	4,00	4,94	23,70	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39	-	80,26	0,00	1,90			6,84
23.02.17	24,00	*	75,63	69,26	6,37	82,85	44,51	38,34	5,00	4,00	2,48	9,22	0,00	0,00	9,48	0,00	9,48	-	76,16	0,00	0,70			3,18
24.02.17	24,00	*	75,10	65,13	9,98	74,52	40,28	34,24	5,00	4,00	1,40	29,70	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	-	53,11	0,00	1,57			2,97
25.02.17	24,00		168,36	143,84	24,52	84,24	45,33	38,91	5,00	4,00	5,60	24,58	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	83,68	0,00	2,06			7,66
26.02.17	24,00		170,69	145,05	25,64	84,45	46,37	38,08	5,00	4,00	5,55	25,43	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	-	83,91	0,00	2,13			7,69
27.02.17	24,00		168,72	146,68	22,04	84,51	47,18	37,33	5,00	4,00	5,51	21,74	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	83,88	0,00	1,82			7,34
28.02.17	24,00		169,48	147,56	21,92	83,44	47,02	36,42	5,00	4,00	5,39	21,98	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	-	82,54	0,00	1,81			7,20
01.03.17	24,00		169,01	146,53	22,48	80,78	46,56	34,22	5,00	4,00	5,02	22,60	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	80,02	0,00	1,81			6,83
02.03.17	24,00	*	82,09	76,93	5,16	75,47	46,26	29,22	5,00	4,00	1,11	28,97	0,00	0,00	29,38	0,00	29,38	-	52,68	0,00	1,52			2,64
03.03.17	24,00	*	160,06	137,51	22,56	74,74	41,81	32,93	5,00	4,00	4,44	24,35	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	73,01	0,00	1,78			6,21
04.03.17	24,00		165,27	140,71	24,55	77,69	43,93	33,75	5,00	4,00	4,75	24,75	0,00	0,00	25,42	0,00	25,42	-	77,22	0,00	1,91			6,66
05.03.17	24,00		165,97	138,42	27,55	77,32	43,24	34,08	5,00	4,00	4,72	27,62	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	76,92	0,00	2,12			6,85
06.03.17	24,00		170,15	144,61	25,55	77,40	43,65	33,74	5,00	4,00	4,88	25,66	0,00	0,00	26,35	0,00	26,35	-	76,94	0,00	1,97			6,86
07.03.17	24,00		167,63	144,68	22,94	77,49	43,04	34,46	5,00	4,00	4,98	23,11	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	-	76,97	0,00	1,78			6,76
08.03.17	24,00		171,56	147,31	24,25	77,70	44,12	33,58	5,00	4,00	4,94	24,43	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	-	77,21	0,00	1,89			6,83
09.03.17	24,00		165,95	142,02	23,93	76,58	43,56	33,02	5,00	4,00	4,69	24,12	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	76,07	0,00	1,84			6,52
10.03.17	24,00		165,87	143,59	22,29	76,95	44,20	32,76	5,00	4,00	4,71	22,45	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	76,29	0,00	1,71			6,42
11.03.17	24,00		170,55	145,10	25,45	75,91	43,91	32,00	5,00	4,00	4,63	25,70	0,00	0,00	26,36	0,00	26,36	-	75,52	0,00	1,94			6,58
12.03.17	24,00		171,47	143,40	28,07	75,84	43,75	32,10	5,00	4,00	4,60	28,32	0,00	0,00	29,05	0,00	29,05	-	75,39	0,00	2,14			6,73
13.03.17	24,00		167,11	144,75	22,36	75,70	43,78	31,91	5,00	4,00	4,61	22,62	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	75,27	0,00	1,70			6,31
14.03.17	24,00		169,61	145,23	24,38	75,68	43,85	31,83	5,00	4,00	4,61	24,73	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	75,26	0,00	1,86			6,47
15.03.17	24,00	*	112,44	97,41	15,03	73,86	41,26	32,60	5,00	4,00	2,93	19,87	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	68,24	0,00	1,35			4,29
16.03.17	24,00		170,18	144,24	25,94	75,91	44,12	31,79	5,00	4,00	4,62	25,65	0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	-	75,44	0,00	1,93			6,55
17.03.17	24,00		167,18	143,73	23,44	75,66	44,15	31,51	5,00	4,00	4,55	23,25	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	-	75,25	0,00	1,75			6,30
18.03.17	24,00		169,51	143,74	25,77	75,91	44,23	31,67	5,00	4,00	4,56	25,81	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-	75,49	0,00	1,95			6,51
19.03.17	24,00		171,83	143,49	28,33	75,23	44,26	30,97	5,00	4,00	4,45	28,49	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	-	74,56	0,00	2,12			6,57
20.03.17	24,00		168,32	144,82	23,51	73,29	43,56	29,74	5,00	4,00	4,30	23,71	0,00	0,00	24,29	0,00	24,29	-	72,86	0,00	1,73			6,03
21.03.17	24,00	*	169,55	144,86	24,70	72,22	43,08	29,13	5,00	4,00	4,20	25,06	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	71,79	0,00	1,80			6,00
22.03.17	24,00		171,27	145,70	25,57	72,35	43,11	29,24	5,00	4,00	4,24	25,92	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-	72,09	0,00	1,87			6,11
Среднее	24,00	-	156,80	134,45	22,35	77,37	44,04	33,34	5,00	4,00	4,39	24,26	-	-	24,88	-	24,88	-	74,97	-	1,81	-	-	6,20
Итого	696,00		4547,12	3899,03	648,09						127,44	703,53	0,00	0,00	721,61	0,00	721,61	0,00			52,48	0,00	0,00	179,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	167306,96	136894,60	33982,36	0,00	34767,26	0,00	6568,50	2393,95	-
	23.03.17 07:00	171894,94	140831,26	34689,22	0,00	35492,27	0,00	6773,19	2446,67	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **721,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.