Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	115,52	106,26	9,26	79,66	55,02	24,64	7,00	5,00	1,97	64,41	56,97	7,44	66,24	58,12	8,12	-	79,51	65,49	1,39			3,36
23.02.17	24,00	-	55,37	51,93	3,44	82,74	57,90	24,84	7,00	5,00	0,97	30,76	27,53	3,23	31,67	28,15	3,52	-	81,69	69,06	0,61			1,58
24.02.17	24,00	-	56,55	54,33	2,22	77,24	51,79	25,45	7,00	5,00	0,31	38,57	22,19	16,38	39,50	22,64	16,86	-	71,11	67,20	1,25			1,55
25.02.17	24,00	-	122,49	110,07	12,42	83,72	57,59	26,13	7,00	5,00	2,25	68,60	58,95	9,65	70,73	60,22	10,51	-	83,54	68,91	1,67			3,92
26.02.17	24,00	-	123,50	111,05	12,45	84,04	58,27	25,77	7,00	5,00	2,21	69,42	59,43	9,99	71,58	60,74	10,84	-	83,87	69,32	1,71			3,92
27.02.17	24,00	-	121,88	112,42	9,46	84,15	58,78	25,37	7,00	5,00	2,18	67,58	60,36	7,22	69,70	61,71	7,99	-	83,97	69,50	1,48			3,66
28.02.17	24,00	-	122,47	112,26	10,21	83,11	58,53	24,58	7,00	5,00	2,10	68,35	60,25	8,10	70,45	61,59	8,86	-	82,92	68,95	1,52			3,62
01.03.17	24,00	-	122,41	112,53	9,88	79,36	56,87	22,49	7,00	5,00	1,94	68,12	60,37	7,75	70,05	61,62	8,43	-	79,18	66,49	1,38			3,32
02.03.17	24,00	-	50,35	47,71	2,64	72,65	52,78	19,87	7,00	5,00	0,29	36,79	25,97	10,82	37,62	26,49	11,13	-	68,88	64,86	0,85			1,14
03.03.17	24,00	-	119,15	108,02	11,13	73,98	52,26	21,72	7,00	5,00	1,78	67,01	57,52	9,49	68,66	58,56	10,10	-	73,74	61,72	1,39			3,17
04.03.17	24,00	-	120,48	108,41	12,07	76,75	54,32	22,43	7,00	5,00	1,91	67,39	58,01	9,38	69,15	59,11	10,04	-	76,59	63,91	1,46			3,36
05.03.17	24,00	-	117,96	106,92	11,04	76,55	53,58	22,97	7,00	5,00	1,92	65,68	57,30	8,38	67,43	58,40	9,03	-	76,38	63,29	1,39			3,31
06.03.17	24,00	-	123,11	111,08	12,03	76,89	54,07	22,82	7,00	5,00	1,98	68,81	59,46	9,35	70,62	60,62	10,00	-	76,73	63,84	1,49			3,47
07.03.17	24,00	-	121,65	111,03	10,62	77,06	53,90	23,16	7,00	5,00	2,00	67,44	59,49	7,95	69,24	60,66	8,58	-	76,89	63,77	1,39			3,40
08.03.17	24,00	-	123,65	112,62	11,03	77,29	54,72	22,57	7,00	5,00	1,97	68,81	60,27	8,54	70,65	61,49	9,16	-	77,13	64,34	1,43			3,40
09.03.17	24,00	-	118,96	108,19	10,77	75,91	53,62	22,29	7,00	5,00	1,89	66,07	58,03	8,04	67,79	59,07	8,72	-	75,74	63,09	1,34			3,23
10.03.17	24,00	-	119,80	109,28	10,52	74,85	53,38	21,47	7,00	5,00	1,84	66,44	58,60	7,84	68,11	59,68	8,43	-	74,67	62,52	1,30			3,14
11.03.17	24,00	-	122,04	110,29	11,75	74,27	53,04	21,23	7,00	5,00	1,83	68,16	59,04	9,12	69,88	60,09	9,79	-	74,13	62,19	1,38			3,22
12.03.17	24,00	-	121,64	109,05	12,59	74,50	53,03	21,47	7,00	5,00	1,83	68,36	58,30	10,06	70,11	59,36	10,75	-	74,34	62,29	1,45			3,28
13.03.17	24,00	-	120,44	110,09	10,35	74,61	52,95	21,66	7,00	5,00	1,86	66,78	59,02	7,76	68,45	60,09	8,36	-	74,46	62,24	1,30			3,16
14.03.17	24,00	-	121,89	110,09	11,80	74,68	53,17	21,51	7,00	5,00	1,84	68,26	58,94	9,32	69,97	60,00	9,97	-	74,53	62,36	1,41			3,26
15.03.17	24,00	-	80,38	73,23	7,15	73,37	51,38	21,99	7,00	5,00	1,17	45,76	38,25	7,51	46,85	38,94	7,91	-	72,58	61,36	0,97			2,14
16.03.17	24,00	-	123,68	112,77	10,91	74,79	53,53	21,26	7,00	5,00	1,83	69,01	60,10	8,91	70,74	61,24	9,50	-	74,67	62,75	1,38			3,22
17.03.17	24,00	-	124,43	112,21	12,22	74,80	53,36	21,44	7,00	5,00	1,90	69,11	59,75	9,36	70,87	60,87	10,00	-	74,68	62,57	1,42			3,32
18.03.17	24,00	-	123,83	112,32	11,51	75,11	53,72	21,39	7,00	5,00	1,88	68,65	59,86	8,79	70,42	60,98	9,44	-	74,99	62,87	1,39			3,27
19.03.17	24,00	-	123,27	110,92	12,35	74,49	53,35	21,14	7,00	5,00	1,83	69,08	59,14	9,94	70,81	60,23	10,58	-	74,34	62,52	1,44			3,27
20.03.17	24,00	-	122,52	111,66	10,86	72,73	52,43	20,30	7,00	5,00	1,72	68,72	59,74	8,98	70,38	60,78	9,60	-	72,61	61,17	1,34			3,06
21.03.17	24,00	-	121,30	111,93	9,37	71,71	51,89	19,82	7,00	5,00	1,66	67,72	59,93	7,79	69,31	60,96	8,35	-	71,59	60,37	1,23			2,89
22.03.17	24,00	-	122,48	112,16	10,32	71,93	51,92	20,01	7,00	5,00	1,68	68,75	60,07	8,68	70,37	61,06	9,31	-	71,82	60,46	1,31			2,99
Среднее	24,00	-	113,21	103,13	10,08	76,65	54,18	22,48	7,00	5,00	1,74	63,75	54,93	8,82	65,43	55,98	9,44	-	76,11	64,12	1,35	-	-	3,09
Итого	696,00		3283,20	2990,83	292,37						50,54	1848,61	1592,84	255,77	1897,35	1623,47	273,88	0,00			39,08	0,00	0,00	89,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	42247,47	23233,00	25231,31	21417,84	25863,24	21803,27	1884,20	-	-
	23.03.17 08:00	45571,46	26276,31	27098,96	23028,89	27780,06	23445,25	1974,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **273,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 МАР 2017 г.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления