Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8820.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 103 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	97,42	80,45	16,97	81,13	44,53	36,60	7,00	5,00	3,07	15,45	-	-	15,92	-	15,92	-	81,43	-	1,26			4,33
23.02.17	24,00	-	45,61	39,37	6,24	83,67	46,41	37,26	7,00	5,00	1,51	6,52	-	-	6,68	-	6,68	-	75,07	-	0,49			1,99
24.02.17	24,00	-	56,19	38,74	17,45	71,41	42,07	29,34	7,00	5,00	0,80	30,10	-	-	30,54	-	30,54	-	52,67	-	1,58			2,38
25.02.17	24,00	-	99,98	81,42	18,56	85,03	46,44	38,59	7,00	5,00	3,31	16,70	-	-	17,23	-	17,23	-	84,83	-	1,42			4,73
26.02.17	24,00	-	102,28	82,03	20,25	85,23	47,24	37,99	7,00	5,00	3,29	18,26	-	-	18,84	-	18,84	-	85,05	-	1,55			4,85
27.02.17	24,00	-	101,73	82,80	18,93	85,29	47,79	37,50	7,00	5,00	3,28	16,91	-	-	17,44	-	17,44	-	85,11	-	1,44			4,72
28.02.17	24,00	-	102,32	83,13	19,19	84,12	47,08	37,04	7,00	5,00	3,26	17,17	-	-	17,71	-	17,71	-	83,63	-	1,44			4,70
01.03.17	24,00	-	101,86	83,63	18,23	81,41	46,54	34,87	7,00	5,00	3,08	16,45	-	-	16,93	-	16,93	-	80,97	-	1,33			4,41
02.03.17	24,00	-	54,53	43,33	11,20	72,07	46,85	25,22	7,00	5,00	0,61	25,13	-	-	25,44	-	25,44	-	51,31	-	1,29			1,90
03.03.17	24,00	-	98,44	79,03	19,41	75,83	42,18	33,65	7,00	5,00	2,76	18,33	-	-	18,77	-	18,77	-	74,87	-	1,37			4,13
04.03.17	24,00	-	98,71	80,16	18,55	78,41	44,09	34,32	7,00	5,00	2,88	17,01	-	-	17,49	-	17,49	-	78,21	-	1,33			4,21
05.03.17	24,00	-	100,32	79,02	21,30	78,02	43,50	34,52	7,00	5,00	2,84	19,86	-	-	20,39	-	20,39	-	77,90	-	1,55			4,39
06.03.17	24,00	-	102,69	82,67	20,02	78,11	44,04	34,07	7,00	5,00	2,93	18,59	-	-	19,10	-	19,10	-	78,05	-	1,45			4,38
07.03.17	24,00	-	100,89	82,49	18,40	78,19	43,56	34,63	7,00	5,00	2,98	16,89	-	-	17,36	-	17,36	-	78,04	-	1,32			4,30
08.03.17	24,00	-	102,72	83,69	19,03	78,40	44,26	34,14	7,00	5,00	2,99	17,42	-	-	17,88	-	17,88	-	78,23	-	1,37			4,35
09.03.17	24,00	-	98,12	80,55	17,57	77,29	43,81	33,48	7,00	5,00	2,83	15,98	-	-	16,41	-	16,41	-	77,21	-	1,23			4,06
10.03.17	24,00	-	99,42	81,45	17,97	77,60	44,19	33,41	7,00	5,00	2,85	16,36	-	-	16,80	-	16,80	-	77,30	-	1,27			4,12
11.03.17	24,00	-	102,41	82,40	20,01	76,58	43,86	32,72	7,00	5,00	2,83	18,36	-	-	18,82	-	18,82	-	76,48	-	1,40			4,23
12.03.17	24,00	-	103,63	81,65	21,98	76,49	43,49	33,00	7,00	5,00	2,82	20,42	-	-	20,95	-	20,95	-	76,32	-	1,56			4,38
13.03.17	24,00	-	99,37	82,22	17,15	76,39	43,65	32,74	7,00	5,00	2,80	15,85	-	-	16,24	-	16,24	-	76,25	-	1,21			4,00
14.03.17	24,00	-	99,96	82,55	17,41	76,34	43,81	32,53	7,00	5,00	2,79	16,09	-	-	16,50	-	16,50	-	76,21	-	1,23			4,02
15.03.17	24,00	-	69,05	54,67	14,38	74,95	42,03	32,92	7,00	5,00	1,82	15,22	-	-	15,56	-	15,56	-	69,89	-	1,06			2,88
16.03.17	24,00	-	102,86	83,90	18,96	76,56	44,29	32,27	7,00	5,00	2,83	17,36	-	-	17,80	-	17,80	-	76,40	-	1,33			4,16
17.03.17	24,00	-	101,41	83,51	17,90	76,35	44,03	32,32	7,00	5,00	2,81	16,48	-	-	16,92	-	16,92	-	76,30	-	1,26			4,07
18.03.17	24,00	-	103,27	83,63	19,64	76,56	44,35	32,21	7,00	5,00	2,83	17,96	-	-	18,45	-	18,45	-	76,38	-	1,37			4,20
19.03.17	24,00	-	104,62	82,94	21,68	75,80	44,30	31,50	7,00	5,00	2,76	19,89	-	-	20,39	-	20,39	-	75,46	-	1,50			4,26
20.03.17	24,00	-	102,12	83,71	18,41	73,92	43,44	30,48	7,00	5,00	2,68	16,82	-	-	17,22	-	17,22	-	73,78	-	1,24			3,92
21.03.17	24,00	-	102,56	83,66	18,90	72,81	42,90	29,91	7,00	5,00	2,63	17,28	-	-	17,70	-	17,70	-	72,68	-	1,25			3,88
22.03.17	24,00	-	102,35	84,02	18,33	72,97	43,18	29,79	7,00	5,00	2,62	16,72	-	-	17,11	-	17,11	-	72,89	-	1,22			3,84
Среднее	24,00	-	95,06	76,99	18,07	77,83	44,41	33,41	7,00	5,00	2,67	17,64	-	-	18,09	-	18,09	-	75,82	-	1,32	-	-	3,99
Итого	696,00		2756,84	2232,82	524,02						77,45	511,58	0,00	0,00	524,59	0,00	524,59	0,00			38,30	0,00	0,00	115,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 11:00	44606,46	35614,48	8794,57	-	9004,08	-	1587,19	-	-
	23.03.17 07:00	47346,74	37835,30	9301,94	-	9524,33	-	1702,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **524,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 г.

печать энергосбыта