Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	128,79	121,16	7,63	78,66	48,96	29,70	7,00	5,00	3,60	7,63	-	-	9,55	-	9,55	-	78,68	-	0,60			4,20
23.02.17	24,00	-	139,12	129,86	9,26	82,67	52,17	30,50	7,00	5,00	3,97	9,26	-	-	11,62	-	11,62	-	82,53	-	0,76			4,73
24.02.17	24,00	-	136,17	128,51	7,66	82,37	51,91	30,46	7,00	5,00	3,92	7,66	-	-	9,75	-	9,75	-	82,22	-	0,63			4,55
25.02.17	24,00	-	133,47	124,74	8,73	82,15	50,91	31,24	7,00	5,00	3,90	8,73	-	-	10,96	-	10,96	-	82,01	-	0,72			4,62
26.02.17	24,00	-	136,19	125,68	10,51	82,39	51,51	30,88	7,00	5,00	3,89	10,51	-	-	12,70	-	12,70	-	82,24	-	0,86			4,75
27.02.17	24,00	-	133,44	125,49	7,95	82,46	51,70	30,76	7,00	5,00	3,87	7,95	-	-	10,11	-	10,11	-	82,31	-	0,65			4,52
28.02.17	24,00	-	133,90	126,43	7,47	81,33	51,49	29,84	7,00	5,00	3,78	7,47	-	-	9,60	-	9,60	-	81,11	-	0,61			4,39
01.03.17	24,00	-	135,18	126,78	8,40	78,87	50,93	27,94	7,00	5,00	3,55	8,40	-	-	10,31	-	10,31	-	78,64	-	0,66			4,21
02.03.17	24,00	-	63,97	62,41	1,56	75,74	49,12	26,62	7,00	5,00	1,68	1,56	-	-	1,59	-	1,59	-	64,09	-	0,10			1,78
03.03.17	24,00	-	120,49	112,85	7,64	73,92	45,93	27,99	7,00	5,00	3,16	7,64	-	-	9,19	-	9,19	-	73,73	-	0,56			3,73
04.03.17	24,00	-	127,71	117,96	9,75	75,93	48,05	27,88	7,00	5,00	3,29	9,75	-	-	11,59	-	11,59	-	75,79	-	0,74			4,03
05.03.17	24,00	-	107,73	101,97	5,76	74,42	46,11	28,31	7,00	5,00	2,90	5,76	-	-	7,26	-	7,26	-	71,71	-	0,41			3,32
06.03.17	24,00	-	132,01	122,12	9,89	75,58	47,78	27,80	7,00	5,00	3,40	9,89	-	-	11,92	-	11,92	-	75,45	-	0,75			4,15
07.03.17	24,00	-	132,73	123,02	9,71	75,65	47,73	27,92	7,00	5,00	3,44	9,71	-	-	11,67	-	11,67	-	75,51	-	0,73			4,17
08.03.17	24,00	-	137,32	124,89	12,43	76,03	48,75	27,28	7,00	5,00	3,41	12,43	-	-	14,50	-	14,50	-	75,91	-	0,94			4,36
09.03.17	24,00	-	129,74	120,44	9,30	74,92	47,87	27,05	7,00	5,00	3,26	9,30	-	-	11,26	-	11,26	-	74,83	-	0,70			3,96
10.03.17	24,00	-	130,83	121,74	9,09	75,14	48,28	26,86	7,00	5,00	3,28	9,09	-	-	11,03	-	11,03	-	74,95	-	0,68			3,96
11.03.17	24,00	-	134,10	123,88	10,22	74,31	48,13	26,18	7,00	5,00	3,25	10,22	-	-	12,01	-	12,01	-	74,19	-	0,76			4,01
12.03.17	24,00	-	98,20	96,80	1,40	72,06	46,25	25,81	7,00	5,00	2,51	1,40	-	-	2,40	-	2,40	-	68,17	-	0,10			2,60
13.03.17	24,00	-	131,69	122,50	9,19	74,10	47,47	26,63	7,00	5,00	3,27	9,19	-	-	10,99	-	10,99	-	73,98	-	0,68			3,95
14.03.17	24,00	-	132,14	123,59	8,55	74,05	47,79	26,26	7,00	5,00	3,25	8,55	-	-	10,23	-	10,23	-	73,93	-	0,63			3,88
15.03.17	24,00	-	135,50	125,03	10,47	74,31	48,29	26,02	7,00	5,00	3,26	10,47	-	-	12,47	-	12,47	-	74,19	-	0,78			4,03
16.03.17	24,00	-	134,50	123,86	10,64	74,30	48,26	26,04	7,00	5,00	3,23	10,64	-	-	12,38	-	12,38	-	74,18	-	0,79			4,02
17.03.17	24,00	-	132,69	123,92	8,77	74,07	47,90	26,17	7,00	5,00	3,25	8,77	-	-	10,39	-	10,39	-	73,98	-	0,65			3,90
18.03.17	24,00	-	135,68	124,41	11,27	74,29	48,26	26,03	7,00	5,00	3,24	11,27	-	-	13,20	-	13,20	-	74,18	-	0,84			4,08
19.03.17	24,00	-	137,29	123,76	13,53	73,42	47,97	25,45	7,00	5,00	3,15	13,53	-	-	15,37	-	15,37	-	73,18	-	0,99			4,15
20.03.17	24,00	-	133,37	124,72	8,65	71,76	47,14	24,62	7,00	5,00	3,08	8,65	-	-	10,31	-	10,31	-	71,65	-	0,62			3,70
21.03.17	24,00	-	134,26	124,83	9,43	70,68	46,70	23,98	7,00	5,00	2,99	9,43	-	-	10,94	-	10,94	-	70,56	-	0,67			3,66
22.03.17	24,00	-	135,58	125,54	10,04	70,93	46,75	24,18	7,00	5,00	3,04	10,04	-	-	11,60	-	11,60	-	70,88	-	0,71			3,75
Среднее	24,00	-	128,75	119,96	8,79	76,09	48,62	27,46	7,00	5,00	3,30	8,79	-	-	10,58	-	10,58	-	75,34	-	0,67	-	-	3,97
Итого	696,00		3733,79	3478,89	254,90						95,80	254,90	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00			19,31	0,00	0,00	115,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	42380,75	37538,94	15927,89	-	16293,46	-	1227,96	-	-
	23.03.17 09:00	46161,55	41072,95	17046,60	-	17441,32	-	1343,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **306,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» _____ г.
печать энергосбыта