Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8562.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 107 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	201,74	192,45	9,29	79,73	61,92	17,81	7,00	5,00	3,44	9,29	-	-	11,60	-	11,60	-	79,72	-	0,74			4,18
23.02.17	24,00	-	218,91	208,26	10,65	83,78	65,40	18,38	7,00	5,00	3,84	10,65	-	-	13,37	-	13,37	-	83,77	-	0,89			4,73
24.02.17	24,00	-	216,62	206,64	9,98	83,46	65,34	18,12	7,00	5,00	3,76	9,98	-	-	12,56	-	12,56	-	83,46	-	0,83			4,59
25.02.17	24,00	-	209,36	199,35	10,01	83,29	64,70	18,59	7,00	5,00	3,72	10,01	-	-	12,61	-	12,61	-	83,29	-	0,83			4,55
26.02.17	24,00	-	212,02	200,63	11,39	83,50	65,04	18,46	7,00	5,00	3,72	11,39	-	-	14,06	-	14,06	-	83,50	-	0,95			4,67
27.02.17	24,00	-	210,32	200,91	9,41	83,58	65,22	18,36	7,00	5,00	3,70	9,41	-	-	11,99	-	11,99	-	83,57	-	0,79			4,49
28.02.17	24,00	-	211,48	202,76	8,72	82,42	64,59	17,83	7,00	5,00	3,63	8,72	-	-	11,22	-	11,22	-	82,42	-	0,72			4,35
01.03.17	24,00	-	212,68	203,65	9,03	79,88	63,27	16,61	7,00	5,00	3,39	9,03	-	-	11,31	-	11,31	-	79,87	-	0,72			4,11
02.03.17	24,00	-	103,35	99,52	3,83	76,77	60,36	16,41	7,00	5,00	1,63	3,83	-	-	3,91	-	3,91	-	76,80	-	0,29			1,93
03.03.17	24,00	-	202,15	191,09	11,06	74,91	58,75	16,16	7,00	5,00	3,09	11,06	-	-	13,09	-	13,09	-	74,92	-	0,83			3,92
04.03.17	24,00	-	212,23	200,19	12,04	76,96	60,90	16,06	7,00	5,00	3,22	12,04	-	-	14,27	-	14,27	-	76,95	-	0,93			4,15
05.03.17	24,00	-	178,27	169,54	8,73	75,59	58,79	16,80	7,00	5,00	2,86	8,73	-	-	10,57	-	10,57	-	75,50	-	0,66			3,52
06.03.17	24,00	-	216,89	206,08	10,81	76,64	60,62	16,02	7,00	5,00	3,31	10,81	-	-	13,01	-	13,01	-	76,64	-	0,83			4,14
07.03.17	24,00	-	217,29	206,67	10,62	76,73	60,56	16,17	7,00	5,00	3,35	10,62	-	-	12,85	-	12,85	-	76,73	-	0,81			4,17
08.03.17	24,00	-	221,26	207,95	13,31	77,01	60,99	16,02	7,00	5,00	3,34	13,31	-	-	15,66	-	15,66	-	77,00	-	1,02			4,37
09.03.17	24,00	-	211,57	199,74	11,83	75,89	60,03	15,86	7,00	5,00	3,17	11,83	-	-	13,99	-	13,99	-	75,89	-	0,90			4,07
10.03.17	24,00	-	213,01	201,99	11,02	76,16	60,50	15,66	7,00	5,00	3,17	11,02	-	-	13,15	-	13,15	-	76,16	-	0,84			4,01
11.03.17	24,00	-	216,83	204,74	12,09	75,27	59,95	15,32	7,00	5,00	3,14	12,09	-	-	14,20	-	14,20	-	75,27	-	0,91			4,05
12.03.17	24,00	-	150,95	149,05	1,90	74,67	57,89	16,78	7,00	5,00	2,51	1,90	-	-	3,37	-	3,37	-	74,67	-	0,14			2,65
13.03.17	24,00	-	220,56	209,66	10,90	75,06	59,85	15,21	7,00	5,00	3,20	10,90	-	-	13,00	-	13,00	-	75,07	-	0,82			4,02
14.03.17	24,00	-	219,14	208,97	10,17	75,00	59,88	15,12	7,00	5,00	3,17	10,17	-	-	12,22	-	12,22	-	75,01	-	0,76			3,93
15.03.17	24,00	-	222,32	210,67	11,65	75,22	60,13	15,09	7,00	5,00	3,19	11,65	-	-	13,75	-	13,75	-	75,22	-	0,88			4,07
16.03.17	24,00	-	217,00	206,95	10,05	75,22	60,14	15,08	7,00	5,00	3,13	10,05	-	-	12,11	-	12,11	-	75,23	-	0,76			3,88
17.03.17	24,00	-	215,62	205,79	9,83	74,99	59,73	15,26	7,00	5,00	3,15	9,83	-	-	11,89	-	11,89	-	75,00	-	0,74			3,89
18.03.17	24,00	-	215,88	205,25	10,63	75,20	59,98	15,22	7,00	5,00	3,13	10,63	-	-	12,70	-	12,70	-	75,20	-	0,80			3,93
19.03.17	24,00	-	215,26	203,18	12,08	74,36	59,47	14,89	7,00	5,00	3,03	12,08	-	-	14,14	-	14,14	-	74,36	-	0,90			3,93
20.03.17	24,00	-	215,15	202,79	12,36	72,63	58,13	14,50	7,00	5,00	2,95	12,36	-	-	14,27	-	14,27	-	72,64	-	0,90			3,85
21.03.17	24,00	-	214,58	203,27	11,31	71,51	57,42	14,09	7,00	5,00	2,87	11,31	-	-	13,16	-	13,16	-	71,52	-	0,81			3,68
22.03.17	24,00	-	214,89	204,70	10,19	71,73	57,59	14,14	7,00	5,00	2,90	10,19	-	-	12,04	-	12,04	-	71,74	-	0,73			3,63
Среднее	24,00	-	207,15	196,98	10,17	77,14	60,94	16,21	7,00	5,00	3,20	10,17	-	-	12,28	-	12,28	-	77,14	-	0,78	-	-	3,98
Итого	696,00		6007,33	5712,44	294,89						92,73	294,89	0,00	0,00	356,07	0,00	356,07	0,00			22,73	0,00	0,00	115,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	92748,84	85029,38	77251,57	-	79199,65	-	1705,60	-	-
	23.03.17 08:00	98823,55	90817,48	82672,58	-	84766,65	-	1821,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **356,07** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 МАР 2017 г.