Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 109-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		166,31	139,59	26,72	79,96	45,99	33,97	5,00	4,00	5,17	21,30	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	80,38	0,00	1,71			6,88
23.02.17	24,00		177,11	151,03	26,08	84,08	48,74	35,34	5,00	4,00	5,78	20,75	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	84,12	0,00	1,75			7,53
24.02.17	24,00		176,35	149,80	26,56	83,78	48,74	35,04	5,00	4,00	5,69	21,27	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	83,84	0,00	1,78			7,47
25.02.17	24,00		169,91	144,36	25,55	83,63	47,66	35,97	5,00	4,00	5,64	20,16	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	83,63	0,00	1,69			7,33
26.02.17	24,00		173,29	144,25	29,03	83,82	47,72	36,10	5,00	4,00	5,67	23,49	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	-	83,83	0,00	1,97			7,64
27.02.17	24,00		168,92	142,56	26,37	83,91	47,42	36,49	5,00	4,00	5,68	20,67	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	83,88	0,00	1,73			7,42
28.02.17	24,00		169,99	143,40	26,60	82,75	47,33	35,43	5,00	4,00	5,57	20,73	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	82,53	0,00	1,71			7,28
01.03.17	24,00		172,21	144,64	27,57	80,20	47,15	33,04	5,00	4,00	5,26	21,63	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	79,95	0,00	1,73			6,99
02.03.17	24,00	*	83,77	72,50	11,27	77,83	46,48	31,36	5,00	4,00	1,73	25,45	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	-	56,04	0,00	1,42			3,15
03.03.17	24,00	*	150,51	127,31	23,20	75,21	42,18	33,03	5,00	4,00	4,39	21,36	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	73,25	0,00	1,56			5,95
04.03.17	24,00		162,99	135,37	27,62	77,23	44,34	32,89	5,00	4,00	4,87	22,24	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	77,16	0,00	1,72			6,59
05.03.17	24,00	*	128,35	114,92	13,43	76,68	42,68	34,00	5,00	4,00	3,14	26,96	0,00	0,00	27,53	0,00	27,53	-	66,75	0,00	1,80			4,94
06.03.17	24,00		168,33	142,00	26,33	76,87	44,42	32,46	5,00	4,00	4,99	21,44	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	76,84	0,00	1,65			6,63
07.03.17	24,00		168,30	142,54	25,75	76,99	44,25	32,73	5,00	4,00	5,05	20,71	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	76,96	0,00	1,59			6,65
08.03.17	24,00		173,87	144,94	28,93	77,25	45,11	32,15	5,00	4,00	5,07	23,67	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	77,26	0,00	1,83			6,89
09.03.17	24,00		167,29	139,00	28,29	76,15	44,50	31,65	5,00	4,00	4,82	22,79	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	76,16	0,00	1,74			6,55
10.03.17	24,00		164,98	140,51	24,47	76,49	45,01	31,47	5,00	4,00	4,83	19,13	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	76,36	0,00	1,46			6,29
11.03.17	24,00		171,09	142,88	28,21	75,52	44,92	30,60	5,00	4,00	4,79	22,69	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	75,53	0,00	1,71			6,50
12.03.17	24,00	*	130,34	120,06	10,29	73,30	43,56	29,73	5,00	4,00	2,46	29,67	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	-	62,98	0,00	1,87			4,32
13.03.17	24,00		172,02	144,36	27,66	75,30	45,04	30,26	5,00	4,00	4,79	22,00	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	-	75,32	0,00	1,66			6,45
14.03.17	24,00		172,77	145,43	27,34	75,26	45,30	29,96	5,00	4,00	4,77	21,79	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	75,30	0,00	1,64			6,41
15.03.17	24,00		178,03	148,45	29,57	75,46	45,86	29,60	5,00	4,00	4,82	23,91	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	-	75,50	0,00	1,81			6,63
16.03.17	24,00		174,69	145,85	28,84	75,47	45,97	29,51	5,00	4,00	4,75	22,87	0,00	0,00	23,47	0,00	23,47	-	75,47	0,00	1,73			6,48
17.03.17	24,00		170,93	145,66	25,27	75,24	45,45	29,79	5,00	4,00	4,74	19,86	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	75,33	0,00	1,50			6,24
18.03.17	24,00		173,51	146,12	27,39	75,45	45,62	29,83	5,00	4,00	4,77	21,90	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	75,49	0,00	1,65			6,43
19.03.17	24,00		177,25	145,57	31,67	74,64	45,39	29,25	5,00	4,00	4,68	26,15	0,00	0,00	26,81	0,00	26,81	-	74,40	0,00	1,95			6,62
20.03.17	24,00		173,92	145,80	28,13	72,87	44,63	28,24	5,00	4,00	4,52	22,53	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	72,90	0,00	1,64			6,17
21.03.17	24,00		174,06	146,24	27,82	71,77	44,24	27,54	5,00	4,00	4,42	22,33	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	71,90	0,00	1,61			6,02
22.03.17	24,00		176,78	146,95	29,83	71,98	44,31	27,67	5,00	4,00	4,46	24,27	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	72,20	0,00	1,75			6,21
Среднее	24,00	-	165,10	139,38	25,72	77,42	45,52	31,90	5,00	4,00	4,74	22,54	-	-	23,13	-	23,13	-	75,91	-	1,70	-	-	6,44
Итого	696,00		4787,87	4042,06	745,80						137,33	653,73	0,00	0,00	670,82	0,00	670,82	0,00			49,35	0,00	0,00	186,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	193889,80	158503,16	31807,77	0,00	32528,14	0,00	6335,06	2217,55	-
	23.03.17 07:00	198723,91	162604,78	32463,82	0,00	33201,34	0,00	6539,28	2267,06	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **186,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **670,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «__» _____ г.

печать энергосбыта