Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	89,67	79,12	10,55	82,16	50,74	31,42	7,00	5,00	2,50	10,48	-	-	10,81	-	10,81	-	81,74	-	0,86			3,36
23.02.17	24,00	-	89,69	78,92	10,77	82,93	50,87	32,06	7,00	5,00	2,54	10,78	-	-	11,11	-	11,11	-	82,71	-	0,89			3,43
24.02.17	24,00	-	89,14	79,15	9,99	82,12	50,66	31,46	7,00	5,00	2,50	9,94	-	-	10,24	-	10,24	-	82,01	-	0,81			3,31
25.02.17	24,00	-	90,18	79,18	11,00	81,30	49,76	31,54	7,00	5,00	2,50	11,00	-	-	11,31	-	11,31	-	81,39	-	0,90			3,39
26.02.17	24,00	-	90,60	79,21	11,39	82,63	50,48	32,15	7,00	5,00	2,54	11,56	-	-	11,92	-	11,92	-	82,43	-	0,95			3,49
27.02.17	24,00	-	89,17	79,26	9,91	82,89	50,85	32,04	7,00	5,00	2,53	10,14	-	-	10,42	-	10,42	-	82,52	-	0,84			3,37
28.02.17	24,00	-	88,84	79,16	9,68	80,85	50,28	30,57	7,00	5,00	2,42	9,82	-	-	10,07	-	10,07	-	80,11	-	0,79			3,21
01.03.17	24,00	-	90,21	78,88	11,33	78,10	49,66	28,44	7,00	5,00	2,24	11,48	-	-	11,79	-	11,79	-	77,60	-	0,89			3,13
02.03.17	24,00	-	89,62	78,90	10,72	75,86	48,71	27,15	7,00	5,00	2,15	10,80	-	-	11,04	-	11,04	-	75,12	-	0,81			2,96
03.03.17	24,00	-	90,95	79,37	11,58	74,35	47,91	26,44	7,00	5,00	2,10	11,60	-	-	11,86	-	11,86	-	74,19	-	0,86			2,96
04.03.17	24,00	-	89,95	78,86	11,09	73,88	47,43	26,45	7,00	5,00	2,09	11,08	-	-	11,36	-	11,36	-	73,81	-	0,82			2,91
05.03.17	24,00	-	90,17	79,00	11,17	73,47	46,85	26,62	7,00	5,00	2,10	11,22	-	-	11,47	-	11,47	-	73,45	-	0,83			2,93
06.03.17	24,00	-	90,56	78,87	11,69	73,72	46,93	26,79	7,00	5,00	2,10	11,82	-	-	12,09	-	12,09	-	73,41	-	0,87			2,97
07.03.17	24,00	-	89,65	78,85	10,80	73,92	46,22	27,70	7,00	5,00	2,19	10,77	-	-	11,01	-	11,01	-	73,74	-	0,79			2,99
08.03.17	24,00	-	90,25	78,94	11,31	73,93	46,70	27,23	7,00	5,00	2,17	11,18	-	-	11,46	-	11,46	-	73,78	-	0,82			2,99
09.03.17	24,00	-	88,93	78,84	10,09	73,77	46,94	26,83	7,00	5,00	2,13	10,01	-	-	10,25	-	10,25	-	73,71	-	0,74			2,86
10.03.17	24,00	-	90,16	78,70	11,46	72,55	46,56	25,99	7,00	5,00	2,06	11,44	-	-	11,72	-	11,72	-	71,93	-	0,82			2,88
11.03.17	24,00	-	90,15	78,79	11,36	71,41	46,00	25,41	7,00	5,00	2,00	11,40	-	-	11,65	-	11,65	-	71,22	-	0,81			2,82
12.03.17	24,00	-	90,80	78,80	12,00	70,83	45,54	25,29	7,00	5,00	1,99	12,05	-	-	12,32	-	12,32	-	70,64	-	0,85			2,84
13.03.17	24,00	-	89,80	77,52	12,28	70,98	45,51	25,47	7,00	5,00	2,07	10,96	-	-	11,21	-	11,21	-	70,98	-	0,78			2,85
14.03.17	24,00	-	89,71	78,07	11,64	71,44	45,94	25,50	7,00	5,00	2,04	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	71,21	-	0,79			2,83
15.03.17	24,00	-	89,52	75,76	13,76	71,27	45,89	25,38	7,00	5,00	2,13	10,84	-	-	11,09	-	11,09	-	71,04	-	0,77			2,91
16.03.17	24,00	-	89,46	74,96	14,50	71,17	45,99	25,18	7,00	5,00	2,17	10,65	-	-	10,88	-	10,88	-	70,96	-	0,76			2,92
17.03.17	24,00	-	90,99	74,37	16,62	70,81	45,56	25,25	7,00	5,00	2,19	12,15	-	-	12,45	-	12,45	-	70,79	-	0,86			3,06
18.03.17	24,00	-	89,74	74,71	15,03	71,66	46,13	25,53	7,00	5,00	2,22	10,80	-	-	11,04	-	11,04	-	71,09	-	0,77			2,99
19.03.17	24,00	-	92,33	74,75	17,58	70,64	45,77	24,87	7,00	5,00	2,16	13,46	-	-	13,75	-	13,75	-	70,30	-	0,94			3,10
20.03.17	24,00	-	89,91	74,97	14,94	69,12	45,06	24,06	7,00	5,00	2,10	10,74	-	-	10,98	-	10,98	-	69,11	-	0,74			2,84
21.03.17	24,00	-	89,68	74,92	14,76	69,27	45,29	23,98	7,00	5,00	2,10	10,49	-	-	10,70	-	10,70	-	69,05	-	0,73			2,82
22.03.17	24,00		90,64	74,88	15,76	69,68	45,37	24,30	7,00	5,00	2,12	11,56	-	-	11,81	-	11,81	-	69,49	-	0,80	-	-	2,92
Среднее	24,00	-	90,02	77,78	12,23	74,71	47,43	27,28	7,00	5,00	2,21	11,08	-	-	11,35	-	11,35	-	74,47	-	0,82	-	-	3,03
Итого	696,00		2610,47	2255,71	354,76						64,13	321,25	0,00	0,00	329,07	0,00	329,07	0,00			23,88	0,00	0,00	88,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	22.02.17 01:00	32846,21	28346,11	5437,42	-	5559,42	-	1068,16	-	
	22.03.17 13:00	35409,56	30564,47	5750,85	-	5880,49	-	1154,55	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **329,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта