Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		192,27	174,14	18,13	83,08	48,36	34,72	7,20	3,90	6,17	16,72	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	-	83,39	0,00	1,40			7,57
23.02.17	24,00		204,36	185,67	18,69	87,00	51,19	35,81	7,20	3,90	6,80	17,30	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	86,70	0,00	1,50			8,30
24.02.17	24,00		202,11	184,26	17,85	86,64	50,96	35,68	7,20	3,90	6,71	16,56	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	-	86,32	0,00	1,43			8,14
25.02.17	24,00		195,86	176,96	18,89	86,70	49,74	36,95	7,20	3,90	6,69	17,47	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	-	86,38	0,00	1,51			8,20
26.02.17	24,00		201,24	180,20	21,04	86,74	50,32	36,43	7,20	3,90	6,72	19,48	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	86,42	0,00	1,69			8,41
27.02.17	24,00		199,31	181,55	17,75	86,77	50,74	36,03	7,20	3,90	6,72	15,92	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	86,39	0,00	1,38			8,10
28.02.17	24,00		201,35	182,83	18,52	85,45	50,53	34,92	7,20	3,90	6,57	16,65	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	84,81	0,00	1,41			7,99
01.03.17	24,00		202,88	184,19	18,69	82,59	50,03	32,56	7,20	3,90	6,19	16,67	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	82,01	0,00	1,37			7,56
02.03.17	24,00	*	103,86	90,84	19,31	80,36	49,56	30,80	7,20	3,90	2,99	18,68	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	62,10	0,00	1,16			4,14
03.03.17	24,00	*	195,97	177,36	18,82	78,37	46,88	31,48	7,20	3,90	5,69	17,67	0,00	0,00	18,15	0,00	18,15	-	77,64	0,00	1,37			7,06
04.03.17	24,00		205,56	183,99	21,56	79,86	48,50	31,36	7,20	3,90	5,97	19,30	0,00	0,00	19,85	0,00	19,85	-	79,60	0,00	1,54			7,51
05.03.17	24,00		205,63	181,23	24,40	79,44	47,90	31,53	7,20	3,90	5,92	22,03	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	-	79,30	0,00	1,75			7,67
06.03.17	24,00		207,35	187,01	20,34	79,57	48,10	31,47	7,20	3,90	6,08	18,18	0,00	0,00	18,69	0,00	18,69	-	79,31	0,00	1,44			7,52
07.03.17	24,00		205,68	185,49	20,19	79,66	47,71	31,95	7,20	3,90	6,11	18,16	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	79,38	0,00	1,44			7,55
08.03.17	24,00		208,52	187,71	20,81	79,75	48,44	31,31	7,20	3,90	6,01	19,37	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	79,50	0,00	1,54			7,55
09.03.17	24,00		197,56	178,59	18,97	78,65	47,43	31,22	7,20	3,90	5,73	17,17	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	-	78,51	0,00	1,35			7,08
10.03.17	24,00		198,89	178,78	20,11	78,88	47,73	31,15	7,20	3,90	5,74	18,18	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	78,53	0,00	1,43			7,17
11.03.17	24,00		202,80	182,20	20,59	77,94	47,70	30,25	7,20	3,90	5,65	19,02	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	77,72	0,00	1,48			7,13
12.03.17	24,00		204,94	180,13	24,82	77,80	47,47	30,32	7,20	3,90	5,62	23,02	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	77,58	0,00	1,79			7,41
13.03.17	24,00		200,41	179,25	21,16	77,82	47,35	30,47	7,20	3,90	5,62	19,37	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	77,65	0,00	1,50			7,12
14.03.17	24,00		199,49	180,46	19,03	77,72	47,44	30,28	7,20	3,90	5,60	17,55	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	-	77,51	0,00	1,36			6,96
15.03.17	24,00		203,29	183,89	19,40	77,82	47,85	29,97	7,20	3,90	5,67	17,58	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	77,62	0,00	1,37			7,04
16.03.17	24,00		199,25	180,73	18,51	77,82	47,75	30,07	7,20	3,90	5,59	16,74	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	77,54	0,00	1,30			6,89
17.03.17	24,00		197,40	178,70	18,69	77,71	47,38	30,34	7,20	3,90	5,56	17,07	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	77,58	0,00	1,33			6,89
18.03.17	24,00		200,50	180,01	20,49	77,87	47,71	30,16	7,20	3,90	5,56	18,99	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	77,74	0,00	1,48			7,04
19.03.17	24,00		202,30	179,92	22,38	76,87	47,46	29,41	7,20	3,90	5,44	20,79	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	76,43	0,00	1,59			7,03
20.03.17	24,00		199,55	179,67	19,87	75,15	46,69	28,45	7,20	3,90	5,22	18,65	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	74,94	0,00	1,40			6,62
21.03.17	24,00		199,57	179,94	19,63	73,96	46,53	27,43	7,20	3,90	5,04	18,45	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	-	73,85	0,00	1,36			6,40
22.03.17	24,00		200,38	181,29	19,09	74,18	46,44	27,73	7,20	3,90	5,13	17,84	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	74,15	0,00	1,32			6,46
Среднее	24,00	-	197,87	178,17	19,92	80,07	48,34	31,73	7,20	3,90	5,81	18,30	-	-	18,81	-	18,81	-	79,19	-	1,45	-	-	7,26
Итого	696,00		5738,27	5167,00	577,77						168,54	530,57	0,00	0,00	545,57	0,00	545,57	0,00			41,98	0,00	0,00	210,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	27439,79	32144,77	2686,63	0,00	2754,95	0,00	1469,53	199,73	-
	23.03.17 07:00	33225,41	37357,57	3218,46	0,00	3301,81	0,00	1681,39	241,80	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **210,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **545,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта