Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	130,57	118,07	12,50	81,94	49,95	31,99	7,20	3,90	3,78	12,60	0,00	0,00	12,97	0,00	12,97	-	81,67	0,00	1,03			4,81
23.02.17	24,00	*	137,92	125,96	11,97	85,90	52,86	33,04	7,20	3,90	4,18	12,00	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39	-	85,18	0,00	1,02			5,20
24.02.17	24,00	*	137,41	125,08	12,33	85,55	52,72	32,82	7,20	3,90	4,12	12,41	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	-	84,86	0,00	1,05			5,17
25.02.17	24,00	*	132,16	120,58	11,58	85,53	51,66	33,87	7,20	3,90	4,10	11,67	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04	-	84,72	0,00	0,99			5,09
26.02.17	24,00	*	136,70	122,52	14,18	85,63	52,16	33,47	7,20	3,90	4,12	14,24	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	84,92	0,00	1,21			5,33
27.02.17	24,00	*	134,84	123,26	11,58	85,65	52,46	33,19	7,20	3,90	4,11	11,64	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	-	84,89	0,00	0,99			5,10
28.02.17	24,00	*	135,76	124,14	11,62	84,38	52,19	32,19	7,20	3,90	4,02	11,65	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	-	83,34	0,00	0,97			4,99
01.03.17	24,00	*	136,94	125,21	11,73	81,60	51,52	30,08	7,20	3,90	3,78	11,78	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13	-	80,64	0,00	0,95			4,74
02.03.17	24,00	*	72,67	66,81	5,86	78,06	49,98	28,07	7,20	3,90	1,51	14,49	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	-	57,20	0,00	0,83			2,33
03.03.17	24,00	*	126,17	113,84	12,33	77,21	47,01	30,21	7,20	3,90	3,40	12,97	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	76,63	0,00	0,99			4,39
04.03.17	24,00	*	132,75	118,49	14,25	78,86	48,74	30,12	7,20	3,90	3,59	14,26	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	-	78,25	0,00	1,12			4,70
05.03.17	24,00	*	133,42	117,18	16,25	78,43	48,21	30,22	7,20	3,90	3,58	16,02	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	77,91	0,00	1,25			4,83
06.03.17	24,00	*	136,85	122,47	14,38	78,58	48,82	29,76	7,20	3,90	3,71	13,85	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23	-	78,00	0,00	1,08			4,79
07.03.17	24,00	*	136,12	123,14	12,98	78,67	48,76	29,91	7,20	3,90	3,74	12,43	0,00	0,00	12,77	0,00	12,77	-	78,03	0,00	0,97			4,71
08.03.17	24,00	*	139,82	125,60	14,22	78,80	49,50	29,30	7,20	3,90	3,74	13,74	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	-	78,18	0,00	1,08			4,81
09.03.17	24,00	*	133,68	120,47	13,21	77,68	48,69	28,99	7,20	3,90	3,52	13,04	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	77,13	0,00	1,01			4,53
10.03.17	24,00	*	134,59	121,45	13,14	77,92	49,10	28,82	7,20	3,90	3,54	12,84	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	-	77,08	0,00	0,99			4,54
11.03.17	24,00	*	137,81	123,51	14,30	77,02	48,91	28,11	7,20	3,90	3,52	13,95	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	76,47	0,00	1,07			4,58
12.03.17	24,00	*	137,62	122,87	14,75	76,88	48,79	28,09	7,20	3,90	3,50	14,39	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	-	76,23	0,00	1,10			4,60
13.03.17	24,00	*	135,30	122,67	12,64	76,87	48,68	28,19	7,20	3,90	3,51	12,23	0,00	0,00	12,56	0,00	12,56	-	76,25	0,00	0,93			4,44
14.03.17	24,00	*	137,10	123,24	13,86	76,80	48,86	27,94	7,20	3,90	3,49	13,52	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	-	76,27	0,00	1,03			4,52
15.03.17	24,00	*	139,75	125,84	13,91	76,92	49,15	27,77	7,20	3,90	3,54	13,55	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91	-	76,37	0,00	1,04			4,58
16.03.17	24,00	*	137,29	124,38	12,91	76,91	49,10	27,81	7,20	3,90	3,50	12,58	0,00	0,00	12,91	0,00	12,91	-	76,17	0,00	0,96			4,46
17.03.17	24,00	*	136,52	123,49	13,04	76,78	48,87	27,92	7,20	3,90	3,49	12,75	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	-	76,27	0,00	0,97			4,46
18.03.17	24,00	*	137,85	124,00	13,84	76,95	49,15	27,80	7,20	3,90	3,49	13,49	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	-	76,39	0,00	1,03			4,52
19.03.17	24,00	*	140,40	123,68	16,72	75,99	48,85	27,14	7,20	3,90	3,41	16,35	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	75,08	0,00	1,23			4,64
20.03.17	24,00	*	137,48	123,78	13,71	74,27	48,06	26,21	7,20	3,90	3,29	13,36	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69	-	73,72	0,00	0,99			4,27
21.03.17	24,00	*	121,63	108,70	12,92	72,88	46,43	26,45	7,20	3,90	2,92	12,54	0,00	0,00	12,84	0,00	12,84	-	72,27	0,00	0,91			3,83
22.03.17	24,00	*	105,97	92,25	13,72	73,00	44,14	28,86	7,20	3,90	2,70	13,38	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	72,59	0,00	0,97			3,67
Среднее	24,00	-	132,17	119,06	13,12	79,02	49,43	29,60	7,20	3,90	3,55	13,23	-	-	13,59	-	13,59	-	77,68	-	1,03	-	-	4,57
Итого	696,00		3833,07	3452,66	380,41						102,87	383,72	0,00	0,00	394,19	0,00	394,19	0,00			29,75	0,00	0,00	132,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	20975,26	18365,78	2153,41	0,00	2211,06	0,00	747,25	164,49	
	23.03.17 07:00	24832,55	21841,62	2538,15	0,00	2606,29	0,00	883,06	194,31	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«» 25 МАР 2017 г.