

Адрес: г. Санкт-Петербург, Вагшинская 113-2 / СЦО-НВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Обручский э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за март 2017  
 Договор: 9895.038.1  
 Строит. адрес: Вагшинская 113-2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-НВС  
 Код УТЭЗ:  
 Расчетная совместность с УТЭЗ:  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 207735  
 Подающий ТР (M1): расходомер: ПРМ 40  
 Обратный ТР (M2): расходомер: ПРМ 40  
 ТР-д. ГВС (M3): расходомер: ПРМ 32  
 ТР ширж. ГВС (M4): расходомер:  
 ТР подпитки (M5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(D1-D2)\*K; лето: M1\*(D1-D2)\*K\*(1-D2)\*K

Часовые и сезонные архивы в файлах:  
 Режим (сезон): 3001  
 Глипп= 0.1  
 Глипп= 45  
 Глипп= 4  
 Глипп= 0.12  
 Глипп= 30  
 Глипп=  
 Глипп=  
 Приборы УТЭЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСП-Н  
 Термодатчик: КТСП-Н  
 Термореле: ТСП-Н  
 Термореле: ТСП-Н  
 Термореле: ТСП-Н  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Тух, гр.С= 0.28

Дата	Тп	НС	M1		M2		Dm	T1	T2	DT	P1	P2	Q(септ)	M3	M4	Dm	V3	V4	dVсепт	Vподп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс дил.	Qгвс гвс.	Q общ.
			Т	Т	Т	Т																				
22.02.17	24.00	-	59,68	49,00	10,68	83,13	47,03	36,10	7,00	5,00	1,77	10,68	10,68	-	-	11,98	-	-	11,98	-	83,37	-	0,89	2,66		
23.02.17	24.00	-	60,48	52,12	8,36	86,47	49,38	37,09	7,00	5,00	1,94	8,36	8,36	-	-	9,79	-	-	9,79	-	86,27	-	0,72	2,66		
24.02.17	24.00	-	59,63	51,20	8,43	86,22	49,81	36,41	7,00	5,00	1,87	8,43	8,43	-	-	9,80	-	-	9,80	-	86,05	-	0,73	2,60		
25.02.17	24.00	-	58,09	48,69	9,40	86,20	48,68	37,52	7,00	5,00	1,83	9,40	9,40	-	-	10,80	-	-	10,80	-	86,02	-	0,81	2,64		
26.02.17	24.00	-	60,30	49,12	11,18	86,28	49,00	37,28	7,00	5,00	1,84	11,18	11,18	-	-	12,65	-	-	12,65	-	86,09	-	0,96	2,80		
27.02.17	24.00	-	58,53	49,18	9,35	86,27	49,37	36,90	7,00	5,00	1,82	9,35	9,35	-	-	10,73	-	-	10,73	-	86,09	-	0,80	2,63		
28.02.17	24.00	-	61,31	51,14	10,17	10,17	49,31	35,60	7,00	5,00	1,83	10,17	10,17	-	-	11,55	-	-	11,55	-	84,54	-	0,86	2,69		
01.03.17	24.00	-	65,64	55,25	10,39	82,42	49,81	32,61	7,00	5,00	1,81	10,39	10,39	-	-	11,70	-	-	11,70	-	82,14	-	0,85	2,66		
02.03.17	24.00	-	38,02	36,60	1,42	80,76	48,55	32,51	7,00	5,00	1,20	1,42	1,42	-	-	2,10	-	-	2,10	-	73,41	-	0,10	1,30		
03.03.17	24.00	-	56,63	41,82	14,81	77,92	44,66	33,26	7,00	5,00	1,39	14,81	14,81	-	-	15,93	-	-	15,93	-	78,06	-	1,16	2,55		
04.03.17	24.00	-	51,00	39,90	11,10	79,63	45,75	33,88	7,00	5,00	1,36	11,10	11,10	-	-	12,15	-	-	12,15	-	79,37	-	0,88	2,24		
05.03.17	24.00	-	51,07	36,20	14,87	78,90	43,97	34,93	7,00	5,00	1,27	14,87	14,87	-	-	15,93	-	-	15,93	-	78,69	-	1,17	2,44		
06.03.17	24.00	-	53,59	41,61	11,98	79,24	44,86	34,38	7,00	5,00	1,44	11,98	11,98	-	-	13,07	-	-	13,07	-	79,10	-	0,95	2,38		
07.03.17	24.00	-	59,16	48,36	10,80	79,25	45,41	33,84	7,00	5,00	1,64	10,80	10,80	-	-	11,97	-	-	11,97	-	79,11	-	0,85	2,49		
08.03.17	24.00	-	61,32	51,75	9,57	79,47	46,83	32,64	7,00	5,00	1,69	9,57	9,57	-	-	10,79	-	-	10,79	-	79,31	-	0,76	2,45		
09.03.17	24.00	-	60,54	49,74	10,80	79,00	46,72	32,28	7,00	5,00	1,61	10,80	10,80	-	-	11,98	-	-	11,98	-	78,88	-	0,85	2,46		
10.03.17	24.00	-	61,46	51,38	10,08	78,63	46,65	31,98	7,00	5,00	1,65	10,08	10,08	-	-	11,27	-	-	11,27	-	78,36	-	0,79	2,44		
11.03.17	24.00	-	60,88	52,08	8,80	77,59	46,47	31,12	7,00	5,00	1,62	8,80	8,80	-	-	9,91	-	-	9,91	-	77,44	-	0,68	2,31		
12.03.17	24.00	-	56,23	46,72	9,46	77,32	46,17	31,15	7,00	5,00	1,46	9,46	9,46	-	-	10,50	-	-	10,50	-	77,11	-	0,73	2,19		
13.03.17	24.00	-	58,69	46,58	12,11	77,47	45,91	31,56	7,00	5,00	1,47	12,11	12,11	-	-	13,22	-	-	13,22	-	77,36	-	0,94	2,41		
14.03.17	24.00	-	55,35	45,93	9,42	77,31	45,78	31,53	7,00	5,00	1,45	9,42	9,42	-	-	10,45	-	-	10,45	-	77,22	-	0,73	2,18		
15.03.17	24.00	-	56,47	47,58	8,89	77,51	46,57	30,94	7,00	5,00	1,48	8,89	8,89	-	-	9,93	-	-	9,93	-	77,39	-	0,69	2,16		
16.03.17	24.00	-	54,55	47,02	7,53	77,39	46,91	30,48	7,00	5,00	1,44	7,53	7,53	-	-	8,55	-	-	8,55	-	77,23	-	0,58	2,02		
17.03.17	24.00	-	55,46	46,84	8,61	77,40	46,42	30,98	7,00	5,00	1,45	8,61	8,61	-	-	9,64	-	-	9,64	-	77,28	-	0,67	2,12		
18.03.17	24.00	-	55,46	46,84	8,61	77,40	46,42	30,98	7,00	5,00	1,45	8,61	8,61	-	-	9,64	-	-	9,64	-	77,28	-	0,67	2,12		
19.03.17	24.00	-	55,46	46,84	8,61	77,40	46,42	30,98	7,00	5,00	1,45	8,61	8,61	-	-	9,64	-	-	9,64	-	77,28	-	0,67	2,12		
20.03.17	24.00	-	55,46	46,84	8,61	77,40	46,42	30,98	7,00	5,00	1,45	8,61	8,61	-	-	9,64	-	-	9,64	-	77,28	-	0,67	2,12		
21.03.17	24.00	-	55,46	46,84	8,61	77,40	46,42	30,98	7,00	5,00	1,45	8,61	8,61	-	-	9,64	-	-	9,64	-	77,28	-	0,67	2,12		
22.03.17	24.00	-	55,46	46,84	8,61	77,40	46,42	30,98	7,00	5,00	1,45	8,61	8,61	-	-	9,64	-	-	9,64	-	77,28	-	0,67	2,12		
Среднее	24.00	-	56,94	47,24	9,70	80,13	46,97	33,16	7,00	5,00	1,47	56,94	56,94	-	-	10,85	-	-	10,85	-	79,73	-	0,78	2,35		
Итого	696,00	-	1651,36	1370,98	281,28	45,59	9,70	281,28	0,00	0,00	31,451	0,00	31,451	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	79,73	0,00	0,00	22,48	68,07	

Показывания счетчиков на момент снятия данных: 22.02.17 01:00 4293,67 3433,88 13865,94 1396,47 1396,47  
 23.03.17 00:00 45887,20 35702,57 14157,44 14513,18 14513,18

Период расчета по среднему: 22.02.17 01:00 - 23.03.17 00:00

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4293,67 кВт.ч

Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 3433,88 м³

Период расчета по договору: 23.03.17 00:00 - 23.03.17 00:00

Период превышения G: 23.03.17 00:00 - 23.03.17 00:00

Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C = -0,08 град.

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 67,99 град.

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 314,61 м³.м.

Узел учета: СЦО-НВС  
 Код УТЭЗ:  
 Расчетная совместность с УТЭЗ:  
 График: 150/70

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Тух, гр.С= 0.28

«ИнфраХит Монтаж»  
 печать потребителя

«ИнфраХит Монтаж»  
 печать энергосбыта

«ИнфраХит Монтаж»  
 печать энергосбыта