Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9896.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	100,08	85,10	14,98	82,55	45,79	36,76	7,00	5,00	1,41	14,98	-	-	17,18	-	17,18	-	82,50	-	2,96			4,37
23.02.17	24,00	-	103,22	90,22	13,00	86,50	48,27	38,23	7,00	5,00	1,62	13,00	-	-	15,47	-	15,47	-	86,30	-	2,96			4,58
24.02.17	24,00	-	103,25	89,72	13,53	86,16	48,50	37,66	7,00	5,00	1,57	13,53	-	-	15,96	-	15,96	-	85,96	-	2,98			4,55
25.02.17	24,00	-	100,50	86,04	14,46	86,16	46,94	39,22	7,00	5,00	1,65	14,46	-	-	16,80	-	16,80	-	85,95	-	2,98			4,63
26.02.17	24,00	-	103,99	87,59	16,40	86,29	47,70	38,59	7,00	5,00	1,62	16,40	-	-	18,88	-	18,88	-	86,08	-	3,18			4,80
27.02.17	24,00	-	103,78	88,79	14,99	86,35	48,21	38,14	7,00	5,00	1,60	14,99	-	-	17,44	-	17,44	-	86,15	-	3,08			4,69
28.02.17	24,00	-	104,43	90,98	13,45	85,00	48,37	36,63	7,00	5,00	1,53	13,45	-	-	15,83	-	15,83	-	84,71	-	2,95			4,48
01.03.17	24,00	-	108,84	93,93	14,91	82,26	48,59	33,67	7,00	5,00	1,34	14,91	-	-	17,17	-	17,17	-	82,02	-	3,06			4,39
02.03.17	24,00	-	56,25	54,17	2,08	79,14	46,99	32,15	7,00	5,00	0,22	2,08	-	-	3,13	-	3,13	-	70,91	-	1,69			1,92
03.03.17	24,00	-	107,13	91,32	15,81	78,04	46,17	31,87	7,00	5,00	1,20	15,81	-	-	17,80	-	17,80	-	77,98	-	2,95			4,15
04.03.17	24,00	-	102,50	85,96	16,54	79,41	46,31	33,10	7,00	5,00	1,23	16,54	-	-	18,52	-	18,52	-	79,20	-	2,93			4,16
05.03.17	24,00	-	102,34	83,69	18,65	78,93	45,24	33,69	7,00	5,00	1,26	18,65	-	-	20,68	-	20,68	-	78,77	-	3,03			4,29
06.03.17	24,00	-	101,45	81,82	19,63	79,03	44,89	34,14	7,00	5,00	1,62	19,63	-	-	21,63	-	21,63	-	78,84	-	2,72			4,35
07.03.17	24,00	-	92,28	74,05	18,23	79,10	42,55	36,55	7,00	5,00	2,19	18,23	-	-	20,11	-	20,11	-	78,87	-	1,96			4,15
08.03.17	24,00	-	96,03	77,98	18,05	79,29	43,68	35,61	7,00	5,00	2,17	18,05	-	-	20,05	-	20,05	-	79,06	-	2,04			4,21
09.03.17	24,00	-	92,46	75,11	17,35	78,21	42,93	35,28	7,00	5,00	2,08	17,35	-	-	19,19	-	19,19	-	78,01	-	1,93			4,01
10.03.17	24,00	-	91,03	76,63	14,40	78,37	43,08	35,29	7,00	5,00	2,10	14,40	-	-	16,22	-	16,22	-	78,03	-	1,73			3,83
11.03.17	24,00	-	96,14	78,35	17,79	77,50	43,11	34,39	7,00	5,00	2,06	17,79	-	-	19,67	-	19,67	-	77,30	-	2,01			4,07
12.03.17	24,00	-	95,82	76,68	19,14	77,34	42,69	34,65	7,00	5,00	2,03	19,14	-	-	20,99	-	20,99	-	77,12	-	2,11			4,14
13.03.17	24,00	-	92,96	76,56	16,40	77,34	42,61	34,73	7,00	5,00	2,04	16,40	-	-	18,17	-	18,17	-	77,12	-	1,89			3,93
14.03.17	24,00	-	92,59	77,42	15,17	77,25	42,84	34,41	7,00	5,00	2,04	15,17	-	-	16,93	-	16,93	-	77,04	-	1,80			3,84
15.03.17	24,00	-	95,43	80,01	15,42	77,41	43,64	33,77	7,00	5,00	2,05	15,42	-	-	17,29	-	17,29	-	77,20	-	1,85			3,90
16.03.17	24,00	-	97,36	80,20	17,16	77,40	43,82	33,58	7,00	5,00	2,05	17,16	-	-	19,08	-	19,08	-	77,18	-	1,98			4,02
17.03.17	24,00	-	96,39	78,73	17,66	77,25	43,17	34,08	7,00	5,00	2,05	17,66	-	-	19,53	-	19,53	-	77,08	-	2,00			4,05
18.03.17	24,00	-	96,83	79,49	17,34	77,45	43,61	33,84	7,00	5,00	2,04	17,34	-	-	19,27	-	19,27	-	77,26	-	1,99			4,04
19.03.17	24,00	-	96,26	78,96	17,30	76,39	42,98	33,41	7,00	5,00	2,01	17,30	-	-	19,14	-	19,14	-	75,95	-	1,96			3,96
20.03.17	24,00	-	94,89	78,18	16,71	74,71	42,07	32,64	7,00	5,00	1,94	16,71	-	-	18,43	-	18,43	-	74,52	-	1,86			3,80
21.03.17	24,00		95,99	78,88	17,12	76,18	42,89	33,30	7,00	5,00	1,99	17,12	-	-	17,47	-	17,47	-	75,91	-	1,94	-	-	3,93
22.03.17	24,00		95,99	78,88	17,12	76,18	42,89	33,30	7,00	5,00	1,99	17,12	-	-	17,47	-	17,47	-	75,91	-	1,94	-	-	3,93
Среднее	24,00	-	97,11	81,22	15,89	79,77	44,85	34,92	7,00	5,00	1,75	15,89	-	-	17,78	-	17,78	-	79,27	-	2,36	-	-	4,11
Итого	696,00		2816,22	2355,43	460,78						50,71	460,78	0,00	0,00	515,49	0,00	515,49	0,00			68,45	0,00	0,00	119,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-
	22.06.16 06:00	48189,60	42661,89	5231,09	-	5342,55	-	1170,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **515,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта