Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	105,11	60,29	44,82	82,40	47,85	34,55	7,00	5,00	1,75	48,89	-	-	50,38	-	50,38	-	82,43	-	4,03			5,78
23.02.17	24,00	-	112,56	67,30	45,26	86,34	51,52	34,82	7,00	5,00	1,75	52,31	-	-	54,02	-	54,02	-	86,27	-	4,52			6,26
24.02.17	24,00	-	112,51	66,87	45,64	86,00	51,50	34,50	7,00	5,00	1,72	52,56	-	-	54,29	-	54,29	-	85,93	-	4,52			6,24
25.02.17	24,00	-	109,48	64,17	45,31	85,99	50,26	35,73	7,00	5,00	1,73	52,00	-	-	53,69	-	53,69	-	85,92	-	4,47			6,20
26.02.17	24,00	-	112,57	65,39	47,18	86,10	51,01	35,09	7,00	5,00	1,72	54,02	-	-	55,81	-	55,81	-	86,03	-	4,65			6,36
27.02.17	24,00	-	111,16	66,38	44,78	86,15	51,28	34,87	7,00	5,00	1,72	51,82	-	-	53,52	-	53,52	-	86,08	-	4,46			6,18
28.02.17	24,00	-	112,97	67,74	45,23	84,83	51,18	33,65	7,00	5,00	1,68	52,43	-	-	54,11	-	54,11	-	84,73	-	4,45			6,12
01.03.17	24,00	-	114,67	69,63	45,04	82,11	51,09	31,02	7,00	5,00	1,58	52,22	-	-	53,81	-	53,81	-	82,02	-	4,28			5,86
02.03.17	24,00	-	58,60	49,40	9,20	79,30	49,26	30,04	7,00	5,00	-0,40	38,44	-	-	39,30	-	39,30	-	68,47	-	2,62			2,23
03.03.17	24,00	-	113,04	66,04	47,00	77,62	46,27	31,35	7,00	5,00	1,60	53,13	-	-	54,58	-	54,58	-	77,63	-	4,13			5,72
04.03.17	24,00	-	107,11	61,17	45,94	79,25	46,90	32,35	7,00	5,00	1,54	51,50	-	-	52,97	-	52,97	-	79,17	-	4,08			5,62
05.03.17	24,00	-	106,69	59,73	46,96	78,79	45,80	32,99	7,00	5,00	1,54	52,43	-	-	53,88	-	53,88	-	78,71	-	4,13			5,67
06.03.17	24,00	-	107,91	62,55	45,36	78,92	46,35	32,57	7,00	5,00	1,60	51,00	-	-	52,43	-	52,43	-	78,84	-	4,02			5,62
07.03.17	24,00	-	108,13	62,91	45,22	78,97	46,38	32,59	7,00	5,00	1,60	50,98	-	-	52,41	-	52,41	-	78,89	-	4,02			5,63
08.03.17	24,00	-	111,77	65,79	45,98	79,14	47,83	31,31	7,00	5,00	1,59	52,02	-	-	53,47	-	53,47	-	79,08	-	4,11			5,70
09.03.17	24,00	-	107,70	62,93	44,77	78,08	46,97	31,11	7,00	5,00	1,53	50,34	-	-	51,73	-	51,73	-	78,01	-	3,93			5,46
10.03.17	24,00	-	108,13	63,54	44,59	78,35	47,29	31,06	7,00	5,00	1,55	50,15	-	-	51,52	-	51,52	-	78,25	-	3,93			5,47
11.03.17	24,00	-	111,61	64,51	47,10	77,44	47,00	30,44	7,00	5,00	1,53	52,78	-	-	54,19	-	54,19	-	77,37	-	4,08			5,62
12.03.17	24,00	-	110,56	62,93	47,63	77,27	46,41	30,86	7,00	5,00	1,52	53,22	-	-	54,67	-	54,67	-	77,19	-	4,11			5,63
13.03.17	24,00	-	109,47	62,93	46,54	77,26	46,41	30,85	7,00	5,00	1,51	52,17	-	-	53,59	-	53,59	-	77,19	-	4,03			5,54
14.03.17	24,00	-	109,10	63,55	45,55	77,15	46,43	30,72	7,00	5,00	1,52	51,23	-	-	52,61	-	52,61	-	77,09	-	3,95			5,47
15.03.17	24,00	-	110,86	65,79	45,07	77,29	47,24	30,05	7,00	5,00	1,52	51,08	-	-	52,45	-	52,45	-	77,22	-	3,95			5,46
16.03.17	24,00	-	111,41	65,51	45,90	77,31	47,26	30,05	7,00	5,00	1,53	51,70	-	-	53,11	-	53,11	-	77,23	-	3,99			5,52
17.03.17	24,00	-	109,97	63,98	45,99	77,14	46,63	30,51	7,00	5,00	1,55	51,33	-	-	52,71	-	52,71	-	77,08	-	3,96			5,51
18.03.17	24,00	-	112,80	64,88	47,92	77,35	47,12	30,23	7,00	5,00	1,54	53,43	-	-	54,85	-	54,85	-	77,28	-	4,13			5,67
19.03.17	24,00	-	113,80	64,42	49,38	76,33	46,73	29,60	7,00	5,00	1,50	54,85	-	-	56,28	-	56,28	-	76,19	-	4,18			5,68
20.03.17	24,00	-	111,10	63,84	47,26	74,62	45,73	28,89	7,00	5,00	1,45	52,63	-	-	53,99	-	53,99	-	74,55	-	3,92			5,37
21.03.17	24,00	-	110,16	64,05	46,11	73,47	45,41	28,06	7,00	5,00	1,40	51,57	-	-	52,83	-	52,83	-	73,41	-	3,79			5,19
22.03.17	24,00	-	112,81	64,86	47,95	73,72	45,58	28,14	7,00	5,00	1,42	53,50	-	-	54,81	-	54,81	-	73,68	-	3,94			5,36
Среднее	24,00	-	108,75	63,90	44,85	79,47	47,82	31,66	7,00	5,00	1,51	51,58	-	-	53,03	-	53,03	-	79,03	-	4,08	-	-	5,59
Итого	696,00		3153,76	1853,08	1300,68						43,76	1495,73	0,00	0,00	1538,01	0,00	1538,01	0,00			118,39	0,00	0,00	162,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	67527,23	36891,92	30704,68	-	31447,24	-	3002,56	-	-
	22.03.17 22:00	70671,16	38739,60	32195,52	-	32980,24	-	3164,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1538,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление Приборного учета Отдел документации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 МАР 2017 г.