Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319028 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	53,03	53,03	0,00	83,56	43,91	39,65	5,07	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
23.02.17	24,00		52,81	52,81	0,00	83,36	43,06	40,30	5,07	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
24.02.17	24,00	-	52,92	52,92	0,00	83,00	42,91	40,09	5,09	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
25.02.17	24,00		52,81	52,81	0,00	83,36	43,06	40,30	5,07	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
26.02.17	24,00	-	52,47	52,47	0,00	83,51	42,36	41,15	5,07	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
27.02.17	24,00	-	52,76	52,76	0,00	84,12	42,85	41,27	5,08	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
28.02.17	24,00		52,81	52,81	0,00	83,36	43,06	40,30	5,07	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
01.03.17	24,00	-	53,24	53,24	0,00	82,53	42,98	39,55	5,08	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
02.03.17	24,00		53,78	53,78	0,00	75,40	41,44	33,96	5,11	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
03.03.17	24,00	-	53,89	53,89	0,00	75,70	41,75	33,95	5,11	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
04.03.17	24,00	-	53,81	53,81	0,00	75,42	41,45	33,97	5,11	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
05.03.17	24,00	-	53,64	53,64	0,00	75,08	41,12	33,96	5,10	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
06.03.17	24,00	-	52,95	52,95	0,00	75,22	40,46	34,76	5,06	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
07.03.17	24,00	-	53,03	53,03	0,00	75,31	40,04	35,27	5,07	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
08.03.17	24,00	-	53,10	53,10	0,00	74,97	39,50	35,47	5,09	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
09.03.17	24,00	-	53,79	53,79	0,00	75,32	40,36	34,96	5,11	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
10.03.17	24,00	-	54,11	54,11	0,00	75,67	41,11	34,56	5,13	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
11.03.17	24,00	-	53,28	53,28	0,00	73,56	40,51	33,05	5,10	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
12.03.17	24,00	-	52,83	52,83	0,00	72,30	39,83	32,47	5,08	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
13.03.17	24,00	-	52,97	52,97	0,00	72,43	39,81	32,62	5,07	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
14.03.17	24,00	-	53,41	53,41	0,00	72,19	39,79	32,40	5,09	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
15.03.17	24,00	-	54,37	54,37	0,00	72,28	40,15	32,13	5,11	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
16.03.17	24,00	-	55,49	55,49	0,00	72,42	40,53	31,89	5,15	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
17.03.17	24,00	-	55,73	55,73	0,00	73,29	41,21	32,08	5,16	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
18.03.17	24,00		55,20	55,20	0,00	72,66	40,63	32,03	5,14	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
19.03.17	24,00	-	55,61	55,61	0,00	72,65	40,85	31,80	5,16	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
20.03.17	24,00	-	55,28	55,28	0,00	72,27	40,77	31,50	5,15	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
21.03.17	24,00	-	52,96	52,96	0,00	70,44	39,67	30,77	5,13	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
22.03.17	24,00	-	46,17	46,17	0,00	70,74	38,15	32,59	5,01	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
Среднее	24,00	-	53,39	53,39	0,00	76,28	41,15	35,13	5,10	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
Итого	696,00		1548,26	1548,26	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» МАР 2017 г.