Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 48 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9068.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 48
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: ?
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208352-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208352 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,284 Qот=0,248 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 85,2 Gот=85,608 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	158,91	158,62	0,29	81,20	57,06	24,14	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,86
23.02.17	24,00	-	173,60	173,60	0,00	85,43	60,82	24,61	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
24.02.17	24,00	-	173,94	173,94	0,00	85,12	61,10	24,02	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
25.02.17	24,00	-	164,70	164,70	0,00	85,05	59,79	25,26	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
26.02.17	24,00	-	166,78	166,78	0,00	85,30	60,36	24,94	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
27.02.17	24,00	-	167,37	167,37	0,00	85,41	60,54	24,87	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
28.02.17	24,00	-	168,62	168,62	0,00	84,26	60,09	24,17	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
01.03.17	24,00	-	169,48	169,48	0,00	81,64	59,34	22,30	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
02.03.17	24,00	-	85,04	85,04	0,00	79,44	57,83	21,61	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
03.03.17	24,00	-	150,02	150,02	0,00	76,07	53,29	22,78	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
04.03.17	24,00	-	153,22	153,22	0,00	78,48	55,41	23,07	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
05.03.17	24,00	-	151,87	151,87	0,00	78,08	54,77	23,31	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
06.03.17	24,00	-	161,92	161,92	0,00	78,13	55,90	22,23	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
07.03.17	24,00	-	162,83	162,83	0,00	78,20	55,41	22,79	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
08.03.17	24,00	-	167,29	167,29	0,00	78,51	56,56	21,95	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
09.03.17	24,00	-	160,66	160,66	0,00	77,42	55,57	21,85	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
10.03.17	24,00	-	160,89	160,89	0,00	77,77	55,88	21,89	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
11.03.17	24,00	-	164,10	164,10	0,00	76,73	55,47	21,26	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
12.03.17	24,00	-	162,92	162,92	0,00	76,64	55,47	21,17	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
13.03.17	24,00	-	163,66	163,66	0,00	76,54	55,47	21,07	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
14.03.17	24,00	-	164,03	164,03	0,00	76,51	55,60	20,91	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
15.03.17	24,00	-	170,15	170,15	0,00	76,56	56,25	20,31	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
16.03.17	24,00	-	165,49	165,49	0,00	76,70	56,07	20,63	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
17.03.17	24,00	-	163,49	163,49	0,00	76,41	55,60	20,81	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
18.03.17	24,00	-	163,78	163,78	0,00	76,67	55,96	20,71	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
19.03.17	24,00	-	162,83	162,83	0,00	75,98	55,44	20,54	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
20.03.17	24,00	-	161,67	161,67	0,00	74,07	54,11	19,96	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
21.03.17	24,00	-	161,38	161,38	0,00	72,92	53,54	19,38	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
22.03.17	24,00	-	163,44	163,44	0,00	73,02	53,82	19,20	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
Среднее	24,00	-	160,83	160,82	0,01	78,77	56,64	22,13	7,00	5,00	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,57
Итого	696,00		4664,08	4663,79	0,29						103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	103,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	56596,89	56602,30	0,00	-	0,00	-	1186,05	-	-
	22.03.17 22:00	61239,91	61245,03	0,00	-	0,00	-	1289,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 » 03 « 17 » г.
ЯСКЕРЕЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать Т2!