Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д ПРОЛЕТИЙ

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70 130/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-										25,23	1,78	23,45	25,79	1,78	24,01	-	69,04	23,72	1,70			1,70
23.02.17	24,00	-										23,08	2,00	21,08	23,57	2,00	21,57	-	67,70	21,96	1,52			1,52
24.02.17	24,00	-										24,57	2,02	22,55	25,12	2,02	23,10	-	68,54	22,16	1,64			1,64
25.02.17	24,00	-										23,32	1,98	21,34	23,84	1,98	21,86	-	69,14	19,72	1,58			1,58
26.02.17	24,00	-										29,32	1,66	27,66	29,96	1,66	28,30	-	70,39	22,65	2,03			2,03
27.02.17	24,00	-										26,72	2,12	24,60	27,28	2,12	25,16	-	68,20	25,18	1,77			1,77
28.02.17	24,00	-										24,39	2,03	22,36	24,93	2,03	22,90	-	68,75	24,70	1,63			1,63
01.03.17	24,00	-										23,45	2,05	21,40	24,01	2,05	21,96	-	70,09	26,31	1,59			1,59
02.03.17	24,00	-										24,53	1,88	22,65	25,08	1,88	23,20	-	69,49	25,33	1,66			1,66
03.03.17	24,00	-										24,73	1,97	22,76	25,27	1,97	23,30	-	69,21	26,16	1,66			1,66
04.03.17	24,00	-										26,77	1,98	24,79	27,38	1,98	25,40	-	70,95	23,81	1,85			1,85
05.03.17	24,00	-										27,90	2,03	25,87	28,54	2,03	26,51	-	71,53	25,23	1,94			1,94
06.03.17	24,00	-										24,97	2,38	22,59	25,56	2,38	23,18	-	70,98	27,49	1,71			1,71
07.03.17	24,00	-										24,07	2,19	21,88	24,59	2,19	22,40	-	69,02	25,99	1,61			1,61
08.03.17	24,00	-										24,32	1,52	22,80	24,81	1,52	23,29	-	65,95	24,66	1,57			1,57
09.03.17	24,00	-										26,67	1,56	25,11	27,19	1,56	25,63	-	64,74	25,38	1,69			1,69
10.03.17	24,00	-										24,34	2,34	22,00	24,89	2,34	22,55	-	69,40	31,22	1,62			1,62
11.03.17	24,00	-										25,80	2,34	23,46	26,40	2,34	24,06	-	70,67	28,74	1,76			1,76
12.03.17	24,00	-										27,05	2,47	24,58	27,69	2,47	25,22	-	71,01	27,76	1,85			1,85
13.03.17	24,00	-										25,29	2,86	22,43	25,88	2,86	23,02	-	70,69	30,64	1,70			1,70
14.03.17	24,00	-										26,15	2,95	23,20	26,74	2,95	23,79	-	70,30	30,66	1,75			1,75
15.03.17	24,00	-										26,35	3,00	23,35	26,94	3,00	23,94	-	69,78	29,55	1,75			1,75
16.03.17	24,00	-										24,40	2,20	22,20	24,95	2,20	22,75	-	68,77	25,82	1,62			1,62
17.03.17	24,00	-										24,23	1,62	22,61	24,75	1,62	23,13	-	67,83	20,92	1,61			1,61
18.03.17	24,00	-										24,30	1,75	22,55	24,80	1,75	23,05	-	67,98	21,29	1,62			1,62
19.03.17	24,00	-										30,14	1,43	28,71	30,78	1,43	29,35	-	67,92	22,36	2,02			2,02
20.03.17	24,00	-										24,36	1,60	22,76	24,83	1,60	23,23	-	67,31	23,30	1,60			1,60
21.03.17	24,00	-										27,62	1,58	26,04	28,21	1,58	26,63	-	67,85	22,96	1,84			1,84
22.03.17	24,00	-										24,36	1,63	22,73	24,85	1,63	23,22	-	67,75	22,15	1,61			1,61
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,46	2,03	23,43	26,02	2,03	23,99	-	69,00	25,10	1,71	-	-	1,71
Итого	696,00		0,00	0,00	0,00						0,00	738,43	58,92	679,51	754,63	58,92	695,71	0,00			49,49	0,00	0,00	49,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	85962,64	85934,20	9808,06	690,28	10052,79	690,28	1305,91	707,26	-
	23.03.17 07:00	94767,10	94737,84	10550,39	749,70	10811,39	749,70	1435,09	756,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **695,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 МАР 2017 г.