

Абонент: ЖКЭС Неваского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Будишина 49 / СЛО-НВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполник: **Борисевич Э.И.**

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за март 2017
 Договор: 9067.038.1
 Строит. адрес: Будишина 49
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подольщиков: Четвергубина
 ВКПТ-208365-(0)-0317.1х

Установленные прибором: Часовые и сточные архивы в файлах: Рэжики (Смена): 3003
 Поданы: тр.(М1): расходемер: ПРМ 32 Сплн= 0.2
 Оборот: тр.(М2): расходемер: ПРМ 32 Сплн= 0.2
 Тр-д: ГВС(М3): расходемер: Сплн= 0.2
 Тр. цирку: ГВС(М4): расходемер: Сплн= 0.2
 Тр. подпитки(М5): расходемер: Сплн= 0.2
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-нв)+M2*(П2-нв) лето: Q=M1*(П1-нв)+M2*(П2-нв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qст=0.56 Qлет=0.56
 Договорные нагрузки (гр.чел): Гкал/час: Qст=0.56 Qлет=0.56
 Договорные расходы (гр.ст.): Г/ст: Qст=0.56 Qлет=0.56
 Валютное потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017: Qст=0.56 Qлет=0.56

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотреб	
		М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	р1	р2	Qотопл	М3	М4	дм	У3	У4	двгвс	Уподл	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qвс.гвс.	Темп.		
22.02.17	24.00	301.63	301.63	0.00	77.05	59.65	17.40	7.00	5.00	5.17															5.26
23.02.17	24.00	303.23	303.23	0.00	76.01	58.98	17.03	7.00	5.00	5.17															5.17
24.02.17	24.00	302.51	302.51	0.00	77.09	59.61	17.48	7.00	5.00	5.30															5.30
25.02.17	24.00	301.50	301.50	0.00	76.18	58.71	17.47	7.00	5.00	5.27															5.27
26.02.17	24.00	299.33	299.33	0.00	78.20	60.27	17.93	7.00	5.00	5.38															5.38
27.02.17	24.00	294.96	294.96	0.00	75.48	58.48	17.00	7.00	5.00	5.03															5.03
28.02.17	24.00	302.55	302.55	0.00	73.66	57.59	16.07	7.00	5.00	4.88															4.88
01.03.17	24.00	302.33	302.33	0.00	72.68	57.47	15.21	7.00	5.00	4.61															4.61
02.03.17	24.00	297.07	297.07	0.00	71.91	56.68	15.23	7.00	5.00	4.53															4.53
03.03.17	24.00	302.09	302.09	0.00	71.02	56.38	14.64	7.00	5.00	4.43															4.43
04.03.17	24.00	306.44	306.44	0.82	66.39	53.39	13.00	7.00	5.00	4.04															4.04
05.03.17	24.00	302.56	302.56	0.00	68.15	53.96	14.19	7.00	5.00	4.30															4.30
06.03.17	24.00	302.16	302.16	0.00	68.72	54.15	14.57	7.00	5.00	4.41															4.41
07.03.17	24.00	295.45	295.45	0.00	70.10	54.40	15.70	7.00	5.00	4.65															4.65
08.03.17	24.00	296.67	296.67	0.00	70.05	54.99	15.06	7.00	5.00	4.47															4.47
09.03.17	24.00	298.36	298.36	0.00	66.95	53.20	13.75	7.00	5.00	4.11															4.11
10.03.17	24.00	298.76	298.76	0.00	66.91	53.28	13.63	7.00	5.00	4.08															4.08
11.03.17	24.00	299.52	299.52	0.00	66.87	53.20	13.67	7.00	5.00	4.10															4.10
12.03.17	24.00	299.15	299.15	0.00	67.25	53.78	13.87	7.00	5.00	4.15															4.15
13.03.17	24.00	301.64	301.64	0.00	69.18	54.76	14.42	7.00	5.00	4.36															4.36
14.03.17	24.00	301.81	301.81	0.00	66.64	53.20	13.44	7.00	5.00	4.07															4.07
15.03.17	24.00	300.94	300.94	0.00	66.25	52.83	13.42	7.00	5.00	4.04															4.04
16.03.17	24.00	300.93	300.93	0.00	66.53	53.17	13.36	7.00	5.00	4.03															4.03
17.03.17	24.00	301.24	301.24	0.00	67.25	53.46	13.79	7.00	5.00	4.16															4.16
18.03.17	24.00	301.73	301.73	0.00	67.73	54.09	13.64	7.00	5.00	4.12															4.12
19.03.17	24.00	301.91	301.91	0.00	66.37	53.27	13.10	7.00	5.00	3.97															3.97
20.03.17	24.00	302.78	302.78	0.00	63.88	51.70	12.18	7.00	5.00	3.70															3.70
21.03.17	24.00	304.29	304.29	0.00	63.22	52.62	12.60	7.00	5.00	3.84															3.84
22.03.17	24.00	304.70	304.70	0.00	64.67	52.30	12.37	7.00	5.00	3.78															3.78
Среднее	24.00	300.97	300.95	0.03	69.81	55.14	14.66	7.00	5.00	4.42															4.42
Итого	696.00	8728.24	8727.42	0.82						128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.24

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.02.17 01:00 М1(Г) 8592.64 М2(Г) 8594.20 М3(Г) 9809.06 М4(Г) 690.28 УМ(К3) 10052.79 УМ(К3) 690.28 Q СЛО (Гкал) 1306.91 Q ГВС (Гкал) 707.26
 23.03.17 07:00 М1(Г) 94757.10 М2(Г) 94737.84 М3(Г) 10550.39 М4(Г) 749.70 УМ(К3) 10811.39 УМ(К3) 749.70 Q СЛО (Гкал) 1435.09 Q ГВС (Гкал) 756.89

Период расчета по среднему: 0,28 °С = 0,00 Гкал;
 с учетом корректировок 128,23 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 128,23 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 128,23 Гкал.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехнических расчетов по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Q:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

«ИнфраХит Монтаж»
 печать потребителя
 «ИнфраХит Монтаж»
 печать энергосбыта
 Упр. ООО «ИнфраХит Монтаж»
 25 МАР 2017

«ИнфраХит Монтаж»
 печать потребителя
 «ИнфраХит Монтаж»
 печать энергосбыта
 Упр. ООО «ИнфраХит Монтаж»
 25 МАР 2017