Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: Договор: 9069.038.1 Телефон: Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО Строит.Адрес: Бабушкина 52 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	78,73	78,73	0,00	78,18	46,03	32,15	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
23.02.17	24,00	-	83,07	83,07	0,00	83,60	48,46	35,14	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
24.02.17	24,00	-	85,66	85,66	0,00	83,56	49,32	34,24	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
25.02.17	24,00	-	80,48	80,48	0,00	83,30	47,76	35,54	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
26.02.17	24,00	-	81,22	81,22	0,00	83,48	47,86	35,62	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
27.02.17	24,00	-	81,34	81,34	0,00	83,62	48,38	35,24	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
28.02.17	24,00	-	81,74	81,74	0,00	83,27	48,56	34,71	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
01.03.17	24,00	-	82,70	82,70	0,00	80,53	48,35	32,18	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
02.03.17	24,00	-	61,64	61,64	0,00	78,08	47,67	30,41	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
03.03.17	24,00	-	57,52	57,52	0,00	73,32	43,00	30,32	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
04.03.17	24,00	-	78,66	78,66	0,00	76,63	45,46	31,17	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
05.03.17	24,00	-	76,97	76,97	0,00	76,64	44,89	31,75	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
06.03.17	24,00	-	79,95	79,95	0,00	76,39	45,11	31,28	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
07.03.17	24,00	-	80,49	80,49	0,00	76,58	44,75	31,83	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
08.03.17	24,00	-	82,73	82,73	0,00	76,96	45,55	31,41	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
09.03.17	24,00	-	80,24	80,24	0,00	76,05	45,27	30,78	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
10.03.17	24,00	-	79,82	79,82	0,00	76,44	45,47	30,97	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
11.03.17	24,00	-	81,48	81,48	0,00	75,18	45,39	29,79	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
12.03.17	24,00	-	81,67	81,67	0,00	75,23	45,59	29,64	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
13.03.17	24,00	-	80,69	80,69	0,00	74,89	45,26	29,63	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
14.03.17	24,00	-	81,31	81,31	0,00	75,08	45,52	29,56	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
15.03.17	24,00	-	83,89	83,89	0,00	75,10	46,15	28,95	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
16.03.17	24,00	-	82,48	82,48	0,00	75,21	46,24	28,97	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
17.03.17	24,00	-	81,94	81,94	0,00	74,90	45,97	28,93	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
18.03.17	24,00	-	82,17	82,17	0,00	75,18	45,98	29,20	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
19.03.17	24,00	-	82,54	82,54	0,00	75,25	46,22	29,03	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
20.03.17	24,00	-	82,25	82,25	0,00	72,59	45,18	27,41	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
21.03.17	24,00	-	82,35	82,35	0,00	71,72	45,08	26,64	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
22.03.17	24,00	-	82,32	82,32	0,00	71,35	44,96	26,39	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
Среднее	24,00	-	79,93	79,93	-	77,18	46,19	31,00	7,00	5,00	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
Итого	696,00		2318,05	2318,05	0,00						71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	29635,96	29639,42	0,00	-	0,00	-	869,90	-	
	22.03.17 22:00	31941,18	31944,84	0,00	-	0,00	-	941,38	-	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,92** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел мониторинга и КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«26» 03 «17» г.

ЯСКЕВИЧ Я.

Указать код УУТЭ: 24125.