Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206496-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206496 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142992 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,898 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	84,76	84,76	0,00	79,82	47,10	32,72	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
23.02.17	24,00	-	90,93	90,93	0,00	84,10	50,05	34,05	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
24.02.17	24,00	-	90,24	90,24	0,00	83,75	49,94	33,81	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
25.02.17	24,00	-	86,38	86,38	0,00	83,60	48,56	35,04	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
26.02.17	24,00	-	87,83	87,83	0,00	83,91	49,17	34,74	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
27.02.17	24,00	-	87,99	87,99	0,00	84,05	49,58	34,47	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
28.02.17	24,00	-	88,73	88,73	0,00	82,97	49,47	33,50	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
01.03.17	24,00	-	89,45	89,45	0,00	80,41	49,13	31,28	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
02.03.17	24,00	-	46,81	46,81	0,00	76,61	48,21	28,40	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
03.03.17	24,00	-	80,72	80,72	0,00	74,54	44,32	30,22	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
04.03.17	24,00	-	84,55	84,55	0,00	77,15	46,39	30,76	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
05.03.17	24,00	-	84,11	84,11	0,00	76,79	45,83	30,96	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
06.03.17	24,00	-	87,54	87,54	0,00	76,85	46,16	30,69	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
07.03.17	24,00	-	87,78	87,78	0,00	76,90	45,84	31,06	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
08.03.17	24,00	-	89,34	89,34	0,00	77,26	46,78	30,48	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
09.03.17	24,00	-	85,79	85,79	0,00	76,17	46,09	30,08	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
10.03.17	24,00	-	86,45	86,45	0,00	76,54	46,68	29,86	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
11.03.17	24,00	-	88,00	88,00	0,00	75,49	46,54	28,95	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
12.03.17	24,00	-	87,69	87,69	0,00	75,42	46,45	28,97	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
13.03.17	24,00	-	87,36	87,36	0,00	75,30	46,30	29,00	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
14.03.17	24,00	-	87,85	87,85	0,00	75,29	46,37	28,92	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
15.03.17	24,00	-	90,22	90,22	0,00	75,35	46,91	28,44	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
16.03.17	24,00	-	88,55	88,55	0,00	75,48	47,02	28,46	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
17.03.17	24,00	-	88,07	88,07	0,00	75,19	46,67	28,52	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
18.03.17	24,00	-	88,44	88,44	0,00	75,47	47,03	28,44	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
19.03.17	24,00	-	88,42	88,42	0,00	74,86	46,89	27,97	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
20.03.17	24,00	-	88,36	88,36	0,00	72,95	45,97	26,98	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
21.03.17	24,00	-	88,34	88,34	0,00	71,83	45,55	26,28	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
22.03.17	24,00	-	88,73	88,73	0,00	71,87	45,58	26,29	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
Среднее	24,00	-	86,19	86,19	-	77,45	47,12	30,32	7,00	5,00	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
Итого	696,00		2499,43	2499,43	0,00						75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 «17» г.
ЯСКЕРЬЧ Я.

Указать код УУТЭ: 28588.

Наладить работу системы отопления