Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-5 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207740-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209017 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,705 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	86,78	86,78	0,00	81,41	46,47	34,94	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
23.02.17	24,00	-	93,74	93,74	0,00	85,64	49,48	36,16	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
24.02.17	24,00	-	92,99	92,99	0,00	85,28	49,42	35,86	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
25.02.17	24,00	-	88,56	88,56	0,00	85,27	48,12	37,15	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
26.02.17	24,00	-	90,08	90,08	0,00	85,52	48,52	37,00	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
27.02.17	24,00	-	90,33	90,33	0,00	85,63	48,69	36,94	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
28.02.17	24,00	-	90,89	90,89	0,00	84,45	48,52	35,93	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
01.03.17	24,00	-	91,59	91,26	0,33	81,79	48,25	33,54	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
02.03.17	24,00	-	45,34	45,34	0,00	80,26	47,90	32,36	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
03.03.17	24,00	-	83,13	83,13	0,00	76,40	43,75	32,65	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
04.03.17	24,00	-	86,11	86,11	0,00	78,65	45,77	32,88	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
05.03.17	24,00	-	85,29	85,29	0,00	78,27	45,18	33,09	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
06.03.17	24,00	-	88,81	88,81	0,00	78,30	45,38	32,92	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
07.03.17	24,00	-	89,04	89,04	0,00	78,38	45,04	33,34	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
08.03.17	24,00	-	90,77	90,77	0,00	78,65	45,92	32,73	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
09.03.17	24,00	-	86,82	86,82	0,00	77,56	45,24	32,32	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
10.03.17	24,00	-	87,39	87,39	0,00	77,93	45,72	32,21	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
11.03.17	24,00	-	89,05	89,05	0,00	76,88	45,80	31,08	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
12.03.17	24,00	-	88,72	88,72	0,00	76,79	45,74	31,05	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
13.03.17	24,00	-	88,52	88,52	0,00	76,69	45,61	31,08	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
14.03.17	24,00	-	89,14	89,14	0,00	76,64	45,78	30,86	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
15.03.17	24,00	-	91,87	91,87	0,00	76,64	46,30	30,34	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
16.03.17	24,00	-	89,75	89,75	0,00	76,83	46,40	30,43	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
17.03.17	24,00	-	89,08	89,08	0,00	76,51	45,84	30,67	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
18.03.17	24,00	-	89,39	89,39	0,00	76,77	46,02	30,75	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
19.03.17	24,00	-	89,31	89,31	0,00	76,12	45,99	30,13	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
20.03.17	24,00	-	88,90	88,90	0,00	74,21	45,14	29,07	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
21.03.17	24,00	-	88,83	88,83	0,00	73,04	44,76	28,28	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
22.03.17	24,00	-	89,36	89,36	0,00	73,10	44,79	28,31	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
Среднее	24,00	-	87,57	87,56	0,01	78,95	46,40	32,55	7,00	5,00	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
Итого	696,00		2539,58	2539,25	0,33						82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	10456,07	10462,07	0,00	-	0,00	-	373,14	-	-
	23.03.17 07:00	13017,90	13023,57	0,00	-	0,00	-	456,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации АСУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 «17» г.
ЯСКЕРКЧ Я.Л.

Указать код УУТЭ: 24126,

Наладить работу системы отопления