Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	65,00	65,00	0,00	84,05	44,81	39,24	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
23.02.17	24,00	-	65,19	65,19	0,00	83,83	44,63	39,20	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
24.02.17	24,00	-	65,18	65,18	0,00	84,02	44,72	39,30	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
25.02.17	24,00	-	64,66	64,66	0,00	84,36	44,23	40,13	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
26.02.17	24,00	-	64,94	64,94	0,00	84,95	44,61	40,34	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
27.02.17	24,00	-	65,20	65,20	0,00	84,83	44,97	39,86	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
28.02.17	24,00	-	65,40	65,40	0,00	83,31	44,69	38,62	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
01.03.17	24,00	-	66,08	66,08	0,00	80,11	44,41	35,70	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
02.03.17	24,00	-	66,06	66,06	0,00	76,41	43,16	33,25	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
03.03.17	24,00	-	65,88	65,88	0,00	76,14	42,87	33,27	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
04.03.17	24,00	-	65,52	65,52	0,00	75,80	42,59	33,21	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
05.03.17	24,00	-	64,50	64,50	0,00	75,96	42,14	33,82	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
06.03.17	24,00	-	64,57	64,57	0,00	76,07	41,74	34,33	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
07.03.17	24,00	-	64,63	64,63	0,00	75,72	41,25	34,47	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
08.03.17	24,00	-	65,46	65,46	0,00	76,04	41,84	34,20	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
09.03.17	24,00	-	65,93	65,93	0,00	76,38	42,48	33,90	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
10.03.17	24,00	-	64,76	64,76	0,00	74,25	41,93	32,32	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
11.03.17	24,00	-	64,09	64,09	0,00	72,96	41,22	31,74	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
12.03.17	24,00	-	64,09	64,09	0,00	73,11	41,17	31,94	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
13.03.17	24,00	-	64,43	64,43	0,00	72,85	41,15	31,70	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
14.03.17	24,00	-	65,52	65,52	0,00	72,94	41,52	31,42	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
15.03.17	24,00	-	66,81	66,81	0,00	73,06	41,95	31,11	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
16.03.17	24,00	-	66,94	66,94	0,00	73,95	42,65	31,30	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
17.03.17	24,00	-	67,41	67,41	0,00	73,13	42,19	30,94	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
18.03.17	24,00	-	67,25	67,25	0,00	73,31	42,16	31,15	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
19.03.17	24,00	-	66,76	66,76	0,00	72,90	42,21	30,69	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
20.03.17	24,00	-	63,86	63,86	0,00	71,06	41,05	30,01	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
21.03.17	24,00	-	55,36	55,36	0,00	71,46	39,01	32,45	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
22.03.17	24,00		61,99	61,99	0,00	71,81	40,76	31,05	7,00	5,00	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
Среднее	24,00	-	64,95	64,95	-	76,72	42,56	34,16	7,00	5,00	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
Итого	696,00		1883,47	1883,47	0,00						64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	19655,81	19553,44	0,00	-	0,00	-	718,08	-	-
	22.03.17 12:00	21502,66	21400,29	0,00	-	0,00	-	781,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» МАР 2017 г.