Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	137,76	124,24	13,52	81,20	48,29	32,91	7,00	5,00	4,17	12,54	-	-	12,91	-	12,91	-	81,30	-	1,02			5,19
23.02.17	24,00	-	146,61	132,42	14,19	85,13	50,98	34,15	7,00	5,00	4,62	13,17	-	-	13,58	-	13,58	-	84,84	-	1,12			5,74
24.02.17	24,00	-	145,15	131,61	13,54	84,79	50,94	33,85	7,00	5,00	4,55	12,49	-	-	12,89	-	12,89	-	84,52	-	1,06			5,61
25.02.17	24,00	-	142,25	126,76	15,49	84,94	49,76	35,18	7,00	5,00	4,55	14,50	-	-	14,93	-	14,93	-	84,65	-	1,23			5,78
26.02.17	24,00	-	145,88	129,27	16,61	84,93	50,37	34,56	7,00	5,00	4,57	15,59	-	-	16,09	-	16,09	-	84,59	-	1,32			5,89
27.02.17	24,00	-	143,91	129,70	14,21	84,89	50,74	34,15	7,00	5,00	4,53	13,18	-	-	13,58	-	13,58	-	84,57	-	1,12			5,64
28.02.17	24,00	-	146,16	130,65	15,51	83,69	50,56	33,13	7,00	5,00	4,43	14,49	-	-	14,92	-	14,92	-	83,22	-	1,21			5,63
01.03.17	24,00	-	147,24	132,06	15,18	80,72	50,18	30,54	7,00	5,00	4,12	14,22	-	-	14,62	-	14,62	-	80,20	-	1,14			5,26
02.03.17	24,00	-	74,39	71,55	2,84	77,59	49,68	27,91	7,00	5,00	1,56	11,60	-	-	11,76	-	11,76	-	57,94	-	0,67			2,23
03.03.17	24,00	-	133,14	118,59	14,55	75,56	45,61	29,95	7,00	5,00	3,57	14,32	-	-	14,69	-	14,69	-	75,51	-	1,08			4,66
04.03.17	24,00	-	139,30	124,08	15,22	77,99	47,93	30,06	7,00	5,00	3,78	14,59	-	-	14,98	-	14,98	-	77,70	-	1,14			4,92
05.03.17	24,00	-	140,25	122,76	17,49	77,78	47,26	30,52	7,00	5,00	3,80	16,83	-	-	17,29	-	17,29	-	77,54	-	1,31			5,11
06.03.17	24,00	-	142,70	127,93	14,77	77,94	47,64	30,30	7,00	5,00	3,94	14,01	-	-	14,38	-	14,38	-	77,62	-	1,09			5,03
07.03.17	24,00	-	144,92	128,30	16,62	78,06	47,07	30,99	7,00	5,00	4,05	15,81	-	-	16,24	-	16,24	-	77,69	-	1,23			5,28
08.03.17	24,00	-	146,23	131,35	14,88	78,01	47,86	30,15	7,00	5,00	4,03	14,13	-	-	14,51	-	14,51	-	77,71	-	1,10			5,13
09.03.17	24,00	-	140,78	126,13	14,65	76,87	47,22	29,65	7,00	5,00	3,79	13,97	-	-	14,34	-	14,34	-	76,63	-	1,08			4,87
10.03.17	24,00	-	143,06	127,03	16,03	77,04	47,52	29,52	7,00	5,00	3,83	15,15	-	-	15,53	-	15,53	-	76,76	-	1,16			4,99
11.03.17	24,00	-	144,57	129,34	15,23	76,12	47,57	28,55	7,00	5,00	3,77	14,35	-	-	14,72	-	14,72	-	75,88	-	1,09			4,85
12.03.17	24,00	-	146,05	128,71	17,34	76,10	47,61	28,49	7,00	5,00	3,74	16,49	-	-	16,93	-	16,93	-	75,83	-	1,25			4,99
13.03.17	24,00	-	143,71	128,19	15,52	76,11	47,36	28,75	7,00	5,00	3,77	14,54	-	-	14,90	-	14,90	-	75,85	-	1,10			4,87
14.03.17	24,00	-	144,17	129,00	15,17	76,04	47,41	28,63	7,00	5,00	3,77	14,29	-	-	14,63	-	14,63	-	75,85	-	1,08			4,85
15.03.17	24,00	-	146,22	131,79	14,43	76,11	47,85	28,26	7,00	5,00	3,80	13,57	-	-	13,93	-	13,93	-	75,82	-	1,03			4,83
16.03.17	24,00	-	144,34	130,36	13,98	76,06	48,05	28,01	7,00	5,00	3,73	13,14	-	-	13,48	-	13,48	-	75,76	-	0,99			4,72
17.03.17	24,00	-	144,05	129,34	14,71	76,01	47,93	28,08	7,00	5,00	3,71	13,81	-	-	14,17	-	14,17	-	75,80	-	1,05			4,76
18.03.17	24,00	-	146,14	130,09	16,05	76,14	48,32	27,82	7,00	5,00	3,69	15,21	-	-	15,63	-	15,63	-	75,92	-	1,15			4,85
19.03.17	24,00	-	146,82	130,16	16,66	75,29	48,24	27,05	7,00	5,00	3,59	15,93	-	-	16,33	-	16,33	-	74,74	-	1,19			4,78
20.03.17	24,00	-	145,62	129,83	15,79	73,57	47,34	26,23	7,00	5,00	3,46	15,16	-	-	15,53	-	15,53	-	73,32	-	1,11			4,57
21.03.17	24,00	-	144,77	129,77	15,00	72,44	46,89	25,55	7,00	5,00	3,36	14,42	-	-	14,76	-	14,76	-	72,21	-	1,04			4,40
22.03.17	24,00	-	144,64	130,47	14,17	72,58	46,92	25,66	7,00	5,00	3,39	13,65	-	-	13,96	-	13,96	-	72,43	-	0,99			4,38
Среднее	24,00	-	141,41	126,60	14,81	78,27	48,31	29,95	7,00	5,00	3,85	14,32	-	-	14,70	-	14,70	-	77,32	-	1,11	-	-	4,96
Итого	696,00		4100,83	3671,48	429,35						111,67	415,15	0,00	0,00	426,21	0,00	426,21	0,00			32,14	0,00	0,00	143,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	23351,49	20881,28	2421,06	-	2485,04	-	776,16	-	-
	23.03.17 08:00	27492,33	24590,74	2838,19	-	2913,26	-	921,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **426,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017