Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 138,36 | 118,82 | 19,54 | 85,33 | 45,64 | 39,69 | 7,00 | 5,00 | 4,68 | 20,04 | - | 20,04 | 20,69 | - | 20,69 | - | 85,38 | - | 1,71 | | | 6,39 |
| 23.02.17 | 24,00 | - | 140,50 | 119,19 | 21,31 | 85,12 | 45,45 | 39,67 | 7,00 | 5,00 | 4,68 | 21,85 | - | 21,85 | 22,57 | - | 22,57 | - | 85,22 | - | 1,86 | | | 6,55 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 140,42 | 119,20 | 21,22 | 85,31 | 45,68 | 39,63 | 7,00 | 5,00 | 4,68 | 21,79 | - | 21,79 | 22,50 | - | 22,50 | - | 85,40 | - | 1,86 | | | 6,54 |
| 25.02.17 | 24,00 | - | 139,01 | 118,26 | 20,75 | 85,67 | 45,09 | 40,58 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 21,35 | - | 21,35 | 22,03 | - | 22,03 | - | 85,75 | - | 1,83 | | | 6,58 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 141,56 | 118,79 | 22,77 | 86,28 | 45,71 | 40,57 | 7,00 | 5,00 | 4,76 | 23,43 | - | 23,43 | 24,20 | - | 24,20 | - | 86,45 | - | 2,03 | | | 6,79 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 139,50 | 119,47 | 20,03 | 86,13 | 46,01 | 40,12 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 20,64 | - | 20,64 | 21,30 | - | 21,30 | - | 86,22 | - | 1,78 | | | 6,53 |
| 28.02.17 | 24,00 | - | 139,09 | 119,75 | 19,34 | 84,48 | 45,42 | 39,06 | 7,00 | 5,00 | 4,65 | 19,88 | - | 19,88 | 20,51 | - | 20,51 | - | 84,22 | - | 1,67 | | | 6,32 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 141,62 | 120,82 | 20,80 | 81,18 | 45,13 | 36,05 | 7,00 | 5,00 | 4,31 | 21,47 | - | 21,47 | 22,09 | - | 22,09 | - | 80,92 | - | 1,74 | | | 6,05 |
| 02.03.17 | 24,00 | - | 143,69 | 121,00 | 22,69 | 77,34 | 43,98 | 33,36 | 7,00 | 5,00 | 3,99 | 23,46 | - | 23,46 | 24,07 | - | 24,07 | - | 76,82 | - | 1,80 | | | 5,79 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 142,05 | 120,84 | 21,21 | 77,21 | 43,60 | 33,61 | 7,00 | 5,00 | 4,01 | 21,89 | - | 21,89 | 22,48 | - | 22,48 | - | 77,28 | - | 1,69 | | | 5,70 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 141,75 | 120,57 | 21,18 | 76,85 | 43,34 | 33,51 | 7,00 | 5,00 | 3,99 | 21,87 | - | 21,87 | 22,46 | - | 22,46 | - | 76,96 | - | 1,68 | | | 5,67 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 143,19 | 119,25 | 23,94 | 77,06 | 42,73 | 34,33 | 7,00 | 5,00 | 4,04 | 24,61 | - | 24,61 | 25,26 | - | 25,26 | - | 77,27 | - | 1,90 | | | 5,94 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 141,35 | 119,54 | 21,81 | 77,17 | 42,63 | 34,54 | 7,00 | 5,00 | 4,06 | 22,66 | - | 22,66 | 23,28 | - | 23,28 | - | 77,32 | - | 1,75 | | | 5,82 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 141,85 | 119,55 | 22,30 | 76,82 | 42,16 | 34,66 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 22,97 | - | 22,97 | 23,57 | - | 23,57 | - | 76,90 | - | 1,77 | | | 5,86 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 145,08 | 120,79 | 24,29 | 77,17 | 42,88 | 34,29 | 7,00 | 5,00 | 4,07 | 25,20 | - | 25,20 | 25,90 | - | 25,90 | - | 77,40 | - | 1,95 | | | 6,02 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 143,63 | 121,41 | 22,22 | 77,47 | 43,42 | 34,05 | 7,00 | 5,00 | 4,07 | 23,04 | - | 23,04 | 23,64 | - | 23,64 | - | 77,60 | - | 1,79 | | | 5,86 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 142,15 | 120,01 | 22,14 | 75,19 | 42,61 | 32,58 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | 22,78 | - | 22,78 | 23,36 | - | 23,36 | - | 74,99 | - | 1,71 | | | 5,58 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 135,80 | 114,38 | 21,42 | 73,95 | 41,95 | 32,00 | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 23,57 | - | 23,57 | 24,15 | - | 24,15 | - | 74,13 | - | 1,75 | | | 5,25 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 145,37 | 119,14 | 26,23 | 74,16 | 41,83 | 32,33 | 7,00 | 5,00 | 3,79 | 27,01 | - | 27,01 | 27,70 | - | 27,70 | - | 74,41 | - | 2,01 | | | 5,80 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 142,56 | 119,96 | 22,60 | 73,89 | 41,80 | 32,09 | 7,00 | 5,00 | 3,78 | 23,48 | - | 23,48 | 24,05 | - | 24,05 | - | 74,02 | - | 1,74 | | | 5,52 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 146,01 | 122,43 | 23,58 | 73,94 | 42,25 | 31,69 | 7,00 | 5,00 | 3,80 | 24,58 | - | 24,58 | 25,19 | - | 25,19 | - | 74,11 | - | 1,82 | | | 5,63 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 146,90 | 124,89 | 22,01 | 74,06 | 42,71 | 31,35 | 7,00 | 5,00 | 3,85 | 22,83 | - | 22,83 | 23,42 | - | 23,42 | - | 74,29 | - | 1,70 | | | 5,55 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 149,64 | 124,85 | 24,79 | 74,96 | 43,28 | 31,68 | 7,00 | 5,00 | 3,90 | 25,53 | - | 25,53 | 26,19 | - | 26,19 | - | 75,15 | - | 1,92 | | | 5,81 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 140,90 | 125,16 | 15,74 | 74,13 | 42,76 | 31,37 | 7,00 | 5,00 | 3,88 | 16,34 | - | 16,34 | 16,75 | - | 16,75 | - | 74,33 | - | 1,22 | | | 5,09 |
| 18.03.17 | 24,00 | - | 151,14 | 124,70 | 26,44 | 74,33 | 42,86 | 31,47 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | 27,13 | - | 27,13 | 27,83 | - | 27,83 | - | 74,56 | - | 2,02 | | | 5,89 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 150,93 | 124,38 | 26,55 | 73,81 | 42,82 | 30,99 | 7,00 | 5,00 | 3,80 | 27,25 | - | 27,25 | 27,92 | - | 27,92 | - | 73,79 | - | 2,01 | | | 5,82 |
| 20.03.17 | 24,00 | - | 139,28 | 121,57 | 17,71 | 71,98 | 41,87 | 30,11 | 7,00 | 5,00 | 3,63 | 18,11 | - | 18,11 | 18,52 | - | 18,52 | - | 72,01 | - | 1,30 | | | 4,94 |
| 21.03.17 | 24,00 | - | 130,03 | 112,40 | 17,63 | 72,27 | 40,69 | 31,58 | 7,00 | 5,00 | 3,54 | 17,71 | - | 17,71 | 18,12 | - | 18,12 | - | 72,52 | - | 1,28 | | | 4,83 |
| 22.03.17 | 24,00 | | 140,08 | 119,45 | 20,63 | 72,69 | 41,79 | 30,89 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 21,02 | - | 21,02 | 21,52 | - | 21,52 | - | 72,77 | - | 1,53 | - | - | 5,19 |
| Среднее | 24,00 | - | 142,19 | 120,36 | 21,82 | 77,79 | 43,38 | 34,41 | 7,00 | 5,00 | 4,08 | 22,53 | - | 22,53 | 23,15 | - | 23,15 | - | 77,87 | - | 1,75 | - | - | 5,84 |
| Итого | 696,00 | | 4123,44 | 3490,57 | 632,87 | | | | | | 118,45 | 653,49 | 0,00 | 653,49 | 671,27 | 0,00 | 671,27 | 0,00 | | | 50,84 | 0,00 | 0,00 | 169,29 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.02.17 01:00 | 80043,70 | 67467,10 | 13340,34 | - | 13662,84 | - | 2293,16 | - | |
| | 22.03.17 12:00 | 84088,18 | 70889,84 | 13982,18 | - | 14322,19 | - | 2459,56 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды θ °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **671,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта