Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	133,71	133,71	0,00	85,47	48,81	36,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
23.02.17	24,00	-	134,45	134,45	0,00	85,24	48,66	36,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
24.02.17	24,00	-	134,26	134,26	0,00	85,43	48,68	36,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
25.02.17	24,00	-	133,00	133,00	0,00	85,82	48,33	37,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
26.02.17	24,00	-	134,13	134,13	0,00	86,39	48,86	37,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
27.02.17	24,00	-	134,44	134,44	0,00	86,27	49,00	37,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
28.02.17	24,00	-	134,78	134,78	0,00	84,65	48,59	36,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
01.03.17	24,00	-	137,29	137,29	0,00	81,31	48,10	33,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
02.03.17	24,00	-	137,23	137,23	0,00	77,53	46,90	30,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
03.03.17	24,00	-	136,93	136,93	0,00	77,32	46,53	30,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
04.03.17	24,00	-	138,00	138,00	0,00	76,91	46,30	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
05.03.17	24,00	-	136,38	136,38	0,00	77,12	45,87	31,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
06.03.17	24,00	-	136,13	136,13	0,00	77,25	45,53	31,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
07.03.17	24,00	-	136,33	136,33	0,00	76,89	45,01	31,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
08.03.17	24,00	-	138,51	138,51	0,00	77,19	45,65	31,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
09.03.17	24,00	-	138,66	138,66	0,00	77,54	46,13	31,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
10.03.17	24,00	-	137,58	137,58	0,00	75,27	45,38	29,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
11.03.17	24,00	-	137,54	137,54	0,00	74,01	44,85	29,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
12.03.17	24,00	-	137,16	137,16	0,00	74,17	44,78	29,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
13.03.17	24,00	-	136,91	136,91	0,00	73,94	44,57	29,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
14.03.17	24,00	-	137,76	137,76	0,00	74,01	44,76	29,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
15.03.17	24,00	-	139,09	139,09	0,00	74,16	45,21	28,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
16.03.17	24,00	-	139,55	139,55	0,00	75,06	45,85	29,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
17.03.17	24,00	-	139,16	139,16	0,00	74,23	45,33	28,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
18.03.17	24,00	-	139,91	139,91	0,00	74,39	45,59	28,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
19.03.17	24,00	-	140,04	140,04	0,00	73,91	45,51	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
20.03.17	24,00	-	139,40	139,40	0,00	72,06	44,57	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
21.03.17	24,00	-	138,50	138,50	0,00	72,28	44,63	27,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
22.03.17	24,00		139,31	139,31	-	72,75	44,90	27,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
Среднее	24,00	-	137,11	137,11	-	77,88	46,31	31,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
Итого	696,00		3976,14	3976,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	125,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	33747,33	33778,03	-	-	-	-	1124,92	-	-
	22.03.17 11:00	37641,99	37672,69	-	-	-	-	1248,11	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток; Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» МАР 2017

печать энергосбыта