Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	137,92	124,06	13,86	82,71	49,27	33,44	7,00	5,00	4,15	13,86	-	-	16,63	-	16,63	-	82,85	-	1,15			5,30
23.02.17	24,00	-	141,12	131,06	10,06	86,77	51,90	34,87	7,00	5,00	4,58	10,06	-	-	12,86	-	12,86	-	86,78	-	0,87			5,45
24.02.17	24,00	-	142,72	129,98	12,74	86,42	51,92	34,50	7,00	5,00	4,49	12,74	-	-	15,51	-	15,51	-	86,43	-	1,10			5,60
25.02.17	24,00	-	137,42	125,86	11,56	86,41	50,87	35,54	7,00	5,00	4,48	11,56	-	-	14,36	-	14,36	-	86,41	-	1,00			5,48
26.02.17	24,00	-	141,78	127,96	13,82	86,53	51,56	34,97	7,00	5,00	4,49	13,82	-	-	16,73	-	16,73	-	86,53	-	1,20			5,68
27.02.17	24,00	-	139,77	128,86	10,91	86,58	51,91	34,67	7,00	5,00	4,48	10,91	-	-	13,79	-	13,79	-	86,58	-	0,94			5,42
28.02.17	24,00	-	141,87	129,94	11,93	85,25	51,69	33,56	7,00	5,00	4,37	11,93	-	-	14,50	-	14,50	-	85,17	-	1,02			5,38
01.03.17	24,00	-	144,03	131,38	12,65	82,47	51,45	31,02	7,00	5,00	4,08	12,65	-	-	15,23	-	15,23	-	82,41	-	1,04			5,12
02.03.17	24,00	-	137,79	125,50	12,29	80,29	49,82	30,47	7,00	5,00	3,83	12,29	-	-	14,65	-	14,65	-	80,16	-	0,99			4,81
03.03.17	24,00	-	133,41	121,75	11,66	78,39	47,97	30,42	7,00	5,00	3,70	11,66	-	-	13,86	-	13,86	-	78,49	-	0,92			4,62
04.03.17	24,00	-	135,74	123,03	12,71	79,64	48,60	31,04	7,00	5,00	3,83	12,71	-	-	14,89	-	14,89	-	79,62	-	1,01			4,84
05.03.17	24,00	-	138,16	121,19	16,97	79,16	47,71	31,45	7,00	5,00	3,81	16,97	-	-	19,37	-	19,37	-	79,17	-	1,34			5,16
06.03.17	24,00	-	138,94	128,29	10,65	79,28	48,16	31,12	7,00	5,00	4,00	10,65	-	-	13,02	-	13,02	-	79,28	-	0,84			4,84
07.03.17	24,00	-	139,99	128,75	11,24	79,37	47,98	31,39	7,00	5,00	4,05	11,24	-	-	13,53	-	13,53	-	79,38	-	0,89			4,94
08.03.17	24,00	-	145,01	131,26	13,75	79,56	49,16	30,40	7,00	5,00	3,99	13,75	-	-	16,18	-	16,18	-	79,57	-	1,09			5,09
09.03.17	24,00	-	136,99	125,39	11,60	78,47	48,35	30,12	7,00	5,00	3,78	11,60	-	-	13,75	-	13,75	-	78,50	-	0,91			4,69
10.03.17	24,00	-	138,07	126,74	11,33	78,69	48,73	29,96	7,00	5,00	3,80	11,33	-	-	13,55	-	13,55	-	78,66	-	0,89			4,69
11.03.17	24,00	-	141,49	129,15	12,34	77,73	48,38	29,35	7,00	5,00	3,80	12,34	-	-	14,43	-	14,43	-	77,74	-	0,96			4,76
12.03.17	24,00	-	142,22	128,11	14,11	77,56	48,10	29,46	7,00	5,00	3,78	14,11	-	-	16,11	-	16,11	-	77,56	-	1,09			4,87
13.03.17	24,00	-	140,83	128,24	12,59	77,57	48,06	29,51	7,00	5,00	3,79	12,59	-	-	14,97	-	14,97	-	77,59	-	0,98			4,77
14.03.17	24,00	-	141,05	128,90	12,15	77,48	48,13	29,35	7,00	5,00	3,79	12,15	-	-	14,24	-	14,24	-	77,52	-	0,94			4,73
15.03.17	24,00	-	141,46	131,28	10,18	77,63	48,65	28,98	7,00	5,00	3,81	10,18	-	-	12,18	-	12,18	-	77,64	-	0,79			4,60
16.03.17	24,00	-	141,24	129,92	11,32	77,64	48,63	29,01	7,00	5,00	3,77	11,32	-	-	13,52	-	13,52	-	77,65	-	0,88			4,65
17.03.17	24,00		141,25	130,03	11,22	77,58	48,47	29,11	7,00	5,00	3,79	11,22	-	-	13,31	-	13,31	-	77,60	-	0,87	-	-	4,66
18.03.17	24,00		141,25	130,03	11,22	77,58	48,47	29,11	7,00	5,00	3,79	11,22	-	-	13,31	-	13,31	-	77,60	-	0,87	-	-	4,66
19.03.17	24,00		141,25	130,03	11,22	77,58	48,47	29,11	7,00	5,00	3,79	11,22	-	-	13,31	-	13,31	-	77,60	-	0,87	-	-	4,66
20.03.17	24,00		141,25	130,03	11,22	77,58	48,47	29,11	7,00	5,00	3,79	11,22	-	-	13,31	-	13,31	-	77,60	-	0,87	-	-	4,66
21.03.17	24,00		141,25	130,03	11,22	77,58	48,47	29,11	7,00	5,00	3,79	11,22	-	-	13,31	-	13,31	-	77,60	-	0,87	-	-	4,66
22.03.17	24,00		141,25	130,03	11,22	77,58	48,47	29,11	7,00	5,00	3,79	11,22	-	-	13,31	-	13,31	-	77,60	-	0,87	-	-	4,66
Среднее	24,00	-	140,22	128,17	12,06	80,24	49,24	31,01	7,00	5,00	3,98	12,06	-	-	14,40	-	14,40	-	80,25	-	0,97	-	-	4,95
Итого	696,00		4066,52	3716,80	349,72						115,36	349,72	0,00	0,00	417,74	0,00	417,74	0,00			28,07	0,00	0,00	143,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	68794,28	49471,20	19740,13	-	20256,44	-	2505,17	-	-
	17.03.17 15:00	72093,73	52483,08	20807,55	-	21355,16	-	2623,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **417,74** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по учету Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «_____» 25 МАР 2017 г. печать энергосбыта

Отрегулировать температуру 62