Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	116,85	96,16	20,69	83,13	46,23	36,90	7,00	5,00	3,57	20,32	-	-	20,96	-	20,96	-	83,47	-	1,70			5,27
23.02.17	24,00	-	121,63	100,90	20,73	87,08	48,70	38,38	7,00	5,00	3,92	20,24	-	-	20,93	-	20,93	-	87,02	-	1,76			5,68
24.02.17	24,00	-	120,45	100,35	20,10	86,73	48,64	38,09	7,00	5,00	3,87	19,60	-	-	20,26	-	20,26	-	86,69	-	1,70			5,57
25.02.17	24,00	-	118,08	97,62	20,46	86,75	47,61	39,14	7,00	5,00	3,86	20,09	-	-	20,78	-	20,78	-	86,72	-	1,74			5,60
26.02.17	24,00	-	121,95	99,15	22,80	86,84	48,25	38,59	7,00	5,00	3,86	22,39	-	-	23,12	-	23,12	-	86,78	-	1,95			5,81
27.02.17	24,00	-	121,01	99,44	21,57	86,90	48,53	38,37	7,00	5,00	3,86	21,08	-	-	21,83	-	21,83	-	86,86	-	1,83			5,70
28.02.17	24,00	-	121,04	100,16	20,88	85,53	48,42	37,11	7,00	5,00	3,77	20,36	-	-	21,03	-	21,03	-	85,26	-	1,74			5,51
01.03.17	24,00	-	121,17	101,12	20,05	82,70	48,12	34,58	7,00	5,00	3,55	19,57	-	-	20,19	-	20,19	-	82,44	-	1,62			5,16
02.03.17	24,00	-	117,76	97,03	20,73	80,53	46,68	33,85	7,00	5,00	3,32	20,42	-	-	21,00	-	21,00	-	80,13	-	1,64			4,96
03.03.17	24,00	-	115,40	94,33	21,07	78,69	44,97	33,72	7,00	5,00	3,22	20,54	-	-	21,13	-	21,13	-	78,90	-	1,62			4,84
04.03.17	24,00	-	116,96	95,40	21,56	79,91	45,47	34,44	7,00	5,00	3,33	21,08	-	-	21,68	-	21,68	-	79,82	-	1,68			5,01
05.03.17	24,00	-	120,72	94,49	26,23	79,45	44,58	34,87	7,00	5,00	3,34	25,76	-	-	26,51	-	26,51	-	79,46	-	2,05			5,38
06.03.17	24,00	-	120,61	98,77	21,84	79,59	45,10	34,49	7,00	5,00	3,45	21,39	-	-	21,99	-	21,99	-	79,54	-	1,70			5,15
07.03.17	24,00	-	120,46	99,33	21,13	79,68	44,90	34,78	7,00	5,00	3,49	20,77	-	-	21,39	-	21,39	-	79,62	-	1,65			5,14
08.03.17	24,00	-	124,83	101,16	23,67	79,83	46,04	33,79	7,00	5,00	3,44	23,40	-	-	24,06	-	24,06	-	79,76	-	1,87			5,31
09.03.17	24,00	-	118,69	97,07	21,62	78,75	45,28	33,47	7,00	5,00	3,28	21,29	-	-	21,89	-	21,89	-	78,76	-	1,68			4,95
10.03.17	24,00	-	118,49	98,00	20,49	78,93	45,64	33,29	7,00	5,00	3,29	20,14	-	-	20,71	-	20,71	-	78,78	-	1,59			4,88
11.03.17	24,00	-	122,24	99,71	22,53	78,00	45,40	32,60	7,00	5,00	3,29	22,17	-	-	22,80	-	22,80	-	77,96	-	1,73			5,01
12.03.17	24,00	-	123,87	99,18	24,69	77,83	45,07	32,76	7,00	5,00	3,28	24,41	-	-	25,09	-	25,09	-	77,77	-	1,90			5,18
13.03.17	24,00	-	121,41	99,03	22,38	77,86	45,08	32,78	7,00	5,00	3,27	22,09	-	-	22,69	-	22,69	-	77,84	-	1,72			4,99
14.03.17	24,00	-	121,47	99,54	21,93	77,77	45,26	32,51	7,00	5,00	3,26	21,74	-	-	22,32	-	22,32	-	77,80	-	1,69			4,95
15.03.17	24,00	-	123,10	100,99	22,11	77,90	45,89	32,01	7,00	5,00	3,24	22,05	-	-	22,62	-	22,62	-	77,89	-	1,72			4,96
16.03.17	24,00	-	122,59	100,26	22,33	77,91	45,84	32,07	7,00	5,00	3,23	22,15	-	-	22,77	-	22,77	-	77,84	-	1,73			4,96
17.03.17	24,00	-	121,65	99,69	21,96	77,78	45,41	32,37	7,00	5,00	3,24	21,81	-	-	22,42	-	22,42	-	77,85	-	1,70			4,94
18.03.17	24,00	-	121,82	100,15	21,67	77,95	45,75	32,20	7,00	5,00	3,24	21,52	-	-	22,12	-	22,12	-	77,96	-	1,68			4,92
19.03.17	24,00	-	124,71	99,94	24,77	76,88	45,30	31,58	7,00	5,00	3,18	24,58	-	-	25,24	-	25,24	-	76,59	-	1,88			5,06
20.03.17	24,00	-	122,68	99,83	22,85	75,20	44,46	30,74	7,00	5,00	3,10	22,58	-	-	23,18	-	23,18	-	75,15	-	1,70			4,79
21.03.17	24,00	-	124,53	99,74	24,79	74,03	44,11	29,92	7,00	5,00	3,00	24,56	-	-	25,19	-	25,19	-	74,11	-	1,82			4,82
22.03.17	24,00	-	120,74	100,20	20,54	74,28	44,40	29,88	7,00	5,00	3,01	20,35	-	-	20,85	-	20,85	-	74,42	-	1,52			4,52
Среднее	24,00	-	120,93	98,92	22,01	80,15	46,04	34,11	7,00	5,00	3,41	21,67	-	-	22,30	-	22,30	-	80,11	-	1,73	-	-	5,14
Итого	696,00		3506,91	2868,74	638,17						98,75	628,45	0,00	0,00	646,75	0,00	646,75	0,00			50,28	0,00	0,00	149,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	71507,57	58840,59	13787,13	-	14128,44	-	2204,70	-	-
	23.03.17 08:00	75047,28	61738,54	14419,12	-	14778,82	-	2354,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **646,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» _____ г.