Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	87,87	76,53	11,34	84,00	49,88	34,12	7,00	5,00	2,78	9,42	-	-	9,70	-	9,70	-	83,57	-	0,79			3,57
23.02.17	24,00	-	87,17	77,17	10,00	83,79	50,02	33,77	7,00	5,00	2,78	8,06	-	-	8,30	-	8,30	-	83,22	-	0,67			3,45
24.02.17	24,00	-	88,71	76,99	11,72	83,93	49,72	34,21	7,00	5,00	2,79	9,87	-	-	10,16	-	10,16	-	83,45	-	0,83			3,62
25.02.17	24,00	-	88,42	76,20	12,22	84,28	49,20	35,08	7,00	5,00	2,84	10,29	-	-	10,60	-	10,60	-	83,84	-	0,86			3,71
26.02.17	24,00	-	87,56	77,00	10,56	84,90	49,81	35,09	7,00	5,00	2,88	8,55	-	-	8,82	-	8,82	-	84,55	-	0,73			3,60
27.02.17	24,00	-	88,38	76,82	11,56	84,86	50,24	34,62	7,00	5,00	2,84	9,54	-	-	9,85	-	9,85	-	84,47	-	0,81			3,65
28.02.17	24,00	-	88,64	76,83	11,81	83,34	49,96	33,38	7,00	5,00	2,75	9,77	-	-	10,08	-	10,08	-	82,80	-	0,81			3,55
01.03.17	24,00	-	88,90	77,75	11,15	80,11	49,39	30,72	7,00	5,00	2,56	9,21	-	-	9,47	-	9,47	-	79,16	-	0,73			3,29
02.03.17	24,00	-	87,33	76,00	11,33	76,19	47,23	28,96	7,00	5,00	2,38	9,14	-	-	9,37	-	9,37	-	75,10	-	0,69			3,07
03.03.17	24,00	-	86,76	76,81	9,95	75,98	47,21	28,77	7,00	5,00	2,39	7,68	-	-	7,88	-	7,88	-	75,46	-	0,58			2,97
04.03.17	24,00	-	88,28	76,12	12,16	75,63	46,79	28,84	7,00	5,00	2,38	9,78	-	-	10,04	-	10,04	-	75,34	-	0,74			3,12
05.03.17	24,00	-	90,68	76,04	14,64	75,84	46,71	29,13	7,00	5,00	2,37	12,66	-	-	12,98	-	12,98	-	75,73	-	0,96			3,33
06.03.17	24,00	-	88,97	77,60	11,37	75,96	46,73	29,23	7,00	5,00	2,41	9,54	-	-	9,77	-	9,77	-	75,75	-	0,72			3,13
07.03.17	24,00	-	88,83	77,34	11,49	75,64	46,20	29,44	7,00	5,00	2,44	9,38	-	-	9,63	-	9,63	-	75,29	-	0,71			3,15
08.03.17	24,00	-	90,18	77,98	12,20	75,98	46,63	29,35	7,00	5,00	2,44	10,32	-	-	10,55	-	10,55	-	75,91	-	0,78			3,22
09.03.17	24,00	-	89,38	78,60	10,78	76,26	47,13	29,13	7,00	5,00	2,46	8,70	-	-	8,92	-	8,92	-	75,94	-	0,66			3,12
10.03.17	24,00	-	88,38	78,34	10,04	74,04	46,45	27,59	7,00	5,00	2,30	8,26	-	-	8,46	-	8,46	-	73,60	-	0,61			2,91
11.03.17	24,00	-	90,16	77,83	12,33	72,73	45,51	27,22	7,00	5,00	2,25	10,60	-	-	10,86	-	10,86	-	72,55	-	0,77			3,02
12.03.17	24,00	-	91,17	78,65	12,52	72,87	56,04	16,83	7,00	5,00	1,36	12,12	-	-	12,40	-	12,40	-	72,66	-	0,88			2,24
13.03.17	24,00	-	88,16	78,52	9,64	72,63	48,08	24,55	7,00	5,00	1,99	8,88	-	-	9,09	-	9,09	-	72,35	-	0,64			2,63
14.03.17	24,00	-	88,40	79,19	9,21	72,68	45,72	26,96	7,00	5,00	2,18	8,68	-	-	8,88	-	8,88	-	72,41	-	0,63			2,81
15.03.17	24,00	-	89,91	80,21	9,70	72,82	45,96	26,86	7,00	5,00	2,18	9,46	-	-	9,69	-	9,69	-	72,59	-	0,69			2,86
16.03.17	24,00	-	89,62	81,15	8,47	73,68	46,78	26,90	7,00	5,00	2,18	8,59	-	-	8,81	-	8,81	-	73,36	-	0,63			2,81
17.03.17	24,00	-	89,84	81,12	8,72	72,92	46,37	26,55	7,00	5,00	2,14	9,01	-	-	9,21	-	9,21	-	72,54	-	0,65			2,79
18.03.17	24,00	-	91,28	81,02	10,26	73,11	46,44	26,67	7,00	5,00	2,15	10,51	-	-	10,77	-	10,77	-	72,85	-	0,77			2,91
19.03.17	24,00	-	90,55	81,43	9,12	72,65	46,58	26,07	7,00	5,00	2,11	9,37	-	-	9,57	-	9,57	-	72,29	-	0,68			2,79
20.03.17	24,00	-	91,64	82,69	8,95	70,82	46,00	24,82	7,00	5,00	2,04	9,20	-	-	9,38	-	9,38	-	70,65	-	0,65			2,69
21.03.17	24,00	-	91,25	80,92	10,33	71,08	45,90	25,18	7,00	5,00	2,02	10,66	-	-	10,90	-	10,90	-	70,83	-	0,76			2,77
22.03.17	24,00		91,15	81,68	9,47	71,52	46,16	25,36	7,00	5,00	2,06	9,74	-	-	9,95	-	9,95	-	71,26	-	0,69	-	-	2,75
Среднее	24,00	-	89,23	78,43	10,79	76,56	47,75	28,81	7,00	5,00	2,36	9,55	-	-	9,80	-	9,80	-	76,19	-	0,73	-	-	3,09
Итого	696,00		2587,57	2274,53	313,04						68,41	276,99	0,00	0,00	284,09	0,00	284,09	0,00			21,09	0,00	0,00	89,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **284,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 МАР 2017 «___» _____ г.