Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	118,21	99,06	19,15	83,18	46,66	36,52	7,00	5,00	3,62	19,15	-	-	21,77	-	21,77	-	83,09	-	1,59			5,21
23.02.17	24,00	-	122,19	104,11	18,08	87,14	48,95	38,19	7,00	5,00	3,99	18,08	-	-	20,98	-	20,98	-	86,97	-	1,57			5,56
24.02.17	24,00	-	123,13	103,46	19,67	86,77	49,17	37,60	7,00	5,00	3,90	19,67	-	-	22,55	-	22,55	-	86,60	-	1,70			5,61
25.02.17	24,00	-	119,12	100,59	18,53	86,78	47,95	38,83	7,00	5,00	3,91	18,53	-	-	21,33	-	21,33	-	86,61	-	1,60			5,52
26.02.17	24,00	-	123,78	102,15	21,63	86,88	48,65	38,23	7,00	5,00	3,91	21,63	-	-	24,54	-	24,54	-	86,70	-	1,88			5,79
27.02.17	24,00	-	121,69	102,57	19,12	86,94	49,08	37,86	7,00	5,00	3,89	19,12	-	-	21,95	-	21,95	-	86,77	-	1,66			5,55
28.02.17	24,00	-	123,84	103,18	20,66	85,55	49,09	36,46	7,00	5,00	3,78	20,66	-	-	23,48	-	23,48	-	85,25	-	1,76			5,54
01.03.17	24,00	-	124,73	104,28	20,45	82,74	48,86	33,88	7,00	5,00	3,54	20,45	-	-	23,07	-	23,07	-	82,45	-	1,69			5,23
02.03.17	24,00	-	121,26	100,92	20,34	80,55	47,57	32,98	7,00	5,00	3,34	20,34	-	-	22,79	-	22,79	-	80,20	-	1,63			4,97
03.03.17	24,00	-	119,25	99,18	20,07	78,76	46,08	32,68	7,00	5,00	3,24	20,07	-	-	22,43	-	22,43	-	78,77	-	1,58			4,83
04.03.17	24,00	-	121,22	99,82	21,40	79,98	46,51	33,47	7,00	5,00	3,35	21,40	-	-	23,88	-	23,88	-	79,82	-	1,71			5,06
05.03.17	24,00	-	123,62	98,61	25,01	79,49	45,58	33,91	7,00	5,00	3,35	25,01	-	-	27,56	-	27,56	-	79,33	-	1,98			5,34
06.03.17	24,00	-	125,51	103,83	21,68	79,63	45,95	33,68	7,00	5,00	3,50	21,68	-	-	24,28	-	24,28	-	79,47	-	1,72			5,23
07.03.17	24,00	-	124,87	104,30	20,57	79,71	45,73	33,98	7,00	5,00	3,55	20,57	-	-	23,15	-	23,15	-	79,55	-	1,64			5,19
08.03.17	24,00	-	126,14	105,97	20,17	79,87	46,86	33,01	7,00	5,00	3,51	20,17	-	-	22,61	-	22,61	-	79,69	-	1,61			5,11
09.03.17	24,00	-	120,30	101,82	18,48	78,78	46,20	32,58	7,00	5,00	3,33	18,48	-	-	20,88	-	20,88	-	78,58	-	1,45			4,78
10.03.17	24,00	-	122,10	102,91	19,19	78,98	46,40	32,58	7,00	5,00	3,36	19,19	-	-	21,62	-	21,62	-	78,73	-	1,51			4,87
11.03.17	24,00	-	125,89	104,58	21,31	78,08	46,32	31,76	7,00	5,00	3,33	21,31	-	-	23,73	-	23,73	-	77,93	-	1,66			4,99
12.03.17	24,00	-	124,87	103,90	20,97	77,89	46,12	31,77	7,00	5,00	3,31	20,97	-	-	23,36	-	23,36	-	77,71	-	1,63			4,94
13.03.17	24,00	-	123,25	103,77	19,48	77,93	46,06	31,87	7,00	5,00	3,31	19,48	-	-	21,90	-	21,90	-	77,77	-	1,51			4,83
14.03.17	24,00	-	126,03	104,15	21,88	77,83	46,24	31,59	7,00	5,00	3,29	21,88	-	-	24,29	-	24,29	-	77,71	-	1,70			4,99
15.03.17	24,00	-	125,40	105,64	19,76	77,95	46,70	31,25	7,00	5,00	3,31	19,76	-	-	22,06	-	22,06	-	77,80	-	1,54			4,85
16.03.17	24,00	-	124,45	104,83	19,62	77,96	46,68	31,28	7,00	5,00	3,28	19,62	-	-	21,91	-	21,91	-	77,78	-	1,53			4,81
17.03.17	24,00	-	123,69	104,34	19,35	77,84	46,29	31,55	7,00	5,00	3,30	19,35	-	-	21,70	-	21,70	-	77,71	-	1,50			4,80
18.03.17	24,00	-	125,94	104,68	21,26	78,01	46,56	31,45	7,00	5,00	3,30	21,26	-	-	23,61	-	23,61	-	77,89	-	1,66			4,96
19.03.17	24,00	-	128,88	104,54	24,34	76,92	46,24	30,68	7,00	5,00	3,22	24,34	-	-	26,69	-	26,69	-	76,62	-	1,86			5,08
20.03.17	24,00	-	125,31	104,66	20,65	75,26	45,26	30,00	7,00	5,00	3,14	20,65	-	-	22,91	-	22,91	-	75,12	-	1,55			4,70
21.03.17	24,00	-	125,31	104,58	20,73	74,10	44,78	29,32	7,00	5,00	3,07	20,73	-	-	22,88	-	22,88	-	74,02	-	1,53			4,60
22.03.17	24,00	-	125,57	104,99	20,58	74,34	45,05	29,29	7,00	5,00	3,08	20,58	-	-	22,75	-	22,75	-	74,28	-	1,53			4,61
Среднее	24,00	-	123,64	103,15	20,49	80,20	46,81	33,39	7,00	5,00	3,45	20,49	-	-	22,99	-	22,99	-	80,03	-	1,64	-	-	5,09
Итого	696,00		3585,55	2991,42	594,13						100,02	594,13	0,00	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00			47,50	0,00	0,00	147,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	61751,98	49909,19	16411,43	-	16826,07	-	1997,89	-	-
	23.03.17 07:00	65366,51	52926,95	17423,91	-	17867,57	-	2146,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **666,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» 25 МАР 2017 г.

печать энергосбыта