Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	145,44	130,52	14,92	87,22	53,63	33,59	7,00	5,00	4,39	14,92	-	-	17,98	-	17,98	-	87,41	-	1,30			5,69
23.02.17	24,00	-	141,25	127,75	13,50	86,94	53,34	33,60	7,00	5,00	4,30	13,50	-	-	16,52	-	16,52	-	87,13	-	1,18			5,47
24.02.17	24,00	-	139,65	124,56	15,09	86,94	52,43	34,51	7,00	5,00	4,30	15,09	-	-	18,06	-	18,06	-	87,12	-	1,31			5,62
25.02.17	24,00	-	142,54	127,21	15,33	86,99	53,25	33,74	7,00	5,00	4,30	15,33	-	-	18,40	-	18,40	-	87,16	-	1,34			5,63
26.02.17	24,00	-	141,07	127,33	13,74	87,02	53,44	33,58	7,00	5,00	4,28	13,74	-	-	16,78	-	16,78	-	87,21	-	1,20			5,48
27.02.17	24,00	-	141,78	129,37	12,41	85,19	53,15	32,04	7,00	5,00	4,15	12,41	-	-	15,30	-	15,30	-	85,33	-	1,06			5,21
28.02.17	24,00	-	144,41	129,50	14,91	82,52	52,72	29,80	7,00	5,00	3,86	14,91	-	-	17,63	-	17,63	-	82,68	-	1,23			5,10
01.03.17	24,00	-	135,64	121,48	14,16	79,76	50,45	29,31	7,00	5,00	3,56	14,16	-	-	16,54	-	16,54	-	79,97	-	1,13			4,70
02.03.17	24,00	-	110,07	97,38	12,69	79,31	49,75	29,56	7,00	5,00	2,88	12,69	-	-	14,65	-	14,65	-	79,50	-	1,01			3,89
03.03.17	24,00	-	135,77	121,88	13,89	80,11	50,16	29,95	7,00	5,00	3,65	13,89	-	-	16,35	-	16,35	-	80,29	-	1,12			4,77
04.03.17	24,00	-	137,76	120,14	17,62	79,62	49,23	30,39	7,00	5,00	3,65	17,62	-	-	20,16	-	20,16	-	79,80	-	1,41			5,06
05.03.17	24,00	-	141,35	126,76	14,59	79,76	49,81	29,95	7,00	5,00	3,80	14,59	-	-	17,18	-	17,18	-	79,94	-	1,17			4,97
06.03.17	24,00	-	141,62	127,53	14,09	79,84	49,62	30,22	7,00	5,00	3,86	14,09	-	-	16,73	-	16,73	-	80,02	-	1,13			4,98
07.03.17	24,00	-	147,10	129,96	17,14	79,98	50,74	29,24	7,00	5,00	3,80	17,14	-	-	19,67	-	19,67	-	80,16	-	1,37			5,18
08.03.17	24,00	-	137,93	124,03	13,90	78,92	49,81	29,11	7,00	5,00	3,61	13,90	-	-	16,32	-	16,32	-	79,13	-	1,10			4,71
09.03.17	24,00	-	139,07	125,28	13,79	79,12	50,22	28,90	7,00	5,00	3,62	13,79	-	-	16,27	-	16,27	-	79,27	-	1,09			4,72
10.03.17	24,00	-	143,83	127,74	16,09	78,20	50,14	28,06	7,00	5,00	3,58	16,09	-	-	18,59	-	18,59	-	78,38	-	1,26			4,85
11.03.17	24,00	-	145,31	126,95	18,36	78,01	49,82	28,19	7,00	5,00	3,58	18,36	-	-	20,87	-	20,87	-	78,17	-	1,44			5,02
12.03.17	24,00	-	141,49	127,68	13,81	78,04	49,58	28,46	7,00	5,00	3,64	13,81	-	-	16,26	-	16,26	-	78,22	-	1,08			4,72
13.03.17	24,00	-	142,58	128,44	14,14	77,93	49,66	28,27	7,00	5,00	3,64	14,14	-	-	16,56	-	16,56	-	78,12	-	1,10			4,74
14.03.17	24,00	-	144,18	130,77	13,41	78,07	50,26	27,81	7,00	5,00	3,64	13,41	-	-	15,85	-	15,85	-	78,27	-	1,05			4,69
15.03.17	24,00	-	143,27	129,72	13,55	78,07	50,25	27,82	7,00	5,00	3,61	13,55	-	-	15,92	-	15,92	-	78,24	-	1,06			4,67
16.03.17	24,00	-	141,92	128,88	13,04	77,93	49,78	28,15	7,00	5,00	3,63	13,04	-	-	15,48	-	15,48	-	78,12	-	1,02			4,65
17.03.17	24,00	-	143,97	129,30	14,67	78,11	50,19	27,92	7,00	5,00	3,61	14,67	-	-	17,12	-	17,12	-	78,31	-	1,15			4,76
18.03.17	24,00	-	145,13	129,01	16,12	77,04	49,73	27,31	7,00	5,00	3,53	16,12	-	-	18,48	-	18,48	-	77,15	-	1,24			4,77
19.03.17	24,00	-	143,93	128,80	15,13	75,34	48,88	26,46	7,00	5,00	3,41	15,13	-	-	17,37	-	17,37	-	75,53	-	1,14			4,55
20.03.17	24,00		144,34	129,04	15,31	76,83	49,60	27,23	7,00	5,00	3,51	15,31	-	-	17,66	-	17,66	-	77,00	-	1,18	-	-	4,69
21.03.17	24,00		144,34	129,04	15,31	76,83	49,60	27,23	7,00	5,00	3,51	15,31	-	-	17,66	-	17,66	-	77,00	-	1,18	-	-	4,69
22.03.17	24,00		144,34	129,04	15,31	76,83	49,60	27,23	7,00	5,00	3,51	15,31	-	-	17,66	-	17,66	-	77,00	-	1,18	-	-	4,69
Среднее	24,00	-	141,07	126,38	14,69	80,22	50,65	29,57	7,00	5,00	3,74	14,69	-	-	17,24	-	17,24	-	80,40	-	1,18	-	-	4,92
Итого	696,00		4091,09	3665,08	426,01						108,43	426,01	0,00	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00			34,22	0,00	0,00	142,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **500,01** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.