Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	139,02	124,47	14,55	83,59	50,72	32,87	7,00	5,00	4,10	14,55	-	-	17,36	-	17,36	-	83,71	-	1,22			5,31
23.02.17	24,00	-	145,39	132,06	13,33	87,51	53,51	34,00	7,00	5,00	4,50	13,33	-	-	16,45	-	16,45	-	87,52	-	1,17			5,66
24.02.17	24,00	-	145,55	131,54	14,01	87,14	53,62	33,52	7,00	5,00	4,42	14,01	-	-	17,11	-	17,11	-	87,15	-	1,22			5,64
25.02.17	24,00	-	142,88	126,62	16,26	87,18	52,52	34,66	7,00	5,00	4,40	16,26	-	-	19,39	-	19,39	-	87,20	-	1,42			5,81
26.02.17	24,00	-	145,93	129,15	16,78	87,26	53,14	34,12	7,00	5,00	4,41	16,78	-	-	20,01	-	20,01	-	87,26	-	1,46			5,88
27.02.17	24,00	-	143,78	130,44	13,34	87,31	53,46	33,85	7,00	5,00	4,42	13,34	-	-	16,48	-	16,48	-	87,32	-	1,16			5,59
28.02.17	24,00	-	145,03	131,75	13,28	85,93	53,05	32,88	7,00	5,00	4,34	13,28	-	-	16,35	-	16,35	-	85,88	-	1,14			5,48
01.03.17	24,00	-	147,06	133,01	14,05	83,11	52,72	30,39	7,00	5,00	4,05	14,05	-	-	16,85	-	16,85	-	83,09	-	1,17			5,22
02.03.17	24,00	-	140,72	126,21	14,51	80,95	51,13	29,82	7,00	5,00	3,77	14,51	-	-	17,09	-	17,09	-	80,90	-	1,17			4,94
03.03.17	24,00	-	136,27	121,43	14,84	79,07	49,24	29,83	7,00	5,00	3,62	14,84	-	-	17,25	-	17,25	-	79,17	-	1,17			4,80
04.03.17	24,00	-	139,45	122,57	16,88	80,34	49,87	30,47	7,00	5,00	3,74	16,88	-	-	19,42	-	19,42	-	80,35	-	1,36			5,10
05.03.17	24,00	-	139,23	121,26	17,97	79,85	48,92	30,93	7,00	5,00	3,76	17,97	-	-	20,57	-	20,57	-	79,89	-	1,44			5,19
06.03.17	24,00	-	145,90	127,92	17,98	79,99	49,43	30,56	7,00	5,00	3,91	17,98	-	-	20,71	-	20,71	-	80,02	-	1,44			5,35
07.03.17	24,00	-	144,78	129,20	15,58	80,07	49,21	30,86	7,00	5,00	3,99	15,58	-	-	18,31	-	18,31	-	80,10	-	1,25			5,24
08.03.17	24,00	-	147,36	132,21	15,15	80,21	50,44	29,77	7,00	5,00	3,94	15,15	-	-	17,77	-	17,77	-	80,24	-	1,22			5,16
09.03.17	24,00	-	141,90	125,48	16,42	79,13	49,58	29,55	7,00	5,00	3,71	16,42	-	-	18,93	-	18,93	-	79,16	-	1,30			5,01
10.03.17	24,00	-	141,79	127,31	14,48	79,33	49,99	29,34	7,00	5,00	3,74	14,48	-	-	17,00	-	17,00	-	79,33	-	1,15			4,89
11.03.17	24,00	-	146,47	129,62	16,85	78,43	49,79	28,64	7,00	5,00	3,72	16,85	-	-	19,38	-	19,38	-	78,48	-	1,32			5,04
12.03.17	24,00	-	147,40	128,39	19,01	78,24	49,52	28,72	7,00	5,00	3,69	19,01	-	-	21,57	-	21,57	-	78,27	-	1,49			5,18
13.03.17	24,00	-	144,57	128,95	15,62	78,28	49,47	28,81	7,00	5,00	3,72	15,62	-	-	18,16	-	18,16	-	78,32	-	1,22			4,94
14.03.17	24,00	-	146,24	129,52	16,72	78,17	49,56	28,61	7,00	5,00	3,71	16,72	-	-	19,25	-	19,25	-	78,23	-	1,31			5,02
15.03.17	24,00	-	146,66	132,34	14,32	78,30	50,14	28,16	7,00	5,00	3,73	14,32	-	-	16,82	-	16,82	-	78,35	-	1,12			4,85
16.03.17	24,00	-	145,73	131,04	14,69	78,30	50,19	28,11	7,00	5,00	3,69	14,69	-	-	17,14	-	17,14	-	78,34	-	1,15			4,84
17.03.17	24,00	-	145,36	130,19	15,17	78,18	49,60	28,58	7,00	5,00	3,72	15,17	-	-	17,66	-	17,66	-	78,25	-	1,19			4,91
18.03.17	24,00	-	147,18	130,60	16,58	78,35	49,99	28,36	7,00	5,00	3,71	16,58	-	-	19,13	-	19,13	-	78,41	-	1,30			5,01
19.03.17	24,00	-	149,12	130,07	19,05	77,28	49,56	27,72	7,00	5,00	3,61	19,05	-	-	21,57	-	21,57	-	77,25	-	1,47			5,08
20.03.17	24,00	-	147,07	130,61	16,46	75,58	48,71	26,87	7,00	5,00	3,51	16,46	-	-	18,83	-	18,83	-	75,63	-	1,24			4,76
21.03.17	24,00	-	146,50	130,65	15,85	74,41	48,18	26,23	7,00	5,00	3,43	15,85	-	-	18,09	-	18,09	-	74,51	-	1,18			4,61
22.03.17	24,00	-	146,44	131,44	15,00	74,63	48,45	26,18	7,00	5,00	3,44	15,00	-	-	17,28	-	17,28	-	74,72	-	1,12			4,56
Среднее	24,00	-	144,51	128,83	15,68	80,56	50,47	30,08	7,00	5,00	3,88	15,68	-	-	18,34	-	18,34	-	80,59	-	1,26	-	-	5,14
Итого	696,00		4190,78	3736,05	454,73						112,51	454,73	0,00	0,00	531,93	0,00	531,93	0,00			36,57	0,00	0,00	149,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	81754,60	72845,42	16780,90	-	17206,91	-	2110,40	-	-
	23.03.17 08:00	85985,39	76620,40	18271,78	-	18741,29	-	2260,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **531,93** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел формирования КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.

Отрегулировать температуру _____