

Абонент: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Василькина 8 / С/О
 Организация: ООО "Инфракилт Монтаж"
 Источник: 1а Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за март 2017
 Договор: 8561.038.1
 Строит. адрес: Василькина 8
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Режим (смена): 3001
 Приборы УТТЗ поверены до _____
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термомощность: КТСН-Н
 Термомощность: КТСН-Н
 Термомощность: КТСН-Н
 Термомощность: КТСН-Н

Вычисления: ВК7-7 № 207931
 Часовые и суточ. армия в файлах: ВК7-7/207931-Ч(С)-0317.ibt
 Расчетная мощность: 3001
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q_{от}=0.25 Q_{вст}= Q_{от}+Q_{вст}
 Q_{от}=5.36 Q_{вст}= Q_{от}+Q_{вст}
 Q_{от}=0.25 Q_{вст}= Q_{от}+Q_{вст}
 Q_{от}=5.36 Q_{вст}= Q_{от}+Q_{вст}

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ТВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопогр-е Q общ, Гкал												
			M1, T	M2, T	QM, T	T1, C	T2, C	DT, C	P1, Гкал/См2	P2, Гкал/См2	Qотопл, Гкал	M3, T		M4, T	dl, T	V3, M.kub	V4, M.kub	dlвс, M.kub	Упол, M.kub	T3, C	T4, C	Qвс общ, Гкал	Qвст общ, Гкал		
22.02.17	24.00	-	68.61	70.81	-2.20	87.15	46.93	40.22	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.02.17	24.00	-	73.24	74.95	-1.71	89.00	48.20	39.80	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.02.17	24.00	-	72.98	72.76	-0.78	87.14	47.65	39.49	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.17	24.00	-	71.37	72.36	-0.99	86.28	46.29	39.99	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.02.17	24.00	-	71.47	73.30	-1.83	87.63	47.25	40.38	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.02.17	24.00	-	71.80	73.81	-2.01	87.90	47.73	40.17	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.17	24.00	-	72.01	72.92	-0.91	85.81	47.30	38.51	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.17	24.00	-	69.32	69.97	-0.65	82.97	46.13	36.84	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.17	24.00	-	68.36	68.48	-0.12	80.82	45.02	35.80	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.17	24.00	-	71.29	71.42	-0.13	79.33	44.99	34.34	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.17	24.00	-	70.73	70.85	-0.12	78.78	44.58	34.20	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.17	24.00	-	69.07	69.07	0.00	78.41	43.76	34.65	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.17	24.00	-	69.05	69.05	0.00	76.54	43.48	35.06	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03.17	24.00	-	70.16	70.29	-0.13	78.81	43.50	35.31	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.17	24.00	-	72.01	72.01	0.00	79.81	44.34	34.47	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.17	24.00	-	70.34	70.34	0.00	78.60	44.07	34.53	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.03.17	24.00	-	69.88	70.36	-0.48	77.34	43.76	33.58	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.03.17	24.00	-	70.38	70.38	0.00	76.16	43.35	32.81	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.03.17	24.00	-	71.60	71.60	0.00	75.56	43.35	32.21	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.03.17	24.00	-	71.05	71.05	0.00	75.70	43.28	32.42	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.03.17	24.00	-	70.88	70.88	0.00	76.16	43.51	32.65	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.03.17	24.00	-	70.45	70.45	0.00	76.03	43.58	32.45	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.03.17	24.00	-	68.88	68.88	0.00	75.63	43.09	32.54	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.03.17	24.00	-	69.71	69.71	0.00	76.57	43.65	32.92	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.03.17	24.00	-	70.14	70.14	0.00	75.46	43.47	31.99	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.03.17	24.00	-	70.69	70.69	0.00	73.96	42.88	31.08	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.17	24.00	-	70.47	70.47	0.00	74.13	42.96	31.17	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.03.17	24.00	-	70.43	70.43	-	74.52	43.10	31.41	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.03.17	24.00	-	70.58	70.58	-0.43	79.59	44.65	34.94	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	695.00	-	2046.71	2058.77	-12.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 22.02.17 01:00 M1(T) M2(T) M3(T) M4(T) V3(M3) V4(M3) Q С/О (Гкал) Q ТВС (Гкал) Травб Ч
 18989.87 1930.71 6981.74 17310.52 634.08 79.45
 22.03.17 12:00 18989.87 1930.71 - - - - 79.45

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехники, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ЦЭ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

1,4 °C = 0,00 Гкал/кВт.ч
 71,60 кВт.ч

«Инфракилт Монтаж»
 Директор
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

«23 МАР 2017»
 Фирменная энергосбытовая
 Унитарная открытая акционерная
 компания «Инфракилт Монтаж»
 Отчет печатать энергосбыт