Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9248.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205518-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205518 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27891 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84,096 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	64,69	64,69	0,00	77,87	41,86	36,01	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
23.02.17	24,00	-	69,33	69,33	0,00	82,14	44,53	37,61	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
24.02.17	24,00	-	67,97	67,97	0,00	81,86	44,33	37,53	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
25.02.17	24,00	-	65,42	65,42	0,00	81,67	42,99	38,68	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
26.02.17	24,00	-	66,10	66,10	0,00	81,90	43,30	38,60	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
27.02.17	24,00	-	68,05	68,05	0,00	82,02	43,92	38,10	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
28.02.17	24,00	-	70,53	70,53	0,00	81,09	44,53	36,56	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
01.03.17	24,00	-	69,72	69,72	0,00	78,61	44,08	34,53	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
02.03.17	24,00	-	36,26	36,26	0,00	74,50	43,03	31,47	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,14
03.03.17	24,00	-	68,90	68,90	0,00	72,27	40,38	31,89	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
04.03.17	24,00	-	69,10	69,10	0,00	75,47	42,44	33,03	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
05.03.17	24,00	-	66,93	66,93	0,00	75,05	41,48	33,57	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
06.03.17	24,00	-	68,99	68,99	0,00	75,22	41,78	33,44	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
07.03.17	24,00	-	70,66	70,66	0,00	75,34	41,94	33,40	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
08.03.17	24,00	-	72,21	72,21	0,00	75,66	42,80	32,86	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
09.03.17	24,00	-	69,33	69,33	0,00	74,53	42,04	32,49	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
10.03.17	24,00	-	69,02	69,02	0,00	74,86	42,30	32,56	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
11.03.17	24,00	-	69,86	69,86	0,00	73,89	42,14	31,75	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
12.03.17	24,00	-	69,10	69,10	0,00	73,79	41,93	31,86	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
13.03.17	24,00	-	68,83	68,83	0,00	73,67	41,83	31,84	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
14.03.17	24,00	-	69,41	69,41	0,00	73,66	41,94	31,72	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
15.03.17	24,00	-	71,53	71,53	0,00	73,86	42,56	31,30	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
16.03.17	24,00	-	69,82	69,82	0,00	73,90	42,49	31,41	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
17.03.17	24,00	-	67,81	67,81	0,00	73,60	41,78	31,82	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
18.03.17	24,00	-	67,57	67,57	0,00	73,81	41,92	31,89	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
19.03.17	24,00	-	67,72	67,72	0,00	73,18	41,82	31,36	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
20.03.17	24,00	-	67,84	67,84	0,00	71,35	41,16	30,19	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
21.03.17	24,00	-	68,20	68,20	0,00	70,33	41,06	29,27	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
22.03.17	24,00	-	69,00	69,00	0,00	70,46	41,27	29,19	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
Среднее	24,00	-	67,58	67,58	-	75,71	42,40	33,31	7,00	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
Итого	696,00		1959,90	1959,90	0,00						65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	24578,62	22572,66	0,00	-	0,00	-	704,19	-	-
	22.03.17 23:00	26532,79	24527,23	0,00	-	0,00	-	769,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 «17» г.
ЕСКЕВИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 28507.