Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9247.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202295 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	115,11	115,11	0,00	80,38	43,67	36,71	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
23.02.17	24,00	-	123,59	123,59	0,00	84,51	46,53	37,98	7,00	5,00	4,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,70
24.02.17	24,00	-	122,50	122,50	0,00	84,22	46,39	37,83	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
25.02.17	24,00	-	117,34	117,34	0,00	84,19	45,00	39,19	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
26.02.17	24,00	-	119,26	119,26	0,00	84,36	45,52	38,84	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
27.02.17	24,00	-	119,42	119,42	0,00	84,43	45,87	38,56	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
28.02.17	24,00	-	120,23	120,23	0,00	83,34	45,97	37,37	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
01.03.17	24,00	-	121,33	121,33	0,00	80,73	45,78	34,95	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
02.03.17	24,00	-	59,78	59,78	0,00	78,31	44,89	33,42	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
03.03.17	24,00	-	111,69	111,69	0,00	75,07	40,96	34,11	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
04.03.17	24,00	-	113,92	113,92	0,00	77,59	43,14	34,45	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
05.03.17	24,00	-	112,84	112,84	0,00	77,19	42,66	34,53	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
06.03.17	24,00	-	117,97	117,97	0,00	77,32	43,05	34,27	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
07.03.17	24,00	-	118,49	118,49	0,00	77,44	42,71	34,73	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
08.03.17	24,00	-	120,80	120,80	0,00	77,68	43,46	34,22	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
09.03.17	24,00	-	115,98	115,98	0,00	76,56	42,66	33,90	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
10.03.17	24,00	-	117,01	117,01	0,00	76,88	43,09	33,79	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
11.03.17	24,00	-	119,08	119,08	0,00	75,89	43,01	32,88	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
12.03.17	24,00	-	118,55	118,55	0,00	75,78	43,01	32,77	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
13.03.17	24,00	-	117,86	117,86	0,00	75,69	42,98	32,71	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
14.03.17	24,00	-	118,63	118,63	0,00	75,65	43,09	32,56	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
15.03.17	24,00	-	122,37	122,37	0,00	75,78	43,70	32,08	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
16.03.17	24,00	-	119,89	119,89	0,00	75,84	43,67	32,17	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
17.03.17	24,00	-	119,32	119,32	0,00	75,62	43,48	32,14	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
18.03.17	24,00	-	119,22	119,22	0,00	75,82	43,67	32,15	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
19.03.17	24,00	-	119,25	119,25	0,00	75,09	43,57	31,52	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
20.03.17	24,00	-	119,03	119,03	0,00	73,27	42,71	30,56	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
21.03.17	24,00	-	118,87	118,87	0,00	72,17	42,34	29,83	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
22.03.17	24,00		119,05	119,05	0,00	73,51	42,87	30,64	7,00	5,00	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
Среднее	24,00	-	116,50	116,50	-	77,94	43,77	34,17	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
Итого	696,00		3378,38	3378,38	0,00						115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 02:00	43604,21	43618,65	0,00	-	0,00	-	1355,83	-	-
	07.02.17 02:00	43604,21	43618,65	0,00	-	0,00	-	1355,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «25» 03 17 г. ЯСКЕВИЧ Я.А. печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Указать код УУТЭ: 28760.