Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		186,98	166,45	20,53	81,21	46,11	35,11	5,00	4,00	5,79	21,20	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	80,95	0,00	1,72			7,51
23.02.17	24,00	*	103,01	95,54	7,47	85,27	48,14	37,13	5,00	4,00	3,43	9,42	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	-	79,82	0,00	0,75			4,18
24.02.17	24,00	*	68,93	63,71	5,22	80,28	44,34	35,94	5,00	4,00	1,17	27,35	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	-	56,38	0,00	1,54			2,71
25.02.17	24,00		193,27	169,01	24,26	85,68	48,61	37,07	5,00	4,00	6,35	23,47	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	-	85,08	0,00	2,00			8,34
26.02.17	24,00		195,97	172,28	23,68	85,87	48,81	37,06	5,00	4,00	6,39	23,74	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	85,27	0,00	2,02			8,42
27.02.17	24,00		195,93	173,29	22,65	85,88	49,12	36,76	5,00	4,00	6,41	22,31	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	85,25	0,00	1,90			8,31
28.02.17	24,00		195,80	174,72	21,08	84,99	49,13	35,86	5,00	4,00	6,29	20,96	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	84,25	0,00	1,77			8,06
01.03.17	24,00		197,21	175,88	21,33	82,20	48,79	33,40	5,00	4,00	5,89	21,31	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	81,43	0,00	1,74			7,63
02.03.17	24,00	*	104,40	94,92	9,48	80,88	48,60	32,28	5,00	4,00	2,36	24,37	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	-	60,30	0,00	1,47			3,83
03.03.17	24,00	*	87,60	74,69	12,91	77,70	42,82	34,87	5,00	4,00	1,86	29,18	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	-	59,95	0,00	1,75			3,61
04.03.17	24,00		190,57	165,34	25,23	78,93	45,50	33,43	5,00	4,00	5,60	24,47	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	78,32	0,00	1,92			7,52
05.03.17	24,00		190,00	162,81	27,19	78,69	44,95	33,74	5,00	4,00	5,56	26,50	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	78,17	0,00	2,07			7,63
06.03.17	24,00		194,41	171,24	23,18	78,63	45,38	33,26	5,00	4,00	5,77	22,44	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	78,05	0,00	1,75			7,52
07.03.17	24,00		194,50	171,05	23,45	78,79	44,91	33,87	5,00	4,00	5,87	22,58	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	78,22	0,00	1,77			7,64
08.03.17	24,00		199,49	173,98	25,51	78,96	45,97	32,99	5,00	4,00	5,84	24,48	0,00	0,00	25,16	0,00	25,16	-	78,38	0,00	1,92			7,75
09.03.17	24,00		190,79	168,06	22,74	77,87	45,51	32,35	5,00	4,00	5,53	21,74	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	77,27	0,00	1,68			7,21
10.03.17	24,00		192,05	169,01	23,04	78,33	45,93	32,39	5,00	4,00	5,56	22,14	0,00	0,00	22,74	0,00	22,74	-	77,69	0,00	1,72			7,28
11.03.17	24,00		195,94	169,84	26,10	77,18	45,50	31,68	5,00	4,00	5,46	25,22	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	-	76,68	0,00	1,93			7,39
12.03.17	24,00		195,15	169,08	26,07	77,11	45,40	31,71	5,00	4,00	5,45	25,07	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	-	76,54	0,00	1,92			7,37
13.03.17	24,00		194,24	168,84	25,39	76,92	45,22	31,70	5,00	4,00	5,45	24,27	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	-	76,38	0,00	1,85			7,31
14.03.17	24,00		194,35	170,32	24,02	76,92	45,46	31,46	5,00	4,00	5,46	22,81	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	76,42	0,00	1,74			7,21
15.03.17	24,00	*	128,61	115,83	12,78	76,04	43,66	32,38	5,00	4,00	3,39	18,98	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	-	70,23	0,00	1,33			4,72
16.03.17	24,00		197,94	175,52	22,42	77,16	46,39	30,77	5,00	4,00	5,40	22,61	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	76,60	0,00	1,73			7,13
17.03.17	24,00		196,32	174,55	21,76	76,87	46,04	30,84	5,00	4,00	5,38	21,99	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	76,34	0,00	1,68			7,06
18.03.17	24,00		198,96	174,73	24,23	77,15	46,18	30,97	5,00	4,00	5,41	24,44	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	-	76,61	0,00	1,87			7,28
19.03.17	24,00		200,35	174,05	26,30	76,63	46,19	30,44	5,00	4,00	5,30	26,48	0,00	0,00	27,17	0,00	27,17	-	75,84	0,00	2,01			7,31
20.03.17	24,00		198,89	174,76	24,13	74,47	45,37	29,10	5,00	4,00	5,08	24,34	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	73,92	0,00	1,80			6,88
21.03.17	24,00		197,58	174,98	22,59	73,42	45,00	28,42	5,00	4,00	4,97	22,77	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	-	72,87	0,00	1,66			6,63
22.03.17	24,00		198,42	175,64	22,79	73,43	44,93	28,50	5,00	4,00	5,00	22,99	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	72,86	0,00	1,68			6,68
Среднее	24,00	-	178,54	157,25	21,29	79,08	46,14	32,95	5,00	4,00	5,08	23,09	-	-	23,70	-	23,70	-	76,07	-	1,75	-	-	6,83
Итого	696,00		5177,66	4560,14	617,53						147,45	669,63	0,00	0,00	687,27	0,00	687,27	0,00			50,68	0,00	0,00	198,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 01:00	154416,66	127016,33	29643,03	0,00	30343,93	0,00	6153,37	2116,46	-
	23.03.17 07:00	159632,57	131654,41	30313,15	0,00	31031,67	0,00	6382,33	2167,15	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **687,27** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Участок приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 МАР 2017 г.

Наладить работу системы отопления