Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	126,50	109,89	16,61	82,82	53,50	29,32	7,00	5,00	3,80	13,61	-	-	13,83	-	13,83	-	58,20	-	0,79			4,60
23.02.17	24,00	-	42,96	38,59	4,37	84,78	55,02	29,76	7,00	5,00	1,27	4,56	-	-	4,62	-	4,62	-	54,80	-	0,25			1,52
24.02.17	24,00	-	71,92	71,36	0,56	83,03	51,42	31,61	7,00	5,00	1,30	18,97	-	-	19,22	-	19,22	-	52,99	-	1,01			2,30
25.02.17	24,00	-	129,73	109,44	20,29	85,97	54,40	31,57	7,00	5,00	4,23	16,41	-	-	16,66	-	16,66	-	58,95	-	0,97			5,20
26.02.17	24,00	-	131,53	111,36	20,17	86,07	55,46	30,61	7,00	5,00	4,17	16,27	-	-	16,53	-	16,53	-	59,89	-	0,98			5,14
27.02.17	24,00	-	129,73	111,25	18,48	86,11	55,91	30,20	7,00	5,00	4,13	14,47	-	-	14,68	-	14,68	-	56,83	-	0,82			4,95
28.02.17	24,00	-	129,88	109,95	19,93	84,66	55,67	28,99	7,00	5,00	3,98	16,24	-	-	16,45	-	16,45	-	55,35	-	0,90			4,87
01.03.17	24,00	-	129,97	109,97	20,00	81,92	54,85	27,07	7,00	5,00	3,72	16,44	-	-	16,66	-	16,66	-	54,46	-	0,90			4,62
02.03.17	24,00	-	37,76	32,72	5,04	81,12	52,89	28,23	7,00	5,00	0,47	17,35	-	-	17,54	-	17,54	-	49,60	-	0,86			1,33
03.03.17	24,00	-	86,91	72,98	13,93	78,44	49,38	29,06	7,00	5,00	2,29	18,80	-	-	19,00	-	19,00	-	48,96	-	0,92			3,21
04.03.17	24,00	-	124,23	104,17	20,06	79,23	51,46	27,77	7,00	5,00	3,68	15,69	-	-	15,87	-	15,87	-	51,03	-	0,80			4,48
05.03.17	24,00	-	124,13	101,72	22,41	78,75	50,99	27,76	7,00	5,00	3,68	18,01	-	-	18,22	-	18,22	-	50,55	-	0,91			4,59
06.03.17	24,00	-	129,05	108,14	20,91	78,92	51,52	27,40	7,00	5,00	3,77	16,36	-	-	16,54	-	16,54	-	51,21	-	0,84			4,61
07.03.17	24,00	-	129,60	106,23	23,37	79,05	51,38	27,67	7,00	5,00	3,82	18,82	-	-	19,04	-	19,04	-	51,13	-	0,97			4,79
08.03.17	24,00	-	130,93	107,89	23,04	79,16	52,21	26,95	7,00	5,00	3,77	18,60	-	-	18,84	-	18,84	-	51,92	-	0,97			4,73
09.03.17	24,00	-	125,48	106,85	18,63	78,07	51,38	26,69	7,00	5,00	3,56	14,67	-	-	14,82	-	14,82	-	51,04	-	0,75			4,31
10.03.17	24,00	-	127,34	108,63	18,71	78,13	51,74	26,39	7,00	5,00	3,58	14,50	-	-	14,68	-	14,68	-	51,38	-	0,75			4,33
11.03.17	24,00	-	129,48	107,71	21,77	77,43	51,55	25,88	7,00	5,00	3,59	17,27	-	-	17,45	-	17,45	-	51,26	-	0,89			4,47
12.03.17	24,00	-	128,29	106,74	21,55	77,16	51,21	25,95	7,00	5,00	3,56	17,08	-	-	17,29	-	17,29	-	50,83	-	0,87			4,43
13.03.17	24,00	-	128,61	109,04	19,57	77,19	51,29	25,90	7,00	5,00	3,57	15,07	-	-	15,25	-	15,25	-	50,96	-	0,77			4,33
14.03.17	24,00	-	128,70	109,71	18,99	77,13	51,46	25,67	7,00	5,00	3,51	15,02	-	-	15,22	-	15,22	-	51,12	-	0,77			4,28
15.03.17	24,00	-	84,48	72,47	12,01	76,23	50,06	26,17	7,00	5,00	2,21	12,39	-	-	12,52	-	12,52	-	48,62	-	0,60			2,81
16.03.17	24,00	-	129,83	110,85	18,98	77,25	51,88	25,37	7,00	5,00	3,47	15,56	-	-	15,76	-	15,76	-	51,57	-	0,81			4,28
17.03.17	24,00	-	129,26	110,02	19,24	77,24	52,03	25,21	7,00	5,00	3,44	15,78	-	-	15,98	-	15,98	-	51,97	-	0,82			4,26
18.03.17	24,00	-	129,92	109,18	20,74	77,32	51,99	25,33	7,00	5,00	3,50	16,87	-	-	17,08	-	17,08	-	51,69	-	0,87			4,37
19.03.17	24,00	-	129,47	106,42	23,05	76,15	51,48	24,67	7,00	5,00	3,40	19,24	-	-	19,48	-	19,48	-	51,13	-	0,98			4,38
20.03.17	24,00	-	129,58	107,41	22,17	74,54	50,71	23,83	7,00	5,00	3,27	18,57	-	-	18,80	-	18,80	-	50,52	-	0,94			4,21
21.03.17	24,00	-	130,15	108,64	21,51	73,48	50,34	23,14	7,00	5,00	3,22	17,51	-	-	17,72	-	17,72	-	50,05	-	0,88			4,09
22.03.17	24,00	-	130,86	110,47	20,39	73,72	50,53	23,19	7,00	5,00	3,24	16,27	-	-	16,48	-	16,48	-	50,34	-	0,82			4,06
Среднее	24,00	-	117,80	99,65	18,15	79,35	52,20	27,15	7,00	5,00	3,28	16,08	-	-	16,28	-	16,28	-	52,36	-	0,84	-	-	4,12
Итого	696,00		3416,28	2889,80	526,48						95,19	466,40	0,00	0,00	472,23	0,00	472,23	0,00			24,39	0,00	0,00	119,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	63526,96	55010,19	7356,62	-	7528,74	-	1765,21		-
	23.03.17 08:00	66974,92	57944,62	7824,17	-	8002,13	-	1885,06		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **472,23** куб.м;

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел консультации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
печать энергосбыта