Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	124,59	109,58	15,01	82,06	50,80	31,26	7,00	5,00	3,90	12,24	0,00	12,24	12,61	0,00	12,61	-	82,27	53,33	0,76			4,66
23.02.17	24,00	-	59,23	53,66	5,57	85,42	52,99	32,43	7,00	5,00	1,93	4,92	0,00	4,92	5,05	0,00	5,05	-	79,82	41,32	0,29			2,22
24.02.17	24,00	-	53,85	50,53	3,32	81,95	48,55	33,40	7,00	5,00	1,80	15,08	0,00	15,08	15,36	0,00	15,36	-	62,22	32,76	0,17			1,97
25.02.17	24,00	-	126,09	111,78	14,31	85,98	52,11	33,87	7,00	5,00	4,28	11,24	0,00	11,24	11,62	0,00	11,62	-	85,79	55,04	0,75			5,02
26.02.17	24,00	-	128,25	113,43	14,82	86,13	52,98	33,15	7,00	5,00	4,26	11,81	0,00	11,81	12,18	0,00	12,18	-	85,95	55,86	0,78			5,05
27.02.17	24,00	-	129,14	114,33	14,81	86,20	53,52	32,68	7,00	5,00	4,23	11,89	0,00	11,89	12,28	0,00	12,28	-	86,07	56,40	0,79			5,02
28.02.17	24,00	-	128,92	114,95	13,97	85,02	53,40	31,62	7,00	5,00	4,08	11,09	0,00	11,09	11,41	0,00	11,41	-	84,63	56,19	0,75			4,83
01.03.17	24,00	-	129,56	115,54	14,02	82,26	52,75	29,51	7,00	5,00	3,83	11,15	0,00	11,15	11,48	0,00	11,48	-	81,81	55,38	0,74			4,57
02.03.17	24,00	-	59,91	58,79	1,12	78,97	51,89	27,08	7,00	5,00	1,61	14,50	0,00	14,50	14,73	0,00	14,73	-	57,71	38,14	0,08			1,69
03.03.17	24,00	-	120,28	107,48	12,80	77,16	48,20	28,96	7,00	5,00	3,48	11,71	0,00	11,71	11,98	0,00	11,98	-	76,27	49,57	0,63			4,10
04.03.17	24,00	-	122,76	109,13	13,63	79,27	49,84	29,43	7,00	5,00	3,62	11,36	0,00	11,36	11,70	0,00	11,70	-	79,11	52,54	0,68			4,30
05.03.17	24,00	-	124,14	107,82	16,32	78,86	49,30	29,56	7,00	5,00	3,68	14,00	0,00	14,00	14,39	0,00	14,39	-	78,77	51,95	0,80			4,48
06.03.17	24,00	-	128,38	112,52	15,86	78,93	49,86	29,07	7,00	5,00	3,74	13,17	0,00	13,17	13,54	0,00	13,54	-	78,81	52,49	0,79			4,53
07.03.17	24,00	-	126,28	112,76	13,52	79,04	49,76	29,28	7,00	5,00	3,70	10,39	0,00	10,39	10,67	0,00	10,67	-	78,87	52,42	0,67			4,38
08.03.17	24,00	-	129,86	114,78	15,08	79,22	50,51	28,71	7,00	5,00	3,73	11,79	0,00	11,79	12,13	0,00	12,13	-	79,09	53,17	0,76			4,50
09.03.17	24,00	-	124,47	110,67	13,80	78,11	49,58	28,53	7,00	5,00	3,56	10,85	0,00	10,85	11,14	0,00	11,14	-	78,06	52,18	0,68			4,24
10.03.17	24,00	-	125,02	111,76	13,26	78,46	50,09	28,37	7,00	5,00	3,55	10,23	0,00	10,23	10,49	0,00	10,49	-	78,20	52,69	0,67			4,21
11.03.17	24,00	-	128,14	113,53	14,61	77,39	49,76	27,63	7,00	5,00	3,55	11,97	0,00	11,97	12,29	0,00	12,29	-	77,32	52,31	0,73			4,27
12.03.17	24,00	-	129,41	112,81	16,60	77,28	49,61	27,67	7,00	5,00	3,59	13,93	0,00	13,93	14,30	0,00	14,30	-	77,12	52,18	0,82			4,41
13.03.17	24,00	-	127,88	112,95	14,93	77,21	49,51	27,70	7,00	5,00	3,55	12,16	0,00	12,16	12,46	0,00	12,46	-	77,08	52,07	0,74			4,29
14.03.17	24,00	-	127,79	113,55	14,24	77,14	49,60	27,54	7,00	5,00	3,53	11,41	0,00	11,41	11,70	0,00	11,70	-	77,04	52,12	0,70			4,23
15.03.17	24,00	-	83,78	74,74	9,04	76,73	48,13	28,60	7,00	5,00	2,40	9,29	0,00	9,29	9,50	0,00	9,50	-	72,14	43,33	0,44			2,84
16.03.17	24,00	-	129,04	114,26	14,78	77,35	50,04	27,31	7,00	5,00	3,53	12,37	0,00	12,37	12,67	0,00	12,67	-	77,18	52,50	0,74			4,27
17.03.17	24,00	-	127,46	113,63	13,83	77,16	49,82	27,34	7,00	5,00	3,49	11,29	0,00	11,29	11,56	0,00	11,56	-	77,11	52,32	0,69			4,18
18.03.17	24,00	-	128,78	114,08	14,70	77,36	50,08	27,28	7,00	5,00	3,52	11,92	0,00	11,92	12,23	0,00	12,23	-	77,27	52,65	0,74			4,25
19.03.17	24,00	-	131,03	114,09	16,94	76,55	49,86	26,69	7,00	5,00	3,51	14,01	0,00	14,01	14,35	0,00	14,35	-	76,10	52,34	0,84			4,35
20.03.17	24,00	-	130,96	114,84	16,12	74,69	48,90	25,79	7,00	5,00	3,38	13,32	0,00	13,32	13,67	0,00	13,67	-	74,61	51,31	0,79			4,17
21.03.17	24,00	-	129,28	115,00	14,28	73,54	48,46	25,08	7,00	5,00	3,24	11,67	0,00	11,67	11,96	0,00	11,96	-	73,35	50,77	0,69			3,94
22.03.17	24,00	-	130,12	115,51	14,61	73,72	48,47	25,25	7,00	5,00	3,29	11,95	0,00	11,95	12,25	0,00	12,25	-	73,74	50,84	0,71			4,00
Среднее	24,00	-	118,77	105,47	13,31	79,28	50,29	28,99	7,00	5,00	3,43	11,82	-	11,82	12,13	-	12,13	-	77,36	50,90	0,67	-	-	4,10
Итого	696,00		3444,40	3058,50	385,90						99,53	342,71	0,00	342,71	351,70	0,00	351,70	0,00			19,40	0,00	0,00	118,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	58217,26	50997,83	6505,55	0,00	6818,09	0,00	1647,66	-	-
	23.03.17 08:00	61693,03	54085,86	6849,42	0,00	7170,97	0,00	1787,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **351,70** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.