

Установленные приборы:  
 Выключатель: СТП-943 № 14915  
 Часовые и сточн. архивы в файлах: \_\_\_\_\_

Договорные приборы (гр.час):  
 Договорные приборы (гр.час): \_\_\_\_\_  
 Договорные приборы (гр.сут.): УТЭЗ  
 Договорные приборы (гр.сут.): \_\_\_\_\_

Расходомер: ПРЭМ-1-4С  
 расходомер: ПРЭМ-1-4С  
 расходомер: ПРЭМ-1-32  
 расходомер: \_\_\_\_\_

Счетчик: СТП-943-14915-4(С)-031713Кт  
 Счетчик: \_\_\_\_\_  
 Счетчик: \_\_\_\_\_  
 Счетчик: \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(T1-T2)  
 весна: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(T1-T2)  
 лето: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(T1-T2)  
 осень: Q=M1\*(T1-T2)\*K2\*(T1-T2)

Договорные приборы (гр.час):  
 Договорные приборы (гр.сут.): УТЭЗ  
 Договорные приборы (гр.сут.): \_\_\_\_\_

Счетчик: СТП-943-14915-4(С)-031713Кт  
 Счетчик: \_\_\_\_\_  
 Счетчик: \_\_\_\_\_  
 Счетчик: \_\_\_\_\_

Среднее значение: \_\_\_\_\_

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные				Общие
			M1	M2	DN	T1	T2	DT	ГК/СМ2	ГК/СМ2	Qотопл	M3	M4	DN	Mхотб	Mхотб	DNхотб	Mхотб	DNхотб	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.	Qгр.кап.	Qобщ.						
22.02.17	24.00	*	150,67	130,11	20,49	80,93	43,42	37,51	5,00	4,00	4,99	19,14	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	80,85	0,00	1,55	6,54							
23.02.17	24.00	*	74,49	66,88	7,61	83,51	45,18	38,33	5,00	4,00	2,61	7,67	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	76,50	0,00	0,59	3,20							
24.02.17	24.00	*	51,98	48,23	3,75	77,79	40,19	37,60	5,00	4,00	0,56	30,28	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	51,15	0,00	1,54	6,99							
25.02.17	24.00	*	154,13	132,76	21,37	84,89	44,85	40,04	5,00	4,00	5,40	20,47	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	84,32	0,00	1,73	7,13							
26.02.17	24.00	*	155,90	134,13	21,76	85,10	45,53	39,58	5,00	4,00	5,39	20,90	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	84,56	0,00	1,77	7,16							
27.02.17	24.00	*	157,54	135,11	22,42	85,16	46,26	38,90	5,00	4,00	5,32	21,22	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	84,64	0,00	1,80	7,17							
28.02.17	24.00	*	155,38	135,37	20,01	84,06	45,87	38,19	5,00	4,00	5,32	18,43	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	83,09	0,00	1,53	6,85							
01.03.17	24.00	*	155,84	136,25	19,59	81,41	45,39	36,02	5,00	4,00	5,00	18,58	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	80,69	0,00	1,50	6,50							
02.03.17	24.00	*	77,08	70,69	6,39	75,61	45,42	30,19	5,00	4,00	4,34	24,84	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	51,46	0,00	1,27	2,62							
03.03.17	24.00	*	148,49	127,12	21,36	75,58	41,03	34,55	5,00	4,00	4,00	22,65	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	73,50	0,00	1,66	6,01							
04.03.17	24.00	*	152,15	132,20	19,95	78,17	42,99	35,18	5,00	4,00	4,67	19,86	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	77,64	0,00	1,54	6,21							
05.03.17	24.00	*	154,23	130,38	23,85	77,91	42,24	35,58	5,00	4,00	4,68	23,48	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	77,42	0,00	1,82	6,21							
06.03.17	24.00	*	155,97	135,67	20,31	77,91	42,54	35,38	5,00	4,00	4,85	19,75	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	77,49	0,00	1,53	6,38							
07.03.17	24.00	*	155,30	134,32	20,98	78,11	42,00	36,11	5,00	4,00	4,93	20,10	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	77,62	0,00	1,56	6,49							
08.03.17	24.00	*	160,11	136,41	23,70	78,31	42,91	35,40	5,00	4,00	4,92	22,61	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	77,87	0,00	1,76	6,69							
09.03.17	24.00	*	152,25	131,48	20,77	77,19	42,51	34,68	5,00	4,00	4,65	19,72	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	76,71	0,00	1,51	6,16							
10.03.17	24.00	*	152,45	132,70	19,75	77,58	43,05	34,53	5,00	4,00	4,68	18,68	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	76,92	0,00	1,44	6,11							
11.03.17	24.00	*	158,72	134,45	24,27	76,51	42,90	33,61	5,00	4,00	4,62	23,07	0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	76,07	0,00	1,76	6,38							
12.03.17	24.00	*	159,02	133,48	25,54	76,42	42,77	33,52	5,00	4,00	4,59	24,35	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	75,92	0,00	1,85	6,44							
13.03.17	24.00	*	155,67	133,82	21,85	76,29	42,77	33,52	5,00	4,00	4,58	20,77	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	75,84	0,00	1,58	6,15							
14.03.17	24.00	*	156,08	134,46	21,62	76,26	42,86	33,40	5,00	4,00	4,58	20,47	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	75,79	0,00	1,45	6,15							
15.03.17	24.00	*	150,52	131,59	18,93	74,81	40,83	33,98	5,00	4,00	4,57	19,16	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	75,80	0,00	1,62	6,03							
16.03.17	24.00	*	153,58	131,59	22,00	76,47	43,45	33,02	5,00	4,00	4,51	21,26	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	70,31	0,00	1,04	3,95							
17.03.17	24.00	*	155,72	135,91	19,81	76,25	43,07	33,18	5,00	4,00	4,57	19,16	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	75,98	0,00	1,62	6,03							
18.03.17	24.00	*	157,15	136,35	20,80	76,47	43,15	33,32	5,00	4,00	4,61	20,05	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	75,98	0,00	1,52	6,02							
19.03.17	24.00	*	162,44	135,45	26,99	75,79	43,03	32,76	5,00	4,00	4,52	26,07	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	75,14	0,00	1,96	6,13							
20.03.17	24.00	*	158,76	136,25	22,50	73,86	42,42	31,44	5,00	4,00	4,36	21,65	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	73,41	0,00	1,59	5,95							
21.03.17	24.00	*	157,15	136,34	20,81	72,74	42,17	30,57	5,00	4,00	4,24	19,93	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	72,19	0,00	1,44	5,68							
22.03.17	24.00	*	157,74	136,98	20,76	72,86	42,27	30,58	5,00	4,00	4,26	19,96	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	72,34	0,00	1,44	5,71							
Среднее	24.00	-	144,74	124,97	19,77	78,06	43,21	34,85	5,00	4,00	4,34	20,69	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	75,42	0,00	1,55	5,89							
Итого	696,00	-	4197,49	3624,21	573,28	4197,49	2292,92	1954,57	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50	1959,50							

Показывающий счетчик на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЛОУ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч	Контрольные данные		Общие
											Qгр.кап.	Qгр.кап.	
21.02.17 02:00	23.03.17 07:00	1534,47,28	125531,76	27327,92	0,00	22952,51	0,00	5729,67	1954,57	1959,50	0,00	0,00	170,87
15727,53	123899,36	27298,57	0,00	28868,71	0,00	5916,08	0,00	1959,50	1959,50	1959,50	0,00	0,00	170,87

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотенности, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Q2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

0,28 °C = -0,16 Гкал;  
 170,71 Гкал;  
 615,45 МВт.ч

ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 печать подразделения  
 ДИР. ОТДЕЛ

Ген. Директор  
 ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 печать энергосбыта КУУТЭЗ  
 ОТДЕЛ ПРИНЦИП  
 7 МАР 2017

Ген. Директор  
 ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 печать энергосбыта КУУТЭЗ  
 ОТДЕЛ ПРИНЦИП  
 7 МАР 2017